

Legenda

Productaflevering

E95	Benzinepomp Euro 95	4 x 0,75 kW	afgifte 4 x 40 l/min
E10	Benzinepomp E10	4 x 0,75 kW	afgifte 4 x 40 l/min
Diesel	Dieselpomp	4 x 0,75 kW	afgifte 4 x 40 l/min
Diesel 130	High-speed Dieselpomp	2 x 0,75 kW	afgifte 2 x 130 l/min
H2 350	Afleverunit Waterstof (350 bar)		
H2 700	Afleverunit Waterstof (700 bar)		
CNG (toekomstig)	Toekomstig afleverpunt CNG		
H2 700 (toekomstig)	Toekomstig Afleverpunt Waterstof (700 bar)		

Productopslag

Tank 1	Ondergrondse opslagtank t.b.v. Diesel	met een inh. van 50 m³
Tank 2	Ondergrondse opslagtank t.b.v. E10	met een inh. van 20 m³
Tank 3	Ondergrondse opslagtank t.b.v. Euro 95	met een inh. van 50 m³
H2 lage drukbuffer	Bovengrondse bufferopslag H2 200 bar (18 tubes)	met een inh. van 27 m³
H2 hoge drukbuffer	Bovengrondse bufferopslag H2 250 bar (6 tubes)	met een inh. van 4,95 m³
	Bovengrondse bufferopslag H2 500 bar (6 tubes)	met een inh. van 11,33 m³
	Bovengrondse bufferopslag H2 1000 bar (12 tubes)	met een inh. van 6,64 m³
	Bovengrondse bufferopslag H2 300 bar	met een inh. van 40,97 m³
	Bovengrondse bufferopslag CNG	met een inh. van 4,48 m³

Producttoelevering (in afsluitbare vulpuntenbak)

E95	Vulpunt Euro 95
E10	Vulpunt Euro XL
D	Vulpunt Diesel
DR	Aansluitpunt dampretour Stage I
H2-vulpunt	Vulpunt waterstof

Leidingwerk (nader te bepalen door installateur)

Riolering

—	Riolering PVC (HWA)
---	Riolering PVC (DWA)
---	Riolering HDPE

Diversen

QPT	Outdoor Payment terminal
TO / TB	Tank -ontluchting / -beluchting
ab	Afvalbak
arb	Aanrijbeveiliging (stalen palen Ø80mm)
CP	Controleput
hwv	Heimwaterafvoer (in luftekolommen)
ns	Noodstop (op gevel)
OBA	Bestaande olie-/benzineafscheiders, capaciteit niet bekend
OBAS	Olie- / benzine-afscheider v.a.v. coaliscentiefiler
	(conform capaciteitsberekening NEN-EN 858 deel 2)
ovb	Ontstoppingsstuk
ovv	Overcultbeveiliging
P6	Poederblusser 6 kg
PP	Panelpoot
S.K.	Straatmeester
tnh	Tankinhoud meetstelsel (te eigen opkoper)
V.A.	Vetafscheider L.D.V. toekomstige boreca, capaciteit n.t.b.
vdt	Vlaggenmast, aluminium, hoogte 6,06 meter, v.a.v. aluminium kantelvoet
vp	Vloeistofdichte peilput, aangesloten op OBAS
	Perceelsgrens
	Inrichtingsgrens

aansluiting op
gemeentelijke riolering


water-
meterput

Gemeente Breda
Bijlage bij besluit
Z2019-004300 / w.o.
Verl

plattegrond en gevels zie
0562 A-20

plattegrond en gevels zie tekening
0562 A-10 en 0562 A-20

TE BESTEMMEN ALS:	
VERGADERRUIMTES INCL. FITNESS	627m²
WERKPLEKKEN	627m²
RESTAURANT / BRASSERIE	194m²
SHOP	103m²
KEUKEN	120m²
VERKEERSRUIMTE	176m²
SANITAIRE RUIMTEN	102m²
INDELING NADER TE BEPALEN EN VOLGT IN EEN SEPARATE VERGUNNINGSAANVRAAG	



Project	Verbouw tankstation, Minervum 7001D 4817 ZL Breda
Onderdeel	Nieuwe toestand Terreininrichting
Opdrachtgever	Tigchelaar Onroerende Zaken BV
Werknr.	20180562
Datum	26-09-2019
Schaal	1:100
Tekening	0562 A-02
Formaat	A0

OMGEVINGSVERGUNNING