



Besluithouder

Liander N.V.

Datum

5 maart 2020

Kenmerk

DMS2020-0010357

Zaaknummer

WN2020-000872

Olo-nummer

4933037

Maatwerkbesluit

voor het aanleggen van een mantelbuis door middel van een gestuurde boring ter hoogte van Hogedijk 16 in Zevenhoven

Inhoud

Samenvatting	4
1 Besluit	5
2 Voorschriften	6
3 Overwegingen	7
4 Gevolgde procedure	8
5 Mededelingen	9
5.1 Bezwaar?	9
5.2 Contact?	9

Samenvatting

Op 5 februari 2020 ontvingen wij een vergunningaanvraag van ATRON-Engineering B.V., Hulsenboschstraat 22 b 1, ~~4251 LR, 4251 LR Werkendam-Werkendam~~ namens Liander N.V., Dijkgraaf 4, 6921 RL Duiven. Wij behandelen deze vergunningaanvraag namens het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag betreft het aanleggen van een mantelbuis voor laag- en middenspanningskabels door middel van een gestuurde boring, ter hoogte van Hogedijk 16 in Zevenhoven. Wij hebben deze geregistreerd onder zaaknummer WN2020-000872.

Bij de beoordeling is gebleken dat de aangevraagde activiteit is vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor gestuurde boringen bij waterkeringen gelden in principe de regels zoals genoemd in artikel 2.9, lid 3 onder c van het Keurbesluit AGV 2019. De aangevraagde activiteiten passen echter niet binnen die regels, omdat de regels zijn gericht zijn op gestuurde boringen onder waterkeringen door. In dit geval gaat het om een gestuurde boring in de lengterichting van een waterkering (en niet er onder door). Omdat hiervoor geen specifieke regels gelden, vindt AGV het nodig om maatwerkvoorschriften op te leggen voor de gestuurde boring. Wat die maatwerkvoorschriften zijn staat in hoofdstuk 2 van dit maatwerkbesluit.

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit:

- I. Op grond van artikel 2.42 van de *Keur AGV 2019* aan Liander N.V., Dijkgraaf 4, 6921 RL Duiven, de in hoofdstuk 2 genoemde maatwerkvoorschriften op te leggen aan de werkzaamheden zoals vermeld in de ingediende vergunningaanvraag met zaaknummer WN2020-000872.
- II. De volgende stukken maken deel uit van dit besluit:
 - DMS2020-0009666 Memo, project 2036-1119-01, d.d. 05-02-2020;
 - DMS2020-0009667 Boorplan, tekeningnummer 2036-1119-01-BT, d.d. 04-02-2020;
 - DMS2020-0009668 Publiceerbare aanvraag.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, de *Keur AGV 2019*, het *Keurbesluit AGV 2019* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 3 Overwegingen. Alle overige regels uit het *Keurbesluit AGV 2019* blijven van toepassing.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

Afschriften

De gemeente Nieuwkoop is van dit besluit op de hoogte gesteld. Een afschrift van dit besluit is verstuurd naar:

- ATRON-Engineering BV, Hulsenboschstraat 22B-1, 4251LR Werkendam.

2 Voorschriften

voorschrift 1 Waterkering algemeen

- 1.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 1.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 1.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd
- 1.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 1.5 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 1.6 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld

voorschrift 2 Kabels en leidingen in en bij waterkeringen

- 2.1 De boring moet worden uitgevoerd volgens het boorplan met kenmerk DMS2020-0009667, dat onderdeel uitmaakt van dit maatwerk besluit.
- 2.2 De mantelbuis moet na het invoeren van de kabel aan de uiteinden worden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting.
- 2.3 Als tijdens het boren problemen ontstaan waardoor opnieuw geboord moet worden, mag dat pas nadat Waternet (afdeling VTH) hiervoor toestemming verleend heeft.
- 2.4 Een boorgat dat in onbruik geraakt is, moet zo worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
- 2.5 Het uittrede punt van de gestuurde boring moet worden voorzien van een kleikist, welke volledig rondom de mantelbuis moet worden aangebracht, over een lengte van minimaal 1 meter

3 Overwegingen

Voor het verplaatsen van het MS station in gemaal Hogedijk 16 te Zevenhoven moet de Molentocht gekruist worden met een gestuurde boring. Het gemaal heeft een middenspanningsaansluiting nodig en er is een leveringsplicht. Het geplande intredepunt van de gestuurde boring ligt in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam (de Hogedijk). De boring gaat niet onder die waterkering door, maar wordt min of meer in de lengterichting van de waterkering uitgevoerd en komt uit buiten de zoneringen van de waterkering. Omdat voor een dergelijke situatie geen regels zijn opgenomen onder artikel 2.9 lid 3 van het Keurbesluit AGV 2019, worden maatwerkvoorschriften gesteld voor de boring.

AGV kan met de maatwerkvoorschriften instemmen met de aangevraagde activiteit, omdat:

- het vanwege de beperkte ruimte voor boormaterieel niet mogelijk is de boring buiten de zonering van de waterkering uit te voeren;
- de kans op piping en kwel verwaarloosbaar klein is, omdat de boring in het achterland plaatsvindt en niet onder de waterkering door gaat;
- de stabiliteit van de waterkering niet in het geding is, omdat ontgravingen beperkt blijven;
- het beheer en onderhoud van de waterkering door de aanwezigheid van de mantelbuis niet belemmerd wordt.

4 Gevolgde procedure

De voorbereiding van dit maatwerkbesluit heeft plaatsgevonden conform artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

ATRON-Engineering B.V. is op 7 februari 2020 per e-mail in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen een ambtshalve maatwerkbesluit te verlenen.

Beste heer/mevrouw,

Op 5 februari heeft Waternet uw melding op grond van de Keur AGV ontvangen voor het maken van een gestuurde boring ter hoogte van Hogedijk 16 in Zevenhoven. De melding en is ingeboekt met zaaknummer WN2020-000872. Waternet is van plan om voor deze melding een maatwerkbesluit op te stellen. In de bijlage vindt u het concept van dit maatwerkbesluit.

Voordat wij besluiten, wordt u de gelegenheid geboden een zienswijze naar voren te brengen. U kunt uw zienswijze binnen twee weken na ontvangst kenbaar maken door het beantwoorden van deze e-mail. Als u niet binnen de genoemde termijn reageert, ga ik ervan uit dat u geen opmerkingen hebt.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

handtekening vergunningverlener

5 Mededelingen

5.1 Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit moet u richten aan:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en in elk geval vermelden:

- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en nummer);
- waarom u bezwaar maakt.

Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beslissing niet. Bij grote spoed kunt u met een afzonderlijk verzoekschrift vragen om schorsing van dit besluit en om een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ (tegen kosten). Dit kunt u doen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, afdeling Publiekrecht, teams bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM. Dat kan ook via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Meer informatie vindt u op de site.

Ook is op grond van het zorgplichtartikel voorgeschreven dat een debietregistratie moet plaatsvinden.

5.2 Contact?

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar de afdeling Handhaving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij casecode :

- handhaving@waternet.nl
- Waternet
Afdeling Toezicht en Handhaving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam