



stadsdeel Zuidoost
T.a.v. mevrouw T Smit
Anton de Komplein 150
1102 CW Amsterdam

Datum
25 maart 2020

Behandelaar
C. Janssen
chris.janssen@waternet.nl

Telefoonnummer
06-20409213

Uw kenmerk
BF8979

OLO-nummer
5034607

Ons kenmerk/zaaknummer
WN2020-002336

Onderwerp
Maatwerkbesluit

Beste mevrouw Smit,

Op 19 maart 2020 ontving Waternet een melding van HaskoningDHV Nederland B.V. namens stadsdeel Zuidoost, Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam, voor het aanleggen van een voetpad, ter hoogte van Burgemeester Stramanweg 108 in Amsterdam.

Wij behandelen meldingen namens het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Wij hebben de melding geregistreerd onder zaaknummer WN2020-002336.

Beoordeling melding

De gemelde activiteiten zijn vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor het aanleggen van het voetpad gelden in principe de regels zoals genoemd in artikel 2.23 van het Keurbesluit AGV 2019. De door u gemelde activiteiten passen echter niet volledig binnen die regels, omdat de fundering normaal gesproken niet mag worden uitgebreid binnen de kernzone van een waterkering. AGV kan de activiteiten alsnog toestaan met een maatwerkbesluit en bijbehorende voorschriften, mits de activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor de goede staat en werking van het watersysteem.

Maatwerkbesluit

Op grond van artikel 2.42 van de Keur AGV 2019 besluiten wij dat:

In afwijking van de regels van artikel 2.23 van het Keurbesluit AGV 2019 de bestaande fundering mag worden uitgebreid om het voetpad te plaatsen.

In aanvulling op de regels in artikel 2.23 van het Keurbesluit AGV 2019 geldt:

- Ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en mogen in ieder geval niet dieper reiken dan NAP -1,95 meter..

Onderdelen van het maatwerkbesluit

Het volgende document maakt deel uit van dit maatwerkbesluit:

DMS2020-0018781

Tekening uitvoeringsontwerp, blad 202

Overwegingen

Bij het toetsen van de melding aan de oogmerken van de Keur AGV 2019 en de doelstellingen van het waterbeheer is het volgende overwogen:

De geplande werkzaamheden omvatten een bestaand fietspad, dat uitgebreid wordt met een voetpad. Daarvoor zal ook een fundering moeten worden gelegd. Voor die fundering wil de initiatiefnemer eerst 20cm grond afgraven, om deze vervolgens met 15cm zand en 5cm tegels op te hogen. Het voetpad komt niet lager te liggen dan het bestaande maaiveldniveau en komt ruim boven het waterpeil aan weerszijden van de waterkering te liggen. Het waterkerende vermogen van de waterkering blijft zodoende in stand.

Handhaving

Alle overige voorschriften uit het Keurbesluit AGV 2019 (artikel 2.23) blijven onverminderd van toepassing. U vindt dit besluit op www.agv.nl/keur
Onze toezichthouders kunnen controleren of u zich houdt aan de regels.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met C. Janssen, bereikbaar onder telefoonnummer 06-20409213.

Als u het kenmerk WN2020-002336 vermeldt, dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amsterdam over dit besluit. Een afschrift is gestuurd naar:

- HaskoningDHV Nederland B.V.

Datum

25 maart 2020

Zaaknummer

WN2019-002975

Pagina

2 van 3

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat het maatwerkbesluit bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen het maatwerkbesluit (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van dit maatwerkbesluit) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

Het maatwerkbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Datum

25 maart 2020

Zaaknummer

WN2019-002975

Pagina

3 van 3