

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het aanleggen en behouden van duikers op drie locaties in Grashoek

**Het aanleggen en behouden van duikers in zowel een primair als een
secundair watergang**

Zaaknummer: 2020-Z822

Datum: 8 april 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften	7
6	Aanvraag.....	9
6.1	Samenvatting aanvraag	9
6.2	Locaties.....	9
6.3	Vergunningplichtige handelingen	10
6.4	Zorgplicht.....	11
7	Toetsing.....	11
7.1	Algemeen.....	11
7.2	Overwegingen	12
7.3	Conclusie toetsing	13
8	Procedure en rechtsbescherming	13
8.1	Procedure	13
8.2	Rechtsbescherming	14
9	Mededelingen	15
10	Bijlagen.....	15

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 december 2019 een aanvraag ontvangen van K.I. Samen BV, Lorbaan 27, 5985 NX te Grashoek namens Melkveebedrijf Grashoek BV, Lorbaan 27, 5985 NX te Grashoek, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en behouden van een duiker in de Boksloot, de Vliegert en de Zijtak Grashoekerloop te Helden, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Melkveebedrijf Grashoek BV, Lorbaan 27, 5985 NX te Grashoek, voor:
 - het aanleggen en behouden van twee duikers in de secundaire watergang 'Zijtak Grashoekerloop' (locatie 1); het aanleggen en behouden van één duiker in de secundaire watergang 'Vliegert' (locatie 2) én het aanleggen en behouden van één duiker in de primaire watergang 'Boksloot' (locatie 3), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizing in een oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - Totaaloverzicht locaties 1, 2 en 3 (bijlage 1);
 - Tekening met documentnummer 2020-D27350, "Schematische weergave dwarsdoorsnede", d.d. 26-2-2020 (bijlage 2);
 - Toestemmingsverklaring MTS Beumers, documentnummer 2020-D36440 (bijlage 3).
- d. de aan MTS Beumers, OBJECTID 400059579; nummer L_PST_GRM_ZGR_0001, verleende vergunning in te trekken.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

F.C.K.M. Janissen BBA
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de gebruiker van het percelen kadastraal bekend als Gemeente Helden, sectie P, nummers 115, 194 en 276 (voor situering zie bijlage 1).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start(overleg) en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.

1. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 en 2).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschap limburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschap limburg.nl.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van de aan te leggen duikers is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de aan te leggen duikers is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 10

Duikers

1. Voordat de duikers worden aangelegd, moet het oppervlaktewater ter plaatse worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
2. De duikers moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Locatie 1; 2 duikers Zijtak Grashoekerloop Secundaire watergang	Beschrijving / maatvoering duikers, onderlinge afstand 80 meter
Type duiker	rond
Lengte duiker	Maximaal 10 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,6 meter
Binnen-onderkant van de duiker 1 (BOB)	instroom 32,14 meter +NAP; uitstroom 32,13 +NAP
Binnen-onderkant van de duiker 2 (BOB)	instroom 32,01 meter +NAP; uitstroom 32,02 meter +NAP
Materiaal	beton

Locatie 2 Vliegert Secundaire watergang	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond
Lengte duiker	Maximaal 10 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,6 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	instroom 30,37 meter +NAP; uitstroom 30,35 meter +NAP
Materiaal	beton

Locatie 3 Boksloot Primaire watergang	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	Rond
Lengte duiker	Maximaal 10 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,8 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	instroom 29,44 meter +NAP; uitstroom 29,43 meter +NAP
Materiaal	beton

3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
4. De taluds mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 op 5 (hoogte : breedte).
5. De duiker moet worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
6. Aan de in- en uitstroom van de duiker moeten frontmuren bestaande uit natuursteen worden aangebracht (stapelwerk Ardenner Gres, gewichtsklasse minimaal 10/80 kg). De bovenste lagen van het stapelwerk moeten in beton worden vastgezet.
7. De in- en uitstroomvoorziening van de duikers moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de tekeningen in bijlage 2. De voorzieningen moeten aansluiten op de bestaande bodem en taluds van het oppervlaktewater.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Melkveebedrijf Grashoek BV, Lorbaan 27, 5985 NX te Grashoek, is voornemens om op een drietal locaties duikers aan te leggen.

Locatie 1: 2 duikers in de Zijtak Grashoekerloop

De percelen kadastraal bekend als Helden, sectie L, nummers 122, 407 en 111 worden door het Melkveebedrijf gezien als één geheel en worden gebruikt om hooi te maken voor haar melkkoeien. Tijdens drogere periodes is het gebruikelijk deze percelen te beregenen. Om de grond efficiënt te kunnen bewerken wil de boer deze percelen middels duikers in de Zijtak Grashoekerloop met elkaar verbinden. De beregeningsinstallatie heeft een reikwijdte van 80 meter en om het land efficiënter te kunnen beregenen wil men de duikers op genoemde afstand van elkaar aanbrengen.

(zie bijlage 1).

In het naastgelegen perceel met nummer 123 (nu in gebruik als golfbaan), ligt een duiker welke geen functie meer heeft. De afspraak is om deze duiker te hergebruiken. De duiker zal +- 70 meter verplaatst worden om de percelen 122 en 111 met elkaar te verbinden of, als deze niet meer bruikbaar blijkt, geheel verwijderd te worden.

Omdat deze duiker verplaatst of geheel verwijderd wordt kan toestemming worden verleend om twee duikers op een onderlinge afstand van 80 meter te mogen aanleggen.

De duikers worden aangebracht in de watergang genaamd 'Zijtak Grashoekerloop'. Deze watergang is aangewezen als secundaire watergang en heeft een agrarische functie.

Locatie 2: Vliegert

Om de percelen kadastraal bekend als Helden, sectie P, nummers 252 en 448 met elkaar te verbinden wordt er een duiker gelegd in de secundaire watergang Vliegert. De duiker moet minimaal een inwendige diameter van 0,6 meter hebben en mag maximaal 10 meter lang zijn. De watergang Vliegert heeft een agrarische functie.

(zie bijlage 1).

Locatie 3: Boksloot


Om de percelen kadastraal bekend als Helden, sectie P, nummers 272 en 284 met elkaar te verbinden wordt er een duiker gelegd.

De watergang genaamd Boksloot is een primaire watergang en heeft een agrarische functie.

(zie bijlage 1).

6.2 Locaties

De locatie van de aan te brengen duikers is in onderstaande tekening af te lezen.



De Boksloot, Vliegert en Zijtak Grashoekerseloop zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Peel en Maas.

Locatie 1:

De Zijtak Grashoekerseloop is als secundair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg en heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 6 meter. Het oppervlaktewater heeft een agrarische functie.

Locatie 2:

De Vliegert is als secundair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg en heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 10 aantal meter. Het oppervlaktewater heeft een agrarische functie.

Locatie 3:

De Boksloot is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg en heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 18 aantal meter. Het oppervlaktewater heeft een agrarische functie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten: het aanleggen en behouden van duikers in zowel een primaire watergang als in een secundair watergang. Het betreft de uitvoeringsregel:

- § 1.3.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizing in een oppervlaktewater;

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt(t)(en) de volgende specifieke zorgplicht(en):

Specifieke zorgplichten

- § 1.3.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizing in een oppervlaktewater;

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet mag stremmen of belemmeren;
2. de duiker of overkluizing doelmatig moet functioneren en in goede staat van onderhoud moet verkeren;
3. de duiker of overkluizing zodanig aangelegd dient te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Boksloot, Vliegert en Zijtak Grashoekerseloop heeft een agrarische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- § 1.3. Uitvoeringsregel duikers en overkluizing in een oppervlaktewater;

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- 4. Aanleggen van een duiker in een secundair water;
- 4. Aanleggen van een duiker in een primair water.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

Locatie 1 en 2 : Vliegert en Zijtak Grashoekerloop

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater; doordat de duikers volgens de technische voorschriften onder punt 10 aangelegd worden, zullen deze geen invloed hebben op de bergingscapaciteit.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater; Door de aanleg van duikers met een diameter van 0,6 meter zal de doorstroomcapaciteit niet afnemen en zal ook de kans op verstopping gering zijn.
- stabiliteit taluds;

In de vergunning zijn voorwaarden opgenomen over de steilheid van het talud ter behoud van de stabiliteit (zie voorschrift 10, vierde lid).

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
De aanwezigheid van de duiker belemmert het onderhoud niet. Het onderhoud van de duiker inclusief in- en uitstroomvoorziening is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Locatie 3 : Boksloot

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
doordat de duiker een minimale inwendige diameter van 0,8 meter heeft en een lengte van maximaal 10 meter zal de duiker geen (negatieve) invloed hebben op de bergingscapaciteit.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Door de aanleg van een duiker met 0,8 meter doorsnede zal de doorstroomcapaciteit niet afnemen en zal ook de kans op verstopping gering zijn.
- stabiliteit taluds;
In de vergunning zijn voorwaarden opgenomen over de steilheid van het talud ter behoud van de stabiliteit (zie voorschrift 10, vierde lid).
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
De aanwezigheid van de duiker belemmert het onderhoud niet. Het onderhoud van de duiker inclusief in- en uitstroomvoorziening is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 december 2019 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z822. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Peel en Maas. Deze brief is geregistreerd onder nummer ZGW 2020-D18231.

De aanvrager is op 28 januari 2020 per brief (geregistreerd onder nummer 2020-D9314) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden binnen 4 weken aan de aanvraag

toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 26 februari 2020 bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen en geregistreerd onder nummer 2020-D26010.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden. Er is in dit geval geen sprake van een situatie zoals genoemd in paragraaf 1.4 van de Uitvoeringsregels vergunningverlening Waterschap Limburg, waar voor bepaalde gevallen afdeling 3.4 Awb van toepassing is verklaard.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2020-Z822:

1. Totaaloverzicht locaties 1, 2 en 3;
2. Tekening met documentnummer 2020-D27350, "Schematische weergave dwarsdoorsnede", d.d. 26-2-2020;
3. Toestemmingsverklaring MTS Beumers, documentnummer 2020-D36440.

SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Duiker
Afmetingen / diameter	Duiker 1, 2, en 3 : diameter 0,6 meter; lengte 10 meter Duiker 4:
Coördinaten duiker 1	X: 193638 Y: 375789
Duiker 2	X:193689 Y:375713
Duiker 3	X:194560 Y:375609
Duiker 4	X:194363 Y:376470
Afsluiter	nee
Vergunningnummer	2020-Z822
Gerealiseerd	nee
Leggerobject	ja
Calamiteitenobject	nee
Bedieningsplichtig	nee
Onderhoudsplichtig	Vergunninghouder
Tekening	2020-D27350
Foto's	ja