

Maatwerkbesluit Activiteiten Milieubeheer waterschap Vechtstromen

Datum: 13 januari 2020

Kenmerk: Z-1924618/u19077037

Het dagelijks bestuur heeft op 24 oktober 2019 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor het lozen van effluent afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Tubbergen, gelegen aan de Huyerenseweg 8 te Tubbergen. De melding betreft een verzoek tot verlengen van het bestaande maatwerkbesluit met kenmerk Z-168114/u1729589 van 16 januari 2017. De melding hebben wij ingeboekt onder zaaknummer Z-1924618.

Relevante feiten

Op 16 januari 2017 heeft het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen voor een lozing van effluent afkomstig RWZI Tubbergen een tijdelijk maatwerk verleend. Dit maatwerk betreft een verruiming van de lozingsnormen voor totaal stikstof en totaal fosfor, en aanvullende lozingseisen voor ammonium stikstof. Dit maatwerk is verleend omdat dat de zuivering niet aan de stand der techniek voldoet en de lozingsnormen uit het Activiteitenbesluit daarom niet gehaald kunnen worden. De RWZI stond op de planning om aan de stand der techniek aangepast te worden gebracht en daarmee aan de lozingseisen te voldoen, maar omdat de aanpassingen tijd kosten werd een tijdelijke verhoging van de lozingsnormen noodzakelijk geacht.

Er is een tijdelijk maatwerk verleend voor drie jaar. De periode van drie jaar is gekozen om aandacht te houden op de voortgang van de aanpassing van de RWZI. Het maatwerk loopt op 16 januari 2020 af. Er wordt een verlenging aangevraagd van één jaar. In dit jaar zal duidelijk worden welke aanpassingen aan de RWZI gedaan moeten worden en wat de planning hiervan is. Tevens zal in dit jaar onderzocht worden of met chemicaliën de hoeveelheid fosfor in het afvalwater naar beneden kan worden gebracht. Na een jaar zal om een nieuw maatwerk verzocht worden om de aanpassingen aan de zuivering te realiseren. Afhankelijk van de uitkomst van het chemicaliënonderzoek zal een lagere lozingseis voor fosfor aangehouden kunnen worden in dit nieuwe maatwerkbesluit.

Er hebben al wel aanpassingen aan de zuivering plaatsgevonden. In 2019 is de procesregeling van de RWZI aangepast, wat een positief effect heeft gehad op de stikstofverwijdering. Tevens is de aanvoer van twee gemalen aangepast. Het effect van deze maatregel op de stikstofverwijdering is nog niet duidelijk.

Wettelijk kader

In artikel 3.5e van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voorschriften opgenomen voor het lozen van water in oppervlaktewater. Hierin worden lozingsnormen gesteld aan onder meer totaal fosfor en totaal stikstof.

Het zevende lid van dit artikel biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om met maatwerk hogere grenswaarden voor de lozingsnormen vast te stellen.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.5e zevende lid en de beschreven overwegingen het maatwerkbesluit met kenmerk Z-168114/u1729589 van 16 januari 2017 te verlengen tot 16 januari 2021.

tabel 1 in het maatwerkbesluit Z-168114/u1729589 te vervangen door onderstaande tabel.

Parameter	Grenswaarde	Eenheid
Totaal stikstof ¹	12	mg/liter
Totaal fosfor ¹	4	mg/liter
Ammonium stikstof ²	2,0	mg/liter
Ammonium stikstof ³	4,0	mg/liter

¹ Voortschrijdend jaargemiddelde in een tijds- of volumeproportioneel etmaalmonster

² Gemiddelde concentratie in tijds- of volumeproportioneel etmaalmonster gedurende de zomerperiode, van 1 mei tot 1 november.

³ Gemiddelde concentratie in tijds- of volumeproportioneel etmaalmonster gedurende de winterperiode, van 1 november tot 1 mei.

Overwegingen

RWZI Tubbergen moet zo snel mogelijk aan de stand der techniek voldoen en daarmee aan de eisen uit het activiteitenbesluit. In 2017 is maatwerk verleend om tijd te bieden om de zuivering aan te passen. Dat de aanpassingen in 2019 nog niet voltooid zouden zijn werd verwacht. Door de meerjarenverkenning van het waterschap zijn de aanpassingen voor RWZI Tubbergen uitgesteld en zal pas in 2019 gestart worden met de aanpassingen. Er zijn slechts kleine aanpassingen aan de zuivering gedaan en de zuivering voldoet nog niet aan de stand der techniek. De zuivering kan daarom nog niet voldoen aan de normen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het was vanuit het maatwerk uit 2017 al de bedoeling om het maatwerk te verlengen. De keuze in de meerjarenverkenning maakt het daarnaast onvermijdelijk om het maatwerk te verlengen.

De huidige verlenging is voor een jaar aangevraagd, waarna slechts nog eenmaal nieuw maatwerk wordt aangevraagd om tot de definitieve situatie te komen (voldoen aan de normen uit het Activiteitenbesluit). Omdat de planning van de aanpassingen nog niet bekend is, is het niet mogelijk om nu maatwerk te verlenen voor de gehele resterende periode. Bovendien vindt er onderzoek plaats met fosforverwijdering, waardoor er zicht komt op de mogelijkheid om volgend jaar de lozingseisen verder aan te scherpen. De verwachting is dat eind 2023 het project volledig is afgerond en aan het Activiteitenbesluit kan worden voldaan.

De lozingseis voor totaal stikstof is gewijzigd ten opzichte van het huidige maatwerk. Door de kleine aanpassingen aan de zuivering die dit jaar zijn uitgevoerd kan aan deze lagere norm worden voldaan.

Conclusie

Door het maatwerk met kenmerk Z-168114/u1729589 te verlengen met een jaar en een lagere norm aan te houden voor totaal stikstof, kan RWZI Tubbergen werken aan de definitieve aanpassingen om te voldoen aan het Activiteitenbesluit, zonder dat het milieu daardoor in geding komt.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,



dr. S.M.M. Kuks, watergraaf



drs. R.I. Andringa, secretaris-directeur

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

