

Programma van Eisen ontruimingsinstallaties

Gebaseerd op NEN2575:2012 1 + 3 incl.aanvullingsbladen A1 +A2

Algemene gegevens:

Opdrachtgever:	Naam:	De Meeuw Bouwsystemen
	Adres:	Postbus 18 5688ZG Oirschot
Rapportgegevens:		PvE-24788-19P0031-02 10-07-2019
Opgesteld door:	Naam:	M.van Vugt
	Bedrijf:	Van den Broek systemen
	Adres:	Batavenweg 13 5349 BC Oss
Objectgegevens:	Naam:	BreedSaam Tijdelijke onderwijsaccommodatie
	Adres:	Pastoor Doensstr.3A 4854 CP Bavel



Gemeente Breda

Bijlage 4 bij besluit
Z2019-005321-V1

V&L

1. Gegevens	
Bouwwerk:	Gebruiksfunctie: Onderwijsfunctie Naam: BreedSaam Tijdelijke onderwijsaccommodatie Adres: Pastoor Doensstr.3A 4854 CP Bavel
Omgevingsvergunning:	Onbekend t.t.v. opstellen PvE
Gebruiksvergunning:	Onbekend t.t.v. opstellen PVE
Certificering vereist:	☐ Ja ☒ Nee Toelichting:
Eigenaar:	Naam: BreedSaam, Coöp. Huisvesting Primair en Speciaal onderwijs Adres: Cosunpark 20 4814 ND Breda Telefoon: 076-3030036 Contactpersoon: Opgeleid persoon: nnb
Eisende partij:	☒ Bevoegde autoriteit ☐ Verzekeraar ☐ Eigenaar / Gebruiker
Type(n) ontruimings-alarminstallatie	☐ Luidalarminstallatie type A ☒ Luidalarminstallatie type B ☐ Stil-alarminstallatie type draadloos ☐ Stilalarminstallatie met attentiepanelen

Bijlagen:


Bouwkundige tekeningen:
Nummer: Q19-00060-BV-001
Datum: 8-05-2019

2. Eisen § NEN2575		
NEN2575-3 4.4	Systeembeschikbaarheid	Alleen specificeren in afwijkende situaties waarbij moet worden afgeweken van NEN 2575-3 ☐ % vanwege
	Toelichting:	
NEN2575-3 6.4.1	Wijze van activeren	☒ BP ☒ HBM ☐ BM ☐ EXT ☐ BM in relatie tot samenvallende vluchtroutes
	Toelichting bij 'wijze van activering': BP = bedieningspaneel HBM = handbrandmelder BM = automatische brandmelder Ext = externe melder	
	Toelichting:	
NEN2575-3 6.4.1	Vertraging in de activering door automatische brandmelders	☐ Ja ☒ Nee OPMERKING De vertraging behoort in de brandmeld-centrale te worden uitgevoerd.
	Toelichting:	Geen automatische detectie vereist.
NEN2575-3 9.3	Doormelding van Storing	☐ Intern, locatie ☐ Extern ☒ PAC ☐ Andere locatie
	Zie brandmeldinstallatie Toelichting	Type B ontruimingsdeel betreft een integraal deel van de brandmeldinstallatie. Storingsdoormelding vindt plaats conform meldingen Brandmeldsysteem.

§ NEN2575 Omschrijving		Eis
NEN2575-3 10.2.2	Uitvoering bedieningspaneel	Alleen specificeren indien een tekstpaneel niet toereikend is ☐ Geografisch paneel
	Toelichting	
NEN2575-3 11.2	Kleur optische signaalgever	☐ Wit ☐ Rood ☐ Anders . . .
	Toelichting	Optische alarmering is niet van toepassing.
NEN2575-3 14.2	Omvang ontruimingsgebied	☒ Het gehele gebouw ☐ ☐ ☐ ☐ Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten ☒ Toiletruimten m.u.v. de voorruimten. ☒ Bergingen < 8 Mtr. 2 ☐ ☐ ☐
	Toelichting	Bij uitsluiting toilet en/of berging dient een signaalgever te worden aangebracht voor de toegangsdeur conform NEN2575.
NEN2575-3 14.3	Afzonderlijke alarmeringszones 1 Gehele gebouw	Aangestuurd door detectiezone's Zone: 1,2
	Bij Atria: ☐ Alle ruimten die aan de atria grenzen	
	Toelichting	

§ NEN2575 Omschrijving		Eis	
NEN2575-3 15.2.2 en 15.2.3	Locatie en aantal bedieningspanelen	Hoofdbedieningspaneel ☒ Locatie: Entreeruimte -integraal op Brandmeldcentrale	
		Nevenbedieningspaneel N.v.t.	
	Toelichting		
NEN2575-3 15.4	Bijzondere omgevingsinvloeden alsmede akoestische eigenschappen van ruimten die van invloed kunnen zijn op de standaardruimten.	Ruimte:	Omstandigheden:
	Toelichting	N.v.t.	
	Aanvullende eisen	☒ Nee ☐ Ja, zie onderstaand -toelichting	
	Toelichting:	♦ ♦ ♦ ♦	

3. Goedkeuring

Partij	Gegevens	Handtekening
Bevoegde autoriteit	Naam: Gemeente Breda	
☒ Eisende partij	Adres: Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda	
	Contactpersoon:	
Eigenaar/Gebruiker	Naam: BreedSaam, Coöp.	b.a.
☐ Eisende partij	Adres: Cosunpark 20 4814 ND Breda	
	Contactpersoon: J. Kusters	R. Swagemakers
PvE opsteller	Naam: Van den Broek systemen	
	Adres: Batavenweg 13 5349 BC Oss	
	Contactpersoon: M. van Vugt	

