

Project : Breedsaam
Uw kenmerk : U.031434 Z2019-005321
Projectnr. : Q19-00060
Projectadres : Pastoor Doensstr 3A
Opdrachtgever : Breedsaam
Datum : 21-01-2020
Betreft : verzoek aanvullingen

1. De brand- en rookwerende scheidingsconstructie.

Antwoord:

- Het gebouw is 1 brandcompartiment; <1000m²
Alle binnenwanden worden standaard als 30 minuten brandwerend uitgevoerd, daarnaast is de brandwerende deur op de verdieping in het stappenhuis ook altijd standaard uitgevoerd als 30 minuten brandwerend. Ook een buitendeur onder een vluchtrap wordt standaard uitgevoerd als 30 minuten brandwerend. Deze standaard uitvoeringen hebben te maken met de inzetbaarheid van de units.

2. Vluchtroutes.

Antwoord:

- De vluchtroutes zijn nu doormiddel van pijlen op tekening aangegeven.

3. De noodverlichting.

Antwoord:

- De buitenverlichting nabij de vluchtdeuren zijn op tekening aangegeven.

4. Het sluitwerk van de deuren.

Antwoord:

- Bij alle vluchtdeuren is gegeven dat deze met een knopcilinder (te openen zonder voorwerk) te openen zijn.

5. De vluchtrouteaanduiding

Antwoord:

- De vluchtrouteaanduidingen zijn op tekening gezet.



Gemeente Breda

Bijlage 9 bij besluit

Z2019-005321-V1 V&L