

Ventilatietberekening

auteur HP architecten

Project Noordsingel

Datum 23-03-20

uitgangspunt; mechanische ventilatie invoer/uitvoer

Kamer	Verdieping	VR			VG			toevoer	afvoer
		m ²	ventilatiecapaciteit [dm3/s]	Eis [m ² *dm ³ /s]	m ²	ventilatiecapaciteit [dm3/s]	Eis [m ² *dm ³ /s]		
zitkamer	bg	24	0,7	16,8	24	0,9	21,6	21,6	
eetkeuken	bg	31	0,7	21,7				30,3	30,3
extra kamer	bg	36	0,7	25,2	67	0,9	60,3	30	30
toilet	bg	1	0,7	minimaal 7		0,9	minimaal 7		21,6
slaapkamer	1e	24	0,7	16,8	24	0,9	21,6	21,6	
slaapkamer	1e	17	0,7	11,9	17	0,9	15,3	15,3	
badkamer	1e	6	14	minimaal 14		14	minimaal 14		29,9
toilet	1e	1	0,7	minimaal 7		0,7	minimaal 7		7
werkkamer	2e	24	0,7	16,8	24	0,9	21,6	21,6	
slaapkamer	2e	17	0,7	11,9	17	0,9	15,3	15,3	
badkamer	2e	4	0,7	minimaal 14		0,9	minimaal 14		36,9
techniek	2e	5							