Gemeente Breda

Bijlage bij besluit

2220-000974-V01

8-04-2020 V en L

het gehele pand is voorzien van volledige bewaking

v- xx verblijfsruimte met oppervlakte in m2
maximale bezetting per verblijfsruimte 10 personen

brandwerende scheiding 30 minuten
deuren in deze scheiding hebben dezelfde brandwerendheid
en zijn zelfsluitend en zijn voorzien van knopkunders resp. eenen ontsluitingsknop

uit aanduiding (nooduitgang

brandslanghaspel

draagbaar blusapparat s4 = 4 liter schuim p6 = 6 kg poeder

hb handbrandmelder

bmc brandmeldcentrale

np nevenpaneel

noodverlichting



begane grond



verdieping

[redacted] LOCATIE : LENTEHOF, LANGE BEDDE 1 BREDA
BEGANE GROND EN VERDIEPING

Gemeente Breda

Bijlage 2 bij besluit
2014/0468-V1