

Y-XX	verblijfsruimte met oppervlakte in m2	maximale bezetting per verblijfsruimte 10 personen
Y-XX	verblijfsruimte met oppervlakte in m2	maximale bezetting per verblijfsruimte 10 personen

- brandwerende scheiding 30 minuten
- deuren in deze scheiding hebben deze tde brandwerendheid
- en zijn zelfsluitend en zijn voorzien van knopcilinders resp. groene ontsluitingsknop





aanduiding (nood)uitgang

brandslanghospitaal

 draagbaar blusapparaat s6 = 6 liter schuim p6 = 5 kg poeder

hb
handbrandmelder

n.l.
noocladder

**zolder**

RENOVOI

01
30 min. scheidung
01
Verfallen scf eiding

 Voorziening in vloer
 Voorziening in wand

Voorziening in warc

te
eslu
0974
O
prevenție

Brandwerende Voorzieningen

Project: **James Breckinridge**

Opdrachtgever:
Bvd & Partners CV

Verknüpfung

25

Format: A2 E)

Datum: 08-03-2023
 Tekenaa:  E.H.
 Macht: V02

VSU Boardman
K1205000115
info@vsu.ru
+31 (0)12 56 10 78

