


	Project	Brandwerende voorzieningen			
	Locatie	Lange Bedde 1 Breda			
	Opdrachtgever	BVO & Partner			
	Werknummer	VSU 20.3			
	Datum	9-3-2020			
	Laatste revisie	25-3-2020			


afdichtingsnr.	BG-1	vloer/wand o.g.	Wand	locatie/ruimte	Hal
		materiaal	Steen	datum	11-02-2020
		dikte	100 mm	monteur	FC-GK
		verdieping	Begane grond	min. brandwerend	30
		afmeting sparing	Ø50 Ø110	omschrijving	Afkitten
		aantal leidingen	2		Manchet plaatsen
		type	PVC	product	Cfs-IS bloem

afdichtingsnr.	BG-2	vloer/wand o.g.	Vloer	locatie/ruimte	Hal
		materiaal	Beton	datum	24-03-2020
		dikte	250 mm	monteur	FC-GK
		verdieping	Begane grond	min. brandwerend	60
		afmeting sparing	Ø50 Ø70	omschrijving	Afkitten & afpappen
		aantal leidingen	Meerdere		
		type	Data Divers	product	Cfs-IS

afdichtingsnr.	BG-3	vloer/wand o.g.	Wand	locatie/ruimte	Hal
		materiaal	Steen	datum	11-02-2020
		dikte	100 mm	monteur	FC-GK
		verdieping	Begane grond	min. brandwerend	30
		afmeting sparing	Ø20	omschrijving	Fire disk plaatsen
		aantal leidingen	1		
		type	Elektra	product	CFS-D25

afdichtingsnr.	BG-4	vloer/wand o.g.	Wand	locatie/ruimte	Hal
		materiaal	kozijn	datum	11-02-2020
		dikte	114mm	monteur	FC-GK
		verdieping	Begane grond	min. brandwerend	30
			Ø20	omschrijving	Afkitten & afpappen
		aantal leidingen	3		Aanbrengen br.w. beplating
		type	Data paneel	product	Cfs-IS fermecel

afdichtingsnr.	BG-5	vloer/wand o.g.	Wand	locatie/ruimte	Gang
		materiaal	Beton	datum	24-03-2020
		dikte	100 mm	monteur	FC-GK
		verdieping	Begane grond	min. brandwerend	30
		afmeting sparing	Ø150	omschrijving	Vlinderklep plaatsen
		aantal leidingen	1		
		type	Luchtkanaal	product	SC+60 AIR

afdichtingsnr.	1-1	vloer/wand o.g.	Wand	locatie/ruimte	traphal 1
		materiaal	kozijn	datum	11-02-2020
		dikte	114mm	monteur	FC-GK
		verdieping	Eerste verdieping	min. brandwerend	30
		afmeting sparing	Ø20	omschrijving	Afkitten
		aantal leidingen	1		koord
		type	Elektra	product	Cfs-IS koord



Gemeente Breda

Bijlage bij besluit

Z2020-000974-V01

23-04-2020 Ven L

	Project	Brandwerende voorzieningen Juzt			
	Locatie	Lange Bedde 1 Breda			
	Opdrachtgever	BVO & Partner			
	Werknummer	VSU 20.3			
	Datum	9-3-2020			
	Laatste revisie	25-3-2020			

afdichtingsnr.	1-2	vloer/wand o.g.	Wand	locatie/ruimte	traphal 1
		materiaal	kozijn	datum	11-02-2020
		dikte	114mm	monteur	FC-GK
		verdieping	Eerste verdieping	min. brandwerend	30
		afmeting sparing	Ø20	omschrijving	Afkitten
		aantal leidingen	1		koord
		type	Elektra	product	Cfs-IS koord

afdichtingsnr.	1-3	vloer/wand o.g.	Wand	locatie/ruimte	traphal 1
		materiaal	kozijn	datum	11-02-2020
		dikte	114mm	monteur	FC-GK
		verdieping	Eerste verdieping	min. brandwerend	30
		afmeting sparing	Ø20	omschrijving	Afkitten
		aantal leidingen	1		koord
		type	Elektra	product	Cfs-IS koord

afdichtingsnr.	1-4	vloer/wand o.g.	Wand	locatie/ruimte	traphal 1
		materiaal	kozijn	datum	11-02-2020
		dikte	114mm	monteur	FC-GK
		verdieping	Eerste verdieping	min. brandwerend	30
		afmeting sparing	Ø20	omschrijving	Afkitten
		aantal leidingen	1		koord
		type	Elektra	product	Cfs-IS koord

afdichtingsnr.	1-5	vloer/wand o.g.	Wand	locatie/ruimte	traphal 1
		materiaal	kozijn	datum	11-02-2020
		dikte	114mm	monteur	FC-GK
		verdieping	Eerste verdieping	min. brandwerend	30
		afmeting sparing	Ø20	omschrijving	Afkitten
		aantal leidingen	1		koord
		type	Elektra	product	Cfs-IS koord

afdichtingsnr.	1-6	vloer/wand o.g.	Wand	locatie/ruimte	traphal 1
		materiaal	kozijn	datum	11-02-2020
		dikte	114mm	monteur	FC-GK
		verdieping	Eerste verdieping	min. brandwerend	30
		afmeting sparing	Ø20	omschrijving	Afkitten
		aantal leidingen	1		koord
		type	Elektra	product	Cfs-IS koord

afdichtingsnr.	1-7	vloer/wand o.g.	Wand	locatie/ruimte	traphal 1
		materiaal	kozijn	datum	11-02-2020
		dikte	114mm	monteur	FC-GK
		verdieping	Eerste verdieping	min. brandwerend	30
		afmeting sparing	Ø20	omschrijving	Afkitten
		aantal leidingen	1		koord
		type	Elektra	product	Cfs-IS koord

	Project	Brandwerende voorzieningen Juzt			
	Locatie	Lange Bedde 1 Breda			
	Opdrachtgever	BVO & Partner			
	Werknummer	VSU 20.3			
	Datum	9-3-2020			
	Laatste revisie	25-3-2020			

	afdichtingsnr.	2-1	vloer/wand o.g.	Wand	locatie/ruimte	V 14,6
			materiaal	Steen	datum	11-02-2020
			dikte	100 mm	monteur	FC-GK
			verdieping	Tweede verdieping	min. brandwerend	30
			afmeting sparing	Ø50	omschrijving	Afkitten & afpappen
			aantal leidingen	Meerdere		
			type	Elektra	product	Cfs-Acr Cfs-IS CFS-CT

	afdichtingsnr.	2-2	vloer/wand o.g.	Wand	locatie/ruimte	V 25,8
			materiaal	Steen	datum	11-02-2020
			dikte	100 mm	monteur	FC-GK
			verdieping	Tweede verdieping	min. brandwerend	30
			afmeting sparing	Ø20	omschrijving	Afkitten
			aantal leidingen	2		
			type	Data	product	Cfs-IS

	afdichtingsnr.	Z-1	vloer/wand o.g.	Wand	locatie/ruimte	zolder 1
			materiaal	Fermecell	datum	14-02-2020
			dikte	12,5	monteur	FC-GK
			verdieping	zolder	min. brandwerend	30
			afmeting sparing	160mm	omschrijving	Aanbrengen br.w. beplating
			aantal leidingen	1		Afkitten & afpappen
			type	Spiroflex	product	fermecell Cfs-Acr CFS-CT

	afdichtingsnr.	Z-2	vloer/wand o.g.	Wand	locatie/ruimte	Zolder 1
			materiaal	Fermecell	datum	14-02-2020
			dikte	12,5mm	monteur	FC-GK
			verdieping	zolder	min. brandwerend	30
			afmeting sparing	Ø20	omschrijving	Afkitten & afpappen
			aantal leidingen	2		Aanbrengen br.w. beplating
			type	Elektra	product	Cfs-Acr Cfs-IS CFS-CT fermecell

	afdichtingsnr.	Z-3	vloer/wand o.g.	Wand	locatie/ruimte	Zolder 1
			materiaal	fermecell	datum	14-02-2020
			dikte	12,5	monteur	FC-GK
			verdieping	zolder	min. brandwerend	30
			afmeting sparing	Ø20	omschrijving	Afkitten
			aantal leidingen	2		
			type	Elektra	product	Cfs-IS

	afdichtingsnr.	Z-4	vloer/wand o.g.	Wand	locatie/ruimte	zolder 1
			materiaal	fermecell	datum	14-02-2020
			dikte	12,5mm	monteur	FC-GK
			verdieping	zolder	min. brandwerend	30
			afmeting sparing	Ø20	omschrijving	Afkitten & afpappen
			aantal leidingen	2		
			type	Elektra Koper	product	Cfs-Acr Cfs-IS CFS-CT

	Project	Brandwerende voorzieningen Juzt			
	Locatie	Lange Bedde 1 Breda			
	Opdrachtgever	BVO & Partner			
	Werknummer	VSU 20.3			
	Datum	9-3-2020			
	Laatste revisie	25-3-2020			

afdichtingsnr.	Z-5	vloer/wand o.g.	Wand		locatie/ruimte	zolder 1	
		materiaal	fermecell		datum	14-02-2020	
		dikte	12,5mm		monteur	FC-GK	
		verdieping	zolder		min. brandwerend	30	
		afmeting sparing	Ø20		omschrijving	Afkitten	
		aantal leidingen	7		product	Cfs-IS	
		type	Elektra				

afdichtingsnr.	Z-6	vloer/wand o.g.	Wand		locatie/ruimte	zolder 2	
		materiaal	fermecell		datum	18-02-2020	
		dikte	12,5		monteur	FC-GK	
		verdieping	zoder		min. brandwerend	30	
		afmeting sparing	Ø20		omschrijving	Afkitten & afpappen	
		aantal leidingen	2		product	Aanbrengen br.w. beplating	
		type	Elektra			Cfs-Acr	Cfs-IS

afdichtingsnr.	Z-7	vloer/wand o.g.	Wand		locatie/ruimte	zolder 2	
		materiaal	fermecell		datum	18-02-2020	
		dikte	12,5		monteur	FC-GK	
		verdieping	zolder		min. brandwerend	30	
		afmeting sparing	Ø20	Ø150mm	omschrijving	Aanbrengen br.w. beplating	
		aantal leidingen	2		product	Afkitten & afpappen	
		type	Elektra	Staal		Cfs-Acr	Cfs-IS

afdichtingsnr.	Z-8	vloer/wand o.g.	Wand		locatie/ruimte	zolder 2	
		materiaal	fermecell		datum	18-02-2020	
		dikte	12,5		monteur	FC-GK	
		verdieping	zolder		min. brandwerend	30	
		afmeting sparing	Ø20		omschrijving	Afkitten & afpappen	
		aantal leidingen	7		product	Aanbrengen br.w. beplating	
		type	Elektra			Cfs-Acr	Cfs-IS