

Overzicht aanvulling OLO 4802787

nr	opmerking/vraag	(re)actie
1	<i>De aanvraag moet op het volgende punt worden aangevuld.</i> - <i>de berekening en de opbouw van de vloeistofdichte vloer</i>	Voor het gehele (..) terrein is blijkens de aanvraag om revisievergunning uitgegaan (..) <i>van een (vloeistofdichte) bovenafdicthting, bestaande uit een laag asfaltbeton van minimaal 8 cm dikte met een porievolumen van minder dan 3%. (..)</i> De (..) blijvend vloeistofdichte vloer is opgebouwd als volgt.: • <i>fundatielaag (minimaal 30 cm);</i> • <i>asfaltconstructie uit 4 lagen:</i> • <i>2 * 6 cm STAB (voor stabiliteit);</i> • <i>2 * 4 cm DAB (voor vloeistofdichtheid).</i> Door Lieveense is een nieuwe versie van bijlage 2 aangeleverd, waarin ook de onderliggende berekeningen zijn opgenomen. Deze is bijgevoegd. Door Unihorn is aansluitend beoordeeld of de asfaltconstructie de optredende zetting kan volgen zonder te scheuren (zie B3). Daarin is geconcludeerd dat de asfaltconstructie deze vervorming zal kunnen volgen, zonder te scheuren, aangezien de rek door opgelegde vervorming veel kleiner is dan de bezwijkrek.