

OPLEGNOTITIE 23 APRIL 2020 MET TOELICHTING WIJZIGING AANVRAAGDOCUMENT “Motivatie afwijking voorschrift 32.45 NW Versie 5, d.d. 17 januari 2020” NAAR VERSIE 6 d.d. 23 april 2020

Wijziging oplegnotitie 17 januari

In de motivatie van 15 november 2019 wordt op pagina 3 aangegeven dat voor de opslag van PO in de tanks 603 en 604, conform de voorschriften 2.5.2 en 2.5.3 in de vergunning van 13 maart 2015 (beschikking milieudeel eerste fase op aanvraag verplaatsen en uitbreiden opslag propyleenoxide (PO), OLO-nr 1364979) een stationaire blusvoorziening dient te worden aangebracht die voldoet aan de NFPA 11. Echter in de beschikking van 7 november 2016 (beschikking fase 1 implementatie PGS 29, kenmerk BES98409781_9999204976) is opgenomen dat deze voorschriften 2.5.2 en 2.5.3 zijn ingetrokken en zijn vervangen door de voorschriften 32.45 en 32.46. Vervolgens is in de beschikking van 27 november 2017 (Beschikking ambtshalve wijziging PGS 29:2016 TTR, kenmerk 999958308) voorschrift 32.45 vervangen door voorschrift 32.45Nw.

Voorschrift 32.45Nw is zodoende ook van toepassing op de opslag van PO. De verplichting om specifiek voor de opslag van PO een stationaire blusvoorziening toe te passen is hiermee vervallen.

Aanvullende wijziging 23 april 2020

In versie 6 is de scope van de aanvraag verduidelijkt door het weglaten van de gapanalyse in hoofdstuk 3. De aanvraag heeft alleen betrekking op tanks 601, 602 en 603

Het document Motivatie afwijking voorschrift 32.45 NW Versie 5, d.d. 17 januari 2020 is op basis van bovenstaande aangepast naar het document Motivatie afwijking voorschrift 32.45 NW versie 6, d.d. 23 april 2020