



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF

30 maart 2020

UW KENMERK

OLO nummer:

4994077.

2020-005538

ZAAKNUMMER

2020-007428

DOCUMENTNUMMER

D2020-05-001176

DELFT

12 mei 2020

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvraag: Aanvraag vlonder bouw Palesstraat 15 Naaldwijk, kenmerk: 2020-005538

Datum aanvraag: 30 maart 2020

Te wijzigen besluit: 2020-005538/D2020-03-001104, d.d. 10 maart 2020

Betreft: Het aanleggen en hebben van een steiger in de beschermingszone van naast gelegen secundaire watergang.

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregel Steigers van november 2017.

De uitsteeklengte van de steiger wordt bepaald aan de hand van de 1/8 van de waterbreedte. De waterbreedte is $16,297 \text{ m} / 8 = 2,037 \text{ m}$ uitsteeklengte steiger. Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

BIJLAGE(N)
CONTACT
TEAM
POSTADRES

2
T (015) 260 81 08 • E loket@hhdelfland.nl
Regulering en planadvisering
Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit om vergunning 2020-005538/D2020-03-001104, d.d. 10 maart 2020 als volgt te wijzigen:

1. 2.1 Aanleiding wordt vervangen door:

2.1 Aanleiding

De vergunninghouder wil bij een hoekwoning aan de Palesstraat 15 Naaldwijk een vlonder aanleggen in de beschermingszone van naast gelegen secundaire watergang. De vlonder krijgt afmetingen van 3,60 m x 9,58 m en steek daarmee 2,00m boven de watergang uit.

2. Voorschrift 4.2.1. Steigers in hoofdstuk 4 wordt vervangen door:

4.2.1 Steigers

1. De steiger moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Maatvoering
Maximale breedte langs de oeverlijn	9,50 m
Maximale uitsteekafstand vanaf de oeverlijn	2,00 m

2. Als buitengewoon onderhoud van de watergang nodig is, kan het voorkomen dat de steiger helemaal moet worden weggehaald. Dit is voor rekening van de vergunninghouder.
3. De eigenaar moet het water onder en 1 m rondom de steiger zodanig onderhouden dat de doorstroming behouden blijft. Bijvoorbeeld door bagger en drijfvuil tijdig te verwijderen.
4. De eigenaar moet de steiger zodanig vastleggen of funderen en onderhouden dat deze bestand is tegen de variaties in doorstroming en peilstijgingen.
5. De steiger moet worden gemaakt van materialen die het water niet verontreinigen. Het gebruik van geïmpregneerd hout, gegalvaniseerd stalen onderdelen, lood- of zinkhoudende materialen etc. is daarom verboden.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,



ing. R.A.W. de Groot
Teamleider Regulering en Planadvisering