



**Vergunninghouder
Van Schie B.V.**

Datum
15 mei 2020

Kenmerk
DMS2020-0022593

Zaaknummer
WN2019-005137

Olo-nummer

Watervergunning

voor het onttrekken en lozen van grondwater vanwege een bodemsanering ter
hoogte van Geerkade 22 in Wilnis

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voor het lozen van grondwater	6
2.3 Voor het onttrekken van grondwater	6
2.4 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	7
3 Aanleiding	9
3.1 Algemeen	9
3.2 Aangevraagde activiteiten	9
3.3 Waterstaatkundige informatie	10
4 Toetsing en overwegingen	11
4.1 Toetsingskader	11
4.2 Indeling van het oppervlaktewaterlichaam	11
4.3 Beoordelen effect lozing	11
4.4 Beoordeling vergunningaanvraag Keur-aspecten	12
5 Procedure	14
5.1 Aanvraag en aanvullingen	14
5.2 Procedure	14
6 Mededelingen	15

Samenvatting

Op 3 juli 2019 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) en een verzoek tot maatwerk in het kader van het Activiteitenbesluit van Van Schie B.V., Constructieweg 100, 3641 SP Mijdrecht.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2019-005137.

De aanvraag betreft het onttrekken en lozen van grondwater vanwege een bodemsanering, ter hoogte van Geerkade 22 in Wilnis.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Van Schie B.V., Constructieweg 100, 3641 SP Mijdrecht, te verlenen voor:
 - het onttrekken van grondwater met een maximum van 5 m³/uur en 43920 m³/jaar zoals bedoeld in de Keur AGV 2019 (artikel 2.9) voor de periode tot en met 30 juni 2025;
 - het onttrekken van grondwater met een maximum van 2,5 m³/uur en 21960 m³/jaar zoals bedoeld in de Keur AGV 2019 (artikel 2.9) voor de periode vanaf 1 juli 2025;
 - het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het leggen en hebben van een leiding in een bestaande mantelbuis dwars door een secundair waterkerend dijklichaam;
 - het leggen en hebben van een leiding in de kernzone van een waterkering;in verband met het onttrekken en lozen van grondwater vanwege een bodemsanering, ter hoogte van Geerkade 22 in Wilnis.
- II. In afwijking van de regels in artikel 3.1, lid 2 onder b en c van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het in hoofdstuk 2 genoemde maatwerkvoorschrift 5 op te leggen voor het lozen van grondwater met een maximaal debiet van 5 m³ / uur ter hoogte van Geerkade 22 in Wilnis (bij wijze van maatwerk als bedoeld in artikel 3.1, lid 7 onder a van het Activiteitenbesluit milieubeheer).
- III. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2019-0029057	Kaart van de onttrekkingspunten en monitoringspeilbuizen
DMS2019-0029058	Notitie van de zuivering t.b.v. de lozing
DMS2019-0029060	Bemalingsadvies Geerkade 22 van TTE Consultants 26-06-2019
DMS2020-0022570	Tekening van de locatie van de bestaande mantelbuis
- IV. Dat binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning de onttrekking moet zijn begonnen.
- V. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2019, de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R.M. de Vlieger, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente De Ronde Venen over dit besluit.

Een afschrift is gestuurd naar RUD Utrecht en naar TTE Consultants.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-005137.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet **twee weken voor de start van de activiteiten** een calamiteitenplan indienen bij de toezichthouder. Daaruit moet duidelijk blijken hoe bij calamiteiten wordt gehandeld, inclusief namen en telefoonnummers van contactpersonen.
- 4.2 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voor het lozen van grondwater

voorschrift 5 Maatwerkvoorschrift voor het lozen van grondwater ten behoeve van het uitvoeren van een bodemsanering

- 5.1 In afwijking van artikel 3.1, lid 2 onder b en c van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden voor onderstaande stoffen de volgende emissiewaarden:

Stof(groep)	Eenheid	emissiewaarde
PAK (10 VROM excl. naftaleen)	microgram per liter	2,2
Naftaleen	microgram per liter	3,6

2.3 Voor het onttrekken van grondwater

voorschrift 6 De onttrekking

- 6.1 De onttrekking moet worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 4 van het bemalingsplan van TTE Consultants van 26 juni 2019 (kenmerk DMS2019-0029060).
- 6.2 Als de activiteiten kunnen worden uitgevoerd met een hoger grondwaterpeil of een lager onttrekkingsdebiet, dan moet dit gebeuren.

voorschrift 7 Beëindiging onttrekking

- 7.1 Wordt de onttrekking (geheel of gedeeltelijk) buiten werking gesteld, dan moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat:
- er geen grondwateroverlast ontstaat door de beëindiging van de onttrekking;
 - de putten (alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat met doorlatende filters) die tot de inrichting behoren, zo worden afgesloten en afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
 - de afsluitende lagen, voor zover aanwezig, worden hersteld met bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.

voorschrift 8 Peilbuizen

- 8.1 De peilbuizen moeten worden geplaatst op de locaties die staan op de tekening met documentnummer DMS2019-0029057 die deel uitmaakt van deze verunning.
- 8.2 Vanaf ten minste 2 weken voor aanvang van de onttrekking en tot ten minste 2 weken na het einde van de onttrekking meet en registreert de vergunninghouder de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen. In de eerste twee weken van de onttrekkingsperiode moeten de metingen één maal per twee dagen worden uitgevoerd, daarna wekelijks.
- 8.3 Als uit de metingen blijkt dat er significante afwijkingen in de grondwaterstanden en stijghoogten optreden moet er in overleg met afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving maatregelen worden getroffen om dit op te heffen.
- 8.4 Afwijken van de (in de voorschriften of het monitoringsplan opgenomen) meetfrequentie, mag alleen in overleg óf op verzoek van de toezichthouder.

voorschrift 9 Monitoring van de onttrekking

- 9.1 De vergunninghouder moet dagelijks waarnemingen doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater.
- 9.2 Voor het meten van de hoeveelheid grondwater moet de vergunninghouder gebruik maken van meetinstrumenten die:
- voorzien zijn van een geldig keurmerk van een door de overheid goedgekeurde certificeringsinstelling;
 - jaarlijks zijn geijkt.
- 9.3 De meetinstrumenten moeten zo op de inrichting zijn aangebracht dat er geen water buiten de meetinstrumenten om kan worden afgetapt of ingebracht.
- 9.4 Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats worden geïnstalleerd en goed afleesbaar zijn.

voorschrift 10 Registratie

- 10.1 Alle waarnemingen en metingen moeten worden vastgelegd en samen met de overige registraties maandelijks worden gerapporteerd aan de toezichthouder. Het afwijken van de periode of de manier van rapporteren mag alleen na goedkeuring van de toezichthouder.
- 10.2 De waarnemingen en metingen moeten ook op het werk beschikbaar zijn en ter inzage worden gegeven aan de toezichthouder.
- Alle waarnemingen, metingen en onttrokken hoeveelheden grondwater moet binnen één maand na afloop van de onttrekkingsperiode of uiterlijk 31 januari van elk jaar aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving worden gerapporteerd.

2.4 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 11 Waterkeringen algemeen

- 11.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 11.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 11.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 11.4 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 11.5 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 11.6 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 11.7 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmatten ontstaat.
- 11.8 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 11.9 Tijdens de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 11.10 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 12**Leidingen in en bij waterkeringen**

- 12.1 De te graven sleuf:
- a. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
 - b. moet direct na het leggen van de leiding worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 meter;
 - c. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (afdeling VTH) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 12.2 De aanleg van de leiding met de waterkering moet in open ontgraving plaatsvinden. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd worden uitgevoerd, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
- 12.3 De mantelbuizen moet na het invoeren van de leiding aan de uiteinden worden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting.
- 12.4 De mantelbuis moet na het invoeren van de leiding aan de uiteinden worden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting.
- 12.5 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
- 12.6 De leiding is van het type PE 80/100 SDR 11.
- 12.7 De leiding moet zo kunnen worden afgesloten dat er geen water vanuit de Geer richting de polder kan stromen.
- 12.8 Als er als het gevolg van het lozen erosie ontstaat aan de waterkering, moet de lozing onmiddellijk worden gestopt en moet een melding worden gedaan bij Waternet. De lozing mag pas hervat worden na toestemming van Waternet (afdeling VTH).

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

In het kader van een bodemsanering op een terrein achter het adres Geerkade 22 te Wilnis, zal “eeuwigdurend” grondwater worden onttrokken. De bodemsanering heeft betrekking op een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan sanering op grond van de Wbb als spoedeisend is beschikt vanwege ontoelaatbare verspreiding van de verontreiniging (provincie Utrecht, kenmerk 8086E267 d.d. 27-09-2010). Het betreft een verontreiniging met creosoot aanwezig in grond en grondwater. Maatgevende verontreinigende stoffen zijn BTEXN, PAK en Minerale olie (fractie C10-C40).

In het verleden heeft er al een fysieke grondsanering plaatsgevonden, maar daarbij is er rest verontreiniging achtergebleven.

Doel van de nu aangevraagde bodemsanering is het zodanig beheersen van de mobiele verontreinigingen, dat verspreidingsrisico's worden weggenomen en er een loslatende verontreinigingspluim overblijft die stabiel of afnemend is. Dit wordt bereikt door:

1. Eeuwigdurende grondwateronttrekking ten behoeve van de geohydrologische beheersing van de zogeheten bronzone (waarin de verontreiniging als puur product aanwezig is).
2. Tijdelijke grondwateronttrekking ten behoeve van vrachtverwijdering uit de pluimzone (waarin de verontreiniging in opgeloste vorm aanwezig is).

Het opgepompte grondwater wordt hierna volgens de Best Beschikbare Techniek gezuiverd en vervolgens geloosd in de Geer.

3.2 Aangevraagde activiteiten

Activiteitenbesluit en maatwerk voor het lozen van grondwater

De aanvraag betreft het lozen van grondwater, afkomstig van een bodemsanering, ter hoogte van Geerkade 22 in Wilnis in de Geer. Het lozen van grondwater is vrijgesteld van vergunningplicht in artikel 3.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB)). Voor deze activiteit gelden de regels uit artikel 3.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bij de beoordeling is echter gebleken dat de aangevraagde lozing hier niet geheel aan voldoet. Daarom is op grond van artikel 3.1, lid 7 onder a en artikel een maatwerkbesluit noodzakelijk.

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Een eeuwigdurende onttrekking van grondwater voor een bodemsanering;
- 2) Het leggen van een leiding door een waterkerend dijklichaam;
- 3) Het kwantitatief lozen van water met een maximaal debiet van 5 m³/uur op een oppervlaktewater.

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.9 lid 1 onder a van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.17 lid a onder 1 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.28 van de Keur AGV 2019.

De duur van de grondwateronttrekking valt niet binnen de vrijstellingsgrenzen voor langdurige bodemsaneringen en maakt deze activiteiten daarom vergunningplichtig op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (artikel 2.46).

Het kwantitatief lozen van water met een maximaal debiet van 5 m³/uur op een oppervlaktewater is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.45 van het Keurbesluit AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de Geerkade in Wilnis. Dit is een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode P003-002. Deze waterkering vormt de grens tussen de Geer met een waterpeil van NAP -0,40 m en Polder groot Wilnis - Vinkeveen met een zomerpeil van NAP -2,36 m en een winterpeil van NAP -2,41 m.

Het water waarbij deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie boezemwateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Indeling van het oppervlaktewaterlichaam

De biologische- en fysisch-chemische doelen voor het KRW-oppervlaktewater zijn uitgewerkt in de factsheet: NL11_1_1 (zie www.waterkwaliteitsportaal.nl) die is gekoppeld aan het Stroomgebiedbeheerplan voor de Rijndelta.

Door de lozing mag volgens de KRW geen achteruitgang op waterlichaamniveau plaatsvinden.

Er is vastgesteld dat de Amstelboezem (waar de Geer deel van uitmaakt) voor een aantal stoffen nog niet voldoet aan de gewenste waterkwaliteitsdoelstelling. Het betreft vooral de volgende stoffen:

- ammonium;
- arseen;
- Benzo(a)antraceen;
- Seleen;
- Uranium;
- Zilver;
- Zink

4.3 Beoordelen effect lozing

Om het milieu zo goed mogelijk te beschermen, worden aan het maatwerkbesluit strenge voorschriften verbonden. Hierdoor worden nadelige gevolgen voor het milieu van de aangevraagde activiteiten voorkomen, of zo veel mogelijk beperkt. Uitgangspunt is dat ten minste de zogeheten BBT worden toegepast. Bij het bepalen van de BBT voor de aangevraagde lozingssituatie zijn de in artikel 5.4 BOR vermelde punten en de verplichtingen speciaal in aanmerking genomen. Daarbij is rekening gehouden met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

Specifiek is getoetst of de lozing van Van Schie een significante bijdrage levert aan het overschrijden van de geldende waterkwaliteitsdoelstelling en/of de functies van de Geer nadelig beïnvloedt.

Toetsing aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT)

Uit de "Notitie van de zuivering t.b.v. de lozing" met kenmerk DMS2019-0029058 blijkt dat wordt voldaan aan BBT. Echter de restlozing voldoet niet aan de in artikel 3.1 lid 2 sub b en c van het Activiteitenbesluit gestelde normen.

Met de emissie-immissietoets is nagegaan of de restlozing leidt tot onaanvaardbare concentraties in het watersysteem, nadat de BBT zijn toegepast om de emissie te beperken. Daarnaast geldt voor nieuwe lozingen dat de emissie-immissietoets gebruikt moet worden voor de toets aan het *standstill*-beginsel.

Uit de emissie-immissietoets blijkt dat de lozing geen significante bijdrage levert aan het overschrijden van de waterkwaliteitsdoelstelling voor de genoemde stoffen. Ook leidt de lozing naar verwachting niet onmiddellijk tot negatieve effecten voor waterorganismen en/of in het sediment levende organismen. Daarom worden er op grond van de waterkwaliteitstoets geen nadere eisen gesteld aan de gevraagde lozing.

4.4 Beoordeling vergunningaanvraag Keur-aspecten

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregel 8.1, 8.4 en 8.5	Voldoet
grondwateronttrekkingen en verlagen grondwaterstand	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 13.1, 13.2 en 13.4	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

De leiding wordt aangelegd in een bestaande mantelbuis. Dit betekent dat er nauwelijks ontgravingen plaatsvinden in de waterkering en de waterkering niet volledig doorgraven wordt. De leiding door de waterkering bestaat uit PE en de mantelbuis wordt waterdicht afgesloten, waarmee het stromen van water door de waterkering, en de daarmee gepaard gaande erosie van de waterkering, voorkomen wordt. De stabiliteit en waterkerend vermogen van de waterkering blijven hierdoor in stand.

Het langdurig onttrekken van grondwater kan tot gevolg hebben dat er zettingen ontstaan. Uit het bemalingsadvies blijkt dat dat met dit debiet en op deze locatie dit niet het geval zal zijn. Een ander aspect is dat een langdurige grondwateronttrekking tot uitputten van de beschikbare grondwatervoorraad kan leiden. Hoewel dat niet helemaal uit te sluiten valt, wordt dat wel zo veel mogelijk beperkt door efficiënt ontwerp en/of toepassing van alternatieve technieken. Daarnaast heeft het onttrekken van grondwater als doel het beperken van een bodemverontreiniging. Het niet beperken van een bodemverontreiniging levert op de langere termijn grotere problemen op voor mens en milieu, zoals een vervuiling van de beschikbare grondwatervoorraad, waardoor deze alsnog niet beschikbaar is.

De voordelen van de onttrekking wegen daardoor ruimschoots op tegen de nadelen, ondanks het feit dat er langdurig grondwater wordt onttrokken voor een laagwaardig doel. Hiermee wordt voldaan aan de relevante voorwaarden in de beleidsregels van hoofdstuk 13 van de Keur AGV 2019.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 3 juli 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2019-0029062 aanvraagformulier watervergunning
- DMS2019-0029057 Kaart van de onttrekingspunten en monitoringspeilbuizen
- DMS2019-0029058 Notitie van de zuivering t.b.v. de lozing
- DMS2019-0029060 Bemalingsadvies Geerkade 22 van TTE Consultants van d.d. 26 juni 2019
- DMS2019-0029061 Aanmeldnotitie MER

De aanvraag is op 21 april 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0022570 tekening van de locatie van de bestaande mantelbuis

De aanvrager is per brief van 6 augustus 2019 (kenmerk: DMS2019-0034642) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 3 september 2019 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

Op 26 augustus 2019 is een deel van de gegevens ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 20 dagen.

Op 18 september 2019 is de aanvrager per e-mail (kenmerk: DMS2019-0041199) nogmaals gevraagd om aanvullende stukken aan te leveren. Na enkele overleggen zijn deze stukken op 21 april 2020 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 216 dagen.

De aanvraag is hierdoor in totaal met 236 dagen opgeschort geweest.

Op 28 augustus 2019 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4.14 lid 3)) en de Keur AGV 2019 (artikel 4.21 lid 3).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het Waterschapsblad op www.overheid.nl van 2 september 2019 geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 2 september 2019 tot 16 september 2019 een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De leiding gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.