



Vink Bouw B.V.

Datum

29 mei 2020

Kenmerk

DMS2020-0024052

Zaaknummer

WN2020-002609

Maatwerkbesluit

het lozen van met cyanide verontreinigd grondwater in verband met de realisatie van een nieuw bedrijfspand bedrijfspand op kavel 6a in het Amstelkwartier in Amsterdam.

Melding

Uw kenmerk / uw projectcode:

- 117876

Inhoud

Samenvatting	3
1 Advies en ondertekening	4
2 Voorschriften	5
3 Overwegingen	6
3.1 Op grond van het <i>Besluit lozen buiten inrichtingen</i>	6
3.2 Gevolgde procedure	6
4 Mededelingen	7
4.1 Bezwaar?	7
4.2 Contact?	7

Samenvatting

Op 30 maart 2020 ontving Waternet een melding van Van Dijk geo- en milieutechniek b.v., Strijkviertel 30, 3454 PM, De Meern namens Vink Bouw B.V.
T.a.v. de heer J. Stolwijk Nieuwveenseweg 55
2421 LB Nieuwkoop.

Wij behandelen deze melding namens het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Het is een melding voor het lozen van met cyanide verontreinigd grondwater dat vrijkomt tijdens het bemaalen van een bouwkuip ten behoeve van het realiseren van een nieuw bedrijfspand op kavel 6a in het Amstelkwartier, in de Duivendrechtse Vaart. Wij hebben deze melding geregistreerd met zaaknummer WN2020-002609.

AGV kan met betrekking tot de zorgplicht maatwerkvoorschriften stellen op grond van artikel 2.1 lid 4 van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Voor de hierboven genoemde activiteiten vindt AGV dat nodig. In het vervolg van dit maatwerkvoorschrift staat waarom en wat die voorschriften inhouden.

De melding omvat de volgende stukken:

- meldingsformulier met OLO nummer 5057503 van 30 maart 2020;
- bemalingsadvies ten behoeve van watervergunning met kenmerk DMS2020-0020000;
- machtigingsformulier met kenmerk DMS2020-0020001.

De melding is op 16 en 17 april 2020 per e-mail aangevuld met de volgende stukken:

- bemalingsadvies versie 2 met kenmerk DMS2020-0024125;
- kaart met lozingspunt met kenmerk DMS2020-0024120.

Voor de onttrekking van het grondwater heeft Waternet op 30 maart 2020 een separate melding ontvangen en geregistreerd onder WN2020-002607.

1 Advies en ondertekening

Het dagelijks bestuur van AGV besluit:

- I. Op grond van artikel 2.1 lid 4 van het Besluit lozen buiten inrichtingen de in hoofdstuk 2 opgelegde maatwerkvoorschriften op te leggen aan Gasunie Transport Services B.V., Concourslaan 17, 9727 KC Groningen voor het lozen van met cyanide verontreinigd grondwater in de Duivendrechtse Vaart tijdens het uitvoeren van een bemaling op kavel 6a in het Amstelkwartier in Amsterdam.
- II. De volgende stukken maken deel uit van dit besluit:
 - Bemalingsadvies versie 2 met kenmerk DMS2020-0024125;
 - Kaart met lozingspunt met kenmerk DMS2020-0024120.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Wet milieubeheer*, het *Besluit lozen buiten inrichtingen* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 3 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van AGV,

R.M. de Vlieger, senior medewerker Vergunningen

Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Van Dijk geo- en milieutechniek b.v., Strijkviertel 30, 3454 PM, De Meern.

2 Voorschriften

voorschrift 1 **Start en einde werkzaamheden**

- 1.1 De houder van dit besluit moet de lozing **minstens 5 werkdagen voor aanvang** melden aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), en de beëindiging binnen twee dagen na afloop, door een e-mail te sturen naar handhaving@waternet.nl, met vermelding van de zaaknummer WN2020-002609.

voorschrift 2 **Calamiteiten**

- 2.1 In geval van een calamiteit moet de vergunninghouder afdeling VTH onmiddellijk op de hoogte brengen via telefoonnummer 0900 9394.

voorschrift 3 **Contactpersonen aanwijzen**

- 3.1 Degene die voornemens is te lozen moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de maatwerkvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 4 **Afvalwaterstroom**

- 4.1 Het afvalwater dat wordt geloosd mag uitsluitend in het oppervlaktewater van de Duivendrechtse Vaart worden geloosd.

voorschrift 5 **Lozingseisen**

- 5.1 Het gehalte aan cyanide (totaal) mag in enig steekmonster ten hoogste 100 microgram per liter bedragen. Als de gemeten concentraties de grenswaarden overschrijden moet direct contact worden opgenomen met afdeling VTH.

voorschrift 6 **Metten en registreren**

- 6.1 Het afvalwater moet via een controlevoorziening worden geleid, die geschikt is voor bemonstering. Deze voorziening moet zijn goedgekeurd door Waternet (afdeling VTH).
- 6.2 Degene die voornemens is te lozen moet bij de start van de lozing, op de derde en op de vijfde dag van de lozing en daarna wekelijks een steekmonster nemen van het afvalwater dat wordt geloosd via de controlevoorziening.
- 6.3 Als uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie kan worden volstaan, kan afdeling VTH van Waternet dit op een schriftelijk verzoek besluiten.
- 6.4 Het steekmonster moet geanalyseerd worden op de parameter Cyanide (totaal).
- 6.5 De analyseresultaten van de afvalstroom die gecontroleerd moeten worden, moeten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval **binnen 1 week** na monsternamen gemaild worden naar handhaving@waternet.nl, met vermelding van de zaaknummer WN2020-002609.
- 6.6 Er moet op locatie een logboek worden bijgehouden met aanwezige bemonsteringresultaten en analysegegevens.

3 Overwegingen

3.1 Op grond van het *Besluit lozen buiten inrichtingen*

Lozingssituatie

Ten behoeve van de nieuwbouw van een bedrijfspand wordt grondwater onttrokken en geloosd op de Duivendrechtse Vaart. Op de locatie is een historische bodemverontreiniging aanwezig waardoor het onttrokken water onder andere met cyanide is verontreinigd.

Toetsing

In het grondwater van het Amstelkwartier op de locatie van de voormalige Zuidergasfabriek zijn meerdere verontreinigingen aanwezig als gevolg van een historische bodemverontreiniging. Op basis van de aangeleverde gegevens van de beheersmaatregel van de historische verontreiniging is bekend dat er in het grondwater sterk verhoogde concentraties van minerale olie, BTEX, PAK's, naftaleen en cyanide voorkomen. Voor de meeste verontreinigende parameters zijn lozingsnormen opgenomen in artikel 3.1 van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Voor cyanide is echter geen norm opgenomen. De lozing is qua debiet en verontreinigingsgraad vergelijkbaar met de lozing op oppervlaktewater vanuit de eeuwigdurende beheersmaatregel van de historische verontreiniging op het Amstelkwartier (waarvan de lozing geregeld is in de watervergunning met kenmerk WN2019-005739). Omdat de grondwater lozing vanuit de bouwkuip op een water met een geringe doorstroming plaats vindt, wordt bij maatwerkvoorschrift een norm van 100 µg/l voor cyanide (totaal) gesteld. Om aan de norm te voldoen zal de initiatiefnemer de in het bemalingsadvies met kenmerk DMS2020-0024125 voorgestelde BBT toepassen.

Wettelijk kader

De lozing is geregeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen (artikel 3.2). Op grond van artikel 2.1 lid 4 is het mogelijk om maatwerkvoorschriften op te nemen om mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu te beperken.

Zorgplicht

Op grond van artikel 2.1 van het Besluit lozen buiten inrichtingen zijn de maatwerkvoorschriften opgenomen in het kader van de zorgplicht.

3.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

De melder is op 12 mei 2020 per e-mail in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen een ambtshalve maatwerkbesluit te verlenen. Tegen het voornemen een ambtshalve maatwerkbesluit te verlenen heeft deze belanghebbende geen zienswijze naar voren gebracht.

4 Mededelingen

4.1 Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit moet u richten aan:

Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en in elk geval vermelden:

- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en nummer);
- waarom u bezwaar maakt.

Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beslissing niet. Bij grote spoed kunt u met een afzonderlijk verzoekschrift vragen om schorsing van dit besluit en om een zogeheten 'voorlopige voorziening' (tegen kosten). Dit kunt u doen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, afdeling Publiekrecht, teams bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM. Dat kan ook via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Meer informatie vindt u op de site.

Ook is op grond van het zorgplichtartikel voorgeschreven dat een debietregistratie moet plaatsvinden.

4.2 Contact?

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar de afdeling Handhaving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij casecode :

- handhaving@waternet.nl
- Waternet / KMR/VTH
Team Water en Omgeving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Bijlage 1 Gebruikte begrippen

In dit besluit wordt bedoeld met

- afvalwater: al het water waar de aanvrager zich van wil ontdoen
- AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
- Awb: Algemene wet bestuursrecht
- Blbi: Besluit lozen buiten inrichtingen
- Waternet: de uitvoerende dienst van AGV en de gemeente Amsterdam
- watervergunning: vergunning op grond van de waterwet
- Wm: Wet milieubeheer
- Wtw: Waterwet