



Datum
3 juni 2020

Kenmerk
DMS2020-0025620

Zaaknummer
WN2020-003533

Maatwerkbesluit

voor het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden in verband met de aanleg van parkeerplaatsen op de locatie Dokter van Doornplein in Abcoude.

Melding

Uw kenmerk / uw projectcode:
- ROND2002

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
Voorschriften	5
2 Overwegingen	6
2.1 Op grond van de <i>Keur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2019</i>	6
2.2 Gevolgde procedure	6
3 Mededelingen	7
3.1 Bezwaar?	7
3.2 Contact?	7

Samenvatting

Op 29 april 2020 ontving Waternet een melding van Fokker-Oomen Aannemersbedrijf B.V., Sint Vitusstraat 3, 1404 HP Bussum.

Wij behandelen deze melding namens het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).

Het betreft een melding voor het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden in verband met het afkoppelen van hemelwater van het gemengd rioolstelsel, ter hoogte van de Dokter van Doornplein in Abcoude. Wij hebben deze melding geregistreerd met zaaknummer WN2020-003533.

De werkzaamheden voldoen niet volledig aan het zorgplichtartikel 2.9, lid 3 onder b van het Keurbesluit AGV 2019:

- de diameter van de riolering is 250 mm in plaats van de toegestane 125 mm;
- de leiding bestaat uit PVC in plaats van HDPE.

AGV kan op grond artikel 2.42 van de Keur AGV 2019 met een maatwerkbesluit instemmen met een afwijking van het zorgplichtartikel. Van die mogelijkheid maakt AGV in dit geval gebruik.

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit:

- I. toestemming voor de activiteit te verlenen met inachtneming van de in hoofdstuk 2 opgenomen maatwerkvoorschriften (op grond van de Keur AGV 2019, artikel 2.42).
- II. het volgende stuk maakt deel uit van dit besluit:
 - situatietekening “Kolken Dr. Van Doornplein afkoppelen” met kenmerk DMS2020-0023770.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 2 Overwegingen.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben een afschrift gestuurd naar Gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Voorschriften

voorschrift 1 Riolering

- 1.1 De diameter van de riolering mag niet meer dan 250 mm bedragen. In deze situatie mag binnen de beschermingszone van de waterkering een PVC leiding worden toegepast.

2 Overwegingen

2.1 Op grond van de Keur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2019

Werkzaamheden en reden verzoek

Vanwege de wens om de hemelwaterkolken af te koppelen van het gemengde rioolstelsel en het hemelwater rechtstreeks te lozen op het oppervlaktewater, wordt een hemelwaterriool aangelegd met een afwatering naar een naastgelegen sloot. Een klein deel van deze riolering bevindt zich binnen de beschermingszone van een waterkering.

Overwegingen

De werkzaamheden voldoen niet volledig aan het zorgplichtartikel 2.9, lid 3 onder b van het Keurbesluit AGV 2019:

- de diameter van de riolering is 250 mm in plaats van de toegestane 125 mm;
- de leiding bestaat uit PVC in plaats van HDPE.

AGV kan op grond artikel 2.42 van de Keur AGV 2019 met een maatwerkbesluit instemmen met een afwijking van het zorgplichtartikel. Van die mogelijkheid maakt AGV in dit geval gebruik.

Slechts een klein deel van de riolering bevindt zich binnen de beschermingszone van de waterkering. Dit deel bevindt zich ruimschoots buiten de NEN veiligheidszone en op het vlakke deel van het maaiveld. Tussen de riolering en de waterkering bevindt zich een sloot zodat een eventuele erosiekrater geen effect heeft op de waterkering. Het betreft een drukloze leiding.

De aanleg en het hebben van de riolering heeft geen nadelige gevolgen voor de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering.

Met inachtneming van de genoemde overwegingen worden de waterstaatkundige belangen van AGV voldoende beschermd.

Alle overige voorschriften uit het Keurbesluit AGV 2019 blijven onverminderd van kracht.

2.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

3 Mededelingen

3.1 Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit moet u richten aan:

Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en in elk geval vermelden:

- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en nummer);
- waarom u bezwaar maakt.

Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beslissing niet. Bij grote spoed kunt u met een afzonderlijk verzoekschrift vragen om schorsing van dit besluit en om een zogeheten 'voorlopige voorziening' (tegen kosten). Dit kunt u doen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, afdeling Publiekrecht, teams bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM. Dat kan ook via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Meer informatie vindt u op de site.

3.2 Contact?

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar de afdeling Handhaving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij casecode :

- handhaving@waternet.nl
- Waternet / KMR/VTH
Team Water en Omgeving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam