

AIR LIQUIDE INDUSTRIE B.V.
ROZENBURG LOCATIE

Merseyweg 10
3197 KG Botlek-Rotterdam
Haven nr. 5210
Postbus 1087
3180 AB Rozenburg
Nederland
+31 (0)181-271111

DCMR
T.a.v. [REDACTED]
Parallelweg 1
3100 AV SCHIEDAM

Botlek-Rotterdam, 02-03-2020

Kenmerk: U-20-009

Betreft: Verzoek tot gelijkwaardige voorziening stofmeting SMR2

Geachte [REDACTED]

Op vrijdag 31 januari 2020 ontvingen wij van DCMR per e-mail een aangepaste concept ontwerpbeschikking waarmee enkele vergunningsvoorschriften worden gewijzigd ten aanzien van de omgevingsvergunning van Air Liquide voor de Merseyweg 10 te Botlek-Rotterdam (verleend op 3 juni 2009 met kenmerk 20915737/220800). Zoals wij ook per e-mail d.d. 21 februari 2020 hebben laten weten maken wij u er nogmaals op attent dat de concept ontwerpbeschikking onjuist is gericht aan Air Liquide Nederland B.V., dit moet Air Liquide Industrie B.V. zijn.

In de concept ontwerpbeschikking worden monitoringseisen opgelegd. Ten aanzien van de installatie SMR2 is in de concept ontwerpbeschikking opgenomen dat artikel 5.3 uit de Activiteitenregeling (op grond van artikel 5.13 Activiteitenbesluit), betreffende de monitoring van emissies van grote stookinstallaties, van toepassing is. Op grond van artikel 5.3 lid 1 moet de emissieconcentratie van zwaveldioxide (SO₂), stikstofoxiden (NO_x), koolmonoxide (CO) en totaal stof van een grote stookinstallatie continu worden gemeten. Deze eis heeft u opgenomen in voorschrift 1.1.2.


Zoals wij per e-mail d.d. 21 februari 2020 hebben aangegeven, zijn wij het niet eens met de conclusie dat de SMR2 een grote stookinstallatie is. Desalniettemin willen wij in het kader van het monitoren van stof ten aanzien van de SMR2 verzoeken om een gelijkwaardige voorziening op grond van artikel 1.8 Activiteitenbesluit en artikel 8.40a Wet Milieubeheer. Air Liquide verzoekt om de gelijkwaardige voorziening om de emissieconcentratie van stof voor de SMR2 eenmaal per zes maanden te meten in plaats van continu. Zoals u in uw e-mail van 3 februari 2020 heeft bericht, staat de DCMR open voor het inwilligen van een dergelijk verzoek.

Air Liquide meent dat zij in aanmerking komt voor een gelijkwaardige voorziening omdat de stofemissie van de SMR2 verwaarloosbaar is en onder 10% van de emissie-eis van 5 mg/Nm³ blijft. De brandstof van de SMR2 bestaat uit een deel aardgas en een deel off-gas. Bij de verbranding van aardgas komt een verwaarloosbare hoeveelheid stof vrij. Uit de meeste recente monitoringsrapporten blijkt dat de gemeten concentratie onder de grens van 0,5 mg/Nm³ ligt. Uit de rapportages kan ook worden afgeleid dat het off-gas geen substantiële hoeveelheid stof bevat. In de bijlage bij deze brief vindt u twee monitoringsrapporten van de emissie van stof van de SMR 2 waaruit dit blijkt.

Wij kunnen bovendien deze lage emissies van stof van de SMR2, ook in de toekomst, waarborgen. Zoals hiervoor besproken opereren wij met aardgas, waarbij weinig stof vrij komt. Dit zal op de korte termijn niet gaan veranderen.

Wij hopen u middels deze brief voldoende informatie te hebben aangereikt om dit verzoek positief te kunnen behandelen.

Hoogachtend,



Site manager