

BESCHIKKING

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST

Besluit lozen buiten inrichtingen

Beschikking met maatwerkvoorschrift van toepassing op de lozing van bronneringswater op oppervlaktewater afkomstig van lot 2 ten behoeve van de aanleg van een drinkwaterleiding.

Melding

Op 27 mei 2020 heeft Rotterdam Engineering, namens Waterbedrijf Groningen N.V., een melding met verzoek om maatwerk in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ingediend. De melding is bij het Omgevingsloket (OLO) geregistreerd onder aanvraagnummer 5199321. Voor een duurzame watervoorziening worden er in Noordoost Groningen meerdere leidingen aangelegd. Deze melding heeft betrekking op Lot 2, gelegen nabij RWZI Garmerwolde, Grasdijkweg 2 te Garmerwolde. Bij de aanleg van de leiding komt bronneringswater vrij. Het bronneringswater wat vrijkomt bij de aanleg van lot 2 wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Procedure

Gelet op de maatwerkprocedure op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi), het Waterbeheerprogramma 2016-2021 van waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest als volgt:

I De geldigheidsduur van deze melding en maatwerkvoorschrift eindigt op 1 november 2020.

Beoordeling van de melding

Algemeen

Het waterlichaam Damsterdiep – Nieuwediep bestaat grotendeels uit het Damsterdiep en een aantal daarmee in verbinding staande kanalen. Het Damsterdiep is het kanaal gelegen tussen de stad Groningen en Delfzijl. Een groot deel van het afwaterend gebied is in gebruik als landbouwgrond. De meest voorkomende vorm van landgebruik is hier grasland. Daarnaast vindt vooral ten oosten van Loppersum akkerbouw plaats. Doordat een deel van de stad Groningen en de kernen Appingedam en Delfzijl in het gebied liggen, is het aandeel stedelijk bebouwd gebied relatief groot.

Beoordeling lozing bronneringswater

In het noordoosten van de provincie Groningen worden diverse waterleidingen aangelegd. Bij de uitvoering van de werkzaamheden en aanleggen van de leidingen dient er bronbemaling te worden toegepast. Het leidingentraject bestaat uit diverse tracédelen. De melding Blbi met verzoek om maatwerk betreft lozingen afkomstig van bronbemaling ten behoeve voor de uitvoering van het leidingentracédeel lot 2, gelegen nabij Grasdijkweg 2 te Garmerwolde. Uit onderzoek blijkt dat het grondwater op dit traject hoge gehalten aan chloride bevat. Gekeken is of dit water mogelijk op oppervlaktewater kan worden geloosd. Aangezien herinfiltratie van het opgepompte water in het gebied niet mogelijk is.

Voor de lozing van het bronneringswater met een verhoogd gehalte aan chloride (maximaal 1000 mg/l) is een immissietoets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat indien de concentratie aan chloride maximaal 1000 mg/l bedraagt en het maximale debiet niet wordt overschreden er geen negatieve effecten op het oppervlaktewater zullen plaatsvinden door de lozing. De lozing is van tijdelijke aard en zal voor dit tracédeel tot circa november 2020 plaatsvinden. Het verzoek om maatwerk betreft dan ook het lozen van bronneringswater met een chloridegehalte van maximaal 1000 mg/l.

Het lozen van grondwater wordt in het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) geregeld. Bij het lozen van grondwater bij ontwatering dient te worden voldaan aan de regels gesteld in hoofdstuk 3 van het Blbi, § 3.2. Op basis van de zorgplicht als genoemd in artikel 2.1 van het Besluit lozen buiten inrichtingen is met betrekking tot het maximaal te lozen gehalte aan chloride tevens een maatwerkvoorschrift opgenomen. In dit maatwerkvoorschrift is rekening gehouden met de diverse functies van het Damsterdiep op basis van het Waterbeheerprogramma 2016-2021 van het waterschap.

Afsluitende overwegingen

Het in deze beschikking opgenomen maatwerkvoorschrift waarborgt dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Wij zijn van oordeel dat deze lozing niet leidt tot onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater.

Maatwerkvoorschrift

Dit maatwerkvoorschrift zal naast de artikelen van het Besluit lozen buiten inrichtingen en de ministeriële regeling gelden. Er moet altijd worden voldaan aan alle milieuvoorschriften en de zorgplicht (artikel 2.1 Blbi).

Aan het maatwerkvoorschrift worden de volgende voorwaarden verbonden:

Lozingsvoorschriften

1. Op het oppervlaktewater mag uitsluitend bronneringswater worden geloosd. De locatie van de lozingspunten staan weergegeven op de lozingstekening van de bijlage behorende bij deze melding.
2. Het bronneringswater dient ter plaatse van de controlevoorziening naast de gestelde algemene eisen van het Blbi aan de volgende eis te voldoen en mag het gehalte aan onderstaande stof, in tabel 1 met de daarbij genoemde waarde niet overschrijden:

Tabel 1

Stof/ Parameter	Maximum per steekmonster
Chloride	1000 mg/l

Ondertekening

Groningen, 10 juni 2020

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest



Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid

Een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:

1. Rotterdam Engineering, Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam
2. N.V. Waterbedrijf Groningen, Griffeweg 99, 9723 DV Groningen
3. Omgevingsdienst Groningen, Lloydsweg 17, 9641 KJ Veendam

U kunt bezwaar maken

Deze brief is een besluit. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of e-mailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht. vermeld hierbij de datum en het zaaknummer van dat besluit of stuur een kopie van het besluit mee;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.