



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF
15 april 2020
UW KENMERK

ZAAKNUMMER
2020-009082
DOCUMENTNUMMER
D2020-05-000579
DELFT
9 juni 2020

ONDERWERP
Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Ingenieursbureau Den Haag

Datum aanvraag: 15 april 2020

Te wijzigen besluiten: 2018-001243 en 2018/021165 en 2019-020860

Betreft: Valkenboskade II: verlengen uitvoeringstermijn watervergunning

Tijdens de uitvoering is gebleken dat de bedachte uitvoeringswijze met korte damwandplanken niet uitvoerbaar is. Er treden te veel zettingen op en het talud wordt instabiel. Dit houdt in dat er een andere uitvoeringswijze en wijziging in het ontwerp moest worden opgesteld om de kademuur t.h.v. de Delfluentleiding te kunnen vervangen. Hierdoor is een langere uitvoeringstermijn nodig.

De oeverconstructie wordt vervangen in de bestaande oeverlijn waar geen waterkering aanwezig is. Een wijziging van deze constructie is daarom niet vergunningplichtig.

Door de optredende zettingen was het noodzakelijk om de tijdelijke damwandconstructies van de bouwkuipen plaatselijk te versterken met extra steunpunten. Met de gekozen oplossing is tijdens de uitvoering ingestemd. Deze steunpunten, die aan de waterzijde zijn geplaatst, staan weergegeven op de nu bij de vergunning te voegen tekening.

Door deze aanpassingen is een iets grotere demping ontstaan van 232 m² in plaats van de vergunde 200 m².

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de

BIJLAGE(N) 1
CONTACT • T (015) 260 81 08 • E loket@hhdelfland.nl
TEAM Regulering en planadvisering
POSTADRES Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempden en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit om vergunning 2018-001243 d.d. 13 maart 2018, gewijzigd bij de besluiten 2018/021165, d.d. 22 november 2018 en 2019-020860, d.d. 6 december 2019 als volgt te wijzigen:

1. In onderdeel a van het besluit wordt de tijdelijk te dempen oppervlakte gewijzigd in 232 m².
2. Aan onderdeel b van het besluit wordt toegevoegd:
de op 15 april 2020 bij de aanvraag ingediende tekening waarop de verstevigingspunt van de damwanden staan aangegeven.
3. Voorschrift 3.1.2 "Uitvoeringstermijn" in hoofdstuk 3 wordt vervangen door:
De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd voor 1 augustus 2020.
4. Lid 9 van voorschrift 3.2.1. "Werken in oppervlaktewater", in hoofdstuk 3 wordt vervangen door:
 - 9 Er mag op elk moment niet meer dan 232 m² oppervlaktewater tijdelijk zijn gedempt door het aanwezig zijn van een gesloten bouwkuip.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaardprocedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering



B.M. van Egmond