



  
Mariënburg 75  
6511 PS Nijmegen  
Telefoon 024-7517700  
E-mail info@odrn.nl


Postadres  
Postbus 1603  
6501 BP Nijmegen



Datum  
22 juni 2020

Ons kenmerk  
OD50 /  
W.Z20.102944.01 /  
D200549163


Contactpersoon



Onderwerp  
Besluit buiten behandeling laten aanvraag  
opslag en demontage transformatoren

Datum uw brief

Telefoonnummer



Adres  
De Tweede Geerden 21 te Velddriel



Op 3 april 2020 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het opslaan en demonteren van PCB-vrije transformatoren op de locatie De Tweede Geerden 21 te Velddriel. De aanvraag bestaat uit de volgende activiteit:

- A. het veranderen of veranderen van de werking van een milieu-inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo).

### **Ontbrekende gegevens**

Bij de beoordeling hebben wij geconstateerd dat de aanvraag niet compleet is. In verband hiermee hebben wij u op 4 mei 2020 per brief gevraagd de ontbrekende gegevens in te dienen. Deze gegevens hadden uiterlijk 1 juni 2020 in ons bezit moeten zijn. U heeft op 29 mei een aantal, maar niet alle gegevens verstrekt. Wij hebben u vervolgens per mail d.d. 8 juni nogmaals in de gelegenheid gesteld om alle benodigde stukken aan te leveren. Daarbij is aangegeven dat deze gegevens uiterlijk 15 juni moesten zijn aangeleverd. Bij de beoordeling van de stukken die wij op 15 juni hebben ontvangen, is gebleken dat u niet alle gegevens heeft aangeleverd. In bijlage 2 leest u welke gegevens er nog ontbreken.

### **Besluit buiten behandeling stellen**

Door het ontbreken van deze gegevens is niet voldaan aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Wij hebben daarom besloten uw aanvraag niet verder te behandelen, op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Dit betekent dat u het project niet mag realiseren. Wilt u dit echter wel? Dan moet u hiervoor een nieuwe, complete, aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Dit kunt u doen via [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (Artikel 3:40 Algemene wet bestuursrecht).

### **Publicatie besluit**

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via [www.gelderland.nl/bekendmakingen](http://www.gelderland.nl/bekendmakingen), via de link Zoeken in bekendmakingen.

### **Bezwaarmogelijkheid**

Niet eens met dit besluit? U, maar ook andere belanghebbenden, kunnen hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover, leest u in bijlage 1.

### **Afsluiten procedure**

Omdat wij hebben besloten uw aanvraag niet verder te behandelen, sluiten wij deze procedure af en archiveren wij dit dossier.

### **Heeft u nog vragen?**

Bel of e-mail gerust. De contactgegevens staan boven in deze brief. Vermeld altijd het zaaknummer (W.Z20.102944.01).

Hoogachtend,

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland  
namens deze:

Hoofd afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

#### Bijlagen:

1. Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit?
2. Ontbrekende gegevens

## **Bijlage 1: Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit?**

Gedurende zes weken, die ingaat op de dag na bekendmaking, kan een belanghebbende een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op de envelop en de brief moet duidelijk "bezwaarschrift" vermeld worden.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl/provincieloket](http://www.gelderland.nl/provincieloket) onder "Bezwaar en beroep"). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

In het bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens vermeld worden:

1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
2. de datum;
3. een omschrijving van dit besluit;
4. de gronden (motieven) waarop het bezwaar berust;
5. de handtekening.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Individuele burgers kunnen het verzoek ook digitaal indienen via het digitaal loket op <http://loket.rechtspraak.nl/> (onder "Digitaal procederen - Rechtbanken sector bestuursrecht"). Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Advocaten en gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie kunnen hier geen gebruik van maken.

Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd.

De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 088 - 361 20 00).

## **Bijlage 2: Ontbrekende gegevens**

Ontbrekende gegevens, activiteit "het veranderen of veranderen van de werking van een milieu-inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo)"

De volgende gegevens ontbreken:

1. De gevolgen voor de door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting als gevolg van de gewijzigde transportbewegingen en de verwerking. Bij de aanvraag dient een akoestische onderbouwing te worden gevoegd waaruit blijkt dat in de aangevraagde situatie wordt voldaan aan de geluidvoorschriften van de omgevingsvergunning milieu van 22 januari 2019. De onderbouwing moet voldoen aan de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' van 1999. Indien het rekenmodel van de vergunde situatie nog beschikbaar is dan dienen de nieuwe geluidbronnen ingevoerd te worden, zodat op de rekenpunten/beoordelingspunten bekeken kan worden of nog steeds aan de geluidvoorschriften uit de omgevingsvergunning kan worden voldaan.
2. Een Aeriusberekening waaruit blijkt hoe groot de stikstofdepositie is als gevolg van de aangevraagde en vergunde activiteiten. CSM beschikt niet over een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). Dat betekent dat de aanvraag (via het Omgevingsloket) dient te worden uitgebreid met het onderdeel natuur. Het betreft een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo jo. artikel 2.2aa, onderdeel a, van het Besluit omgevingsrecht (gebieds- en soortenbescherming). De bescheiden vermeld in artikel 8.1 van de Regeling omgevingsrecht dienen voor zover van toepassing te worden toegevoegd. Daarbij dient ten minste inzicht te worden verstrekt in de bronnen van stikstofemissie en de stikstofdepositie (in Natura 2000-gebieden) als gevolg van de aangevraagde en vergunde activiteiten. De natuurtoestemming haakt in dat geval aan bij de aanvraag omgevingsvergunning, als uit de resultaten van de berekening blijkt dat de depositie van stikstofverbindingen bij een natura2000-gebied meer bedraagt dan 0,00 mol per hectare per jaar. Als de depositie van stikstofverbindingen bij een natura2000-gebied meer bedraagt dan 0,00 mol per hectare per jaar dient u tevens Aeriusberekeningen voor de referentiesituatie(s) Wnb aan te leveren. Meer informatie over bijvoorbeeld de Aeriusberekeningen en Wnb-vergunningplicht kunt u lezen op de site [www.bij12.nl](http://www.bij12.nl).
3. Uit de aanvullende gegevens blijkt dat de opslag en verwerking van transformatoren niet alleen in de hal, maar ook op het buitenterrein kan plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer. De exacte ligging van vloeistofdichte vloer en de gewijzigde ligging van de riolering dienen op te tekening te worden weergegeven.
4. De opslag en verwerking van de asbesthoudende transformatoren moet worden getoetst aan de BBT-conclusies afvalbehandeling, de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB 2012) en de Algemene beoordelingsmethodiek 2016 (ABM).
5. In het Besluit milieueffectrapportage is onder categorie D.18 genoemd 'de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D18.7'. U dient een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht, als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer, in te dienen. In deze notitie moet worden getoetst of voor het project een milieueffectrapport moet worden gemaakt.