

Postbus 8270
3009 AG Rotterdam

12 juni
2020

5234775

2020-012909

D2020-06-004665

22 juni
2020

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Geachte,

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Datum aanvraag: 12 juni 2020

Te wijzigen besluit: nr. 2019-020731 / D2019-10-002611 d.d. 1 november 2019 Betreft: extra bemaling in de bouwkuip, binnen randvoorwaarden van de vergunning.

Overwegingen

Als onderdeel van de Blankenburgverbinding (A24) wordt de Hollandtunnel aangelegd in de Aalkeet-Binnenpolder en Aalkeet-Buitenpolder. Bij de uitvoering is gebleken dat een verlaging van de grondwaterstand binnen de bouwkuip nodig is, voorafgaande het aanbrengen van onderwaterbeton in compartimenten 3 t/m 10. Deze verlaging blijft beperkt tot een niveau van NAP -6,0 m. Deze extra bemaling is niet genoemd in de aanvraag voor de te wijzigen vergunning. De aanvrager verzoekt met de aanvraag voor wijziging van de vergunning, om deze extra bemaling uit te kunnen voeren binnen de al gestelde randvoorwaarde van maximaal onttrekkingsdebiet (binnen de damwanden), te weten 195 m³ grondwater per dag. Er worden geen extra bemalingen uitgevoerd buiten de damwanden. Naar verwachting wordt het aantal bemalingen buiten de bouwkuip in de toekomst juist minder en is dit onderwerp van een toekomstige wijzigingsaanvraag. De nu voorliggende aanvraag blijft beperkt tot de extra bemaling binnen de bouwkuip.

Gezien genoemd onttrekkingsdebiet van 195 m³ per dag ten grondslag heeft gelegen aan de effectberekening en effectbeschouwing in de te wijzigen vergunning, kan met de wijziging worden ingestemd zonder aanvullende berekening en effectbeschouwing. En kan dus volstaan worden met het toestaan van de extra bemaling binnen de bouwkuip.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

2020-012909 / Wijzigingsbesluit / 2 van 2

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Grondwateronttrekkingen en infiltraties 2015.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit om vergunning nr. 2019-020731 / D2019-10-002611, d.d. 1 november 2019, als volgt te wijzigen:

1. De laatste regel in de tabel van voorschrift 4.2.1, lid 6, wordt vervangen door:

afvangen kwelwater bij droge ontgraving KW 5, compartimenten 1 en 2	-6,0 tot -7,8	ja	6 maanden	2019 Q4	195 m ³ per dag (totaal) ¹
afvangen kwelwater bij droge ontgraving KW 3, compartiment 11	-6,0 tot -7,1	ja	18 maanden	2020 Q3	
afvangen kwelwater bij droge ontgraving KW 2	-6,0	ja	18 maanden	2020 Q4	
afvangen kwelwater bij droge ontgraving KW 1	-6,0	ja	24 maanden	2021 Q1	
afvangen kwelwater bij droge ontgraving KW 3 en KW 4, compartimenten 3 t/m 10	-6,0	ja	24 maanden	2020 Q3 t/m 2022 Q4	

2. Voetnoot nr. 1 onder de tabel van voorschrift 4.2.1, lid 6, wordt vervangen door: 1) Totaaldebiet uit bouwkuipen van KW 1 t/m 5.
3. Voetnoot nr. 2 onder de tabel van voorschrift 4.2.1, lid 6, wordt verwijderd.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, de
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering

B.M. van Egmond