



Stedin Netten B.V.
T.a.v. meneer J. dos Reis
Blaak 8
3011 TA Rotterdam

Datum
7 juli 2020

Behandelaar
K. Bouwmeester
kees.bouwmeester@waternet.nl

Telefoonnummer
06-53714840

Uw kenmerk
950000111614

OLO-nummer
5255049

Ons kenmerk/zaaknummer
WN2020-005179

Onderwerp
Maatwerkbesluit

Beste meneer dos Reis,

Op 18 juni 2020 ontving Waternet een vergunningaanvraag van Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439MT Nieuwegein namens Stedin Netten B.V., Blaak 8, 3011 TA Rotterdam, voor het aanleggen van een huisaansluiting, ter hoogte van Binnenweg 12 in Baambrugge.

Wij behandelen uw aanvraag namens het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en hebben deze geregistreerd onder zaaknummer WN2020-005179.

Beoordeling aanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor het maken van een huisaansluiting gelden in principe de regels zoals genoemd in artikel 2.9 sub 2 van het Keurbesluit AGV 2019. De door u aangevraagde activiteiten passen echter niet volledig binnen die regels. AGV kan de activiteiten alsnog toestaan met een maatwerkbesluit en bijbehorende voorschriften, mits de activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor de goede staat en werking van het watersysteem.

Maatwerkbesluit

Op grond van artikel 2.42 van de Keur AGV 2019 besluiten wij dat in afwijking van de regels van artikel 2.9 van het Keurbesluit AGV 2019 geldt:

- dat de huisaansluiting met behulp van een boogboring volgens de Demar methode of gelijkwaardig mag worden aangebracht;
- de huisaansluiting ter plaatse van de boring dieper dan 1 meter onder het maaiveld mag worden aangebracht.

Onderdelen van het maatwerkbesluit

De volgende documenten maken deel uit van dit maatwerkbesluit:

DMS2020-0030714	Aanvraag met OLO-nummer 5255049
DMS2020-0030710	werktekening

Verleende vergunningen

Het verwijderen van de kabel is behandeld in de zaak met zaaknummer WN2020-000698.

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de oogmerken van de Keur AGV 2019 en de doelstellingen van het waterbeheer is het volgende overwogen:

Ter hoogte van de locatie Binnenweg 12, Baambrugge is er een buitendijkse strook van 12 meter boezemland wat voor extra stabiliteit van de waterkering zorgt en waardoor het water niet direct tegen de waterkering is gelegen. Daarbij komt dat het maaiveld tussen de woning en de waterkering is opgehoogd waardoor er plaatselijk bijna geen hoogteverschil is. De gewenste boring zal hoog worden ingezet en hoog uitkomen, de boring leidt dan ook niet tot kwel of pipping. Daarbij is er gekozen voor de Demar methode. Het boorgat zal na het trekken van de kabel worden gevuld met een krimpvrij en afdichtend materiaal. Met het uitvoeren van de werkzaamheden worden de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet aangetast.

Handhaving

Alle overige voorschriften uit het Keurbesluit AGV 2019 (artikel 2.9 lid 2) blijven onverminderd van toepassing. U vindt dit besluit op www.agv.nl/keur
Onze toezichthouders kunnen controleren of u zich houdt aan de regels.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met K. Bouwmeester, bereikbaar onder telefoonnummer 06-53714840.
Als u het kenmerk WN2020-005179 vermeldt, dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente De Ronde Venen over dit besluit.
Een afschrift is gestuurd naar Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439MT Nieuwegein.

Datum

7 juli 2020

Zaaknummer

WN2019-002975

Pagina

2 van 3

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat het maatwerkbesluit bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen het maatwerkbesluit (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van dit maatwerkbesluit) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

Het maatwerkbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Toestemming andere overheden

Het is mogelijk, dat u voor de activiteiten ook toestemming nodig hebt van andere overheden. Denk aan een omgevingsvergunning op grond van de Wabo van de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden. Informeer uzelf tijdig; in elk geval voordat u met de werkzaamheden begint.

Datum

7 juli 2020

Zaaknummer

WN2019-002975

Pagina

3 van 3