

ARCHIEF



PaVH/CAEN/2016-004-159827

i.a.a.

Zaaknummer: Z2016-0943



Waterschap
Peel en Maasvallei

WIJZIGINGSVERGUNNING

Wijzigen van de lozingsvergunning met kenmerk 2011.15246 voor het lozen van afvalwater (gereinigd proceswater) afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie van Rixona BV gelegen aan de Witte Vennenweg 6, in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Oostrumsche Beek

Zaaknummer: Z2016-0943

Datum vergunning: 8 september 2016



Inhoudsopgave

1. Aanhef.....	3
2. Aanvraag	3
3. Overwegingen.....	3
4. Besluit.....	4
5. Ondertekening	5
6. Procedure.....	6
7. Mededelingen.....	6



Venlo, 14 SEP 2016

1. Aanhef

Bij besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei is op 10 oktober 2012 aan Rixona BV een vergunning verleend op grond van artikel 6.2 lid 1, sub a, van de Waterwet. De vergunning is geregistreerd onder nummer 2011.15246 en betreft het lozen van afvalwater (gereinigd proceswater) afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie van Rixona BV gelegen aan de Witte Vennenweg 6, in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Oostrumsche Beek te Oostrum (gemeente Venray).

2. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei heeft op 4 april 2016 een aanvraag ontvangen van Rixona BV, Witte Vennenweg 6, 5807 EJ Oostrum (gemeente Venray) om:

- Wijziging van de lozingseisen van voorschrift 2, derde lid onder paragraaf 5.2 van de watervergunning geregistreerd onder nummer 2011.15246 (d.d. 10 oktober 2012). Dit deel van de aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2016-0943.
- Het beperken van de meetfrequentie (conform het bepaalde in voorschrift 4, derde lid onder paragraaf 5.2 van de watervergunning geregistreerd onder 2011.15246 (d.d. 10 oktober 2012). Dit deel van de aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2016-0942. Het verzoek tot beperken van de meetfrequentie van 28 meet dagen naar 14 meetdagen is bij besluit van 8 april 2016 conform het bepaalde in artikel 5.2.4 gehonoreerd.

3. Overwegingen

Overwegingen met betrekking tot het wijzigen van de lozingseisen. De aanvraag om wijziging van de vergunning heeft geen wezenlijke gevolgen voor de betrokken belangen. Er is gekeken naar de doelstellingen van de Waterwet en de belangen van de aanvrager. Daarbij is de aanvraag getoetst aan:

- De landelijk geldende immissietoets voor lozingen op oppervlaktewateren;
- de Beleidsregel waterkwaliteit: Effluentbeleid voor Limburgse RWZI's.

De beleidsregel is eigenlijk alleen van toepassing op de Limburgse communale rioolwaterzuiveringsinstallaties, maar sluit voor de problematiek met betrekking tot de zuiveringsinstallatie van Rixona BV het beste aan. Er worden immers geen ruimere normen in de zomerperiode gevraagd maar een andere manier van de interpretatie van de gemeten getallen. De normen in de zomerperiode worden als zeer streng ervaren. Rixona BV vindt met name de norm voor Totaal-N en voor Totaal-P in een etmaalmonster in de zomerperiode zeer streng. Rixona geeft aan dat de strenge norm in de afgelopen jaren niet altijd is gehaald waardoor er telkens moest worden



overgegaan tot een lozing op het gemeentelijke riool. In deze gevallen wordt relatief schoon effluent op de RWZI Venray geloosd. Dit relatief schone water wordt in de RWZI Venray niet verder gezuiverd en zorgt alleen nog voor een behoorlijke hydraulische belasting van het systeem. Voorgesteld wordt om een voortschrijdend gemiddelde van bijvoorbeeld 10 waarnemingen op te nemen. Dit sluit goed aan bij de vergelijkbare effluentlozingen van de Limburgse RWZI's. Hier zijn de normen die gelden voor Totaal-N en Totaal-P, periode gemiddelde waarden. In de zomerperiode is zelfs sprake van een streefwaarde, dit wil zeggen geen harde grenswaarde. Uit meetwaarden van het verleden blijkt dat men aan de gevraagde zomergemiddelde waarden kan voldoen. Omdat de wijziging geen significante invloed heeft op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater, is er geen aanleiding om de gevraagde wijziging van de vergunning te weigeren.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften kan worden gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd. Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei is van oordeel dat de gevraagde vergunning kan worden verleend onder de in het hierna volgende besluit gestelde voorschrift.

Gezien het bovenstaande hebben wij besloten de op 10 oktober 2012 aan u verleende watervergunning met kenmerk 2011.15246 te wijzigen.

Vanuit het belang van de waterstaatszorg bestaan geen bezwaren tegen het wijzigen van de vergunning.

4. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur waterschap Peel en Maasvallei, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de bovenstaande overwegingen hebben wij besloten om de aan Rixona BV, Witte Vennenweg 6, 5807 EJ te Oostrum, verleende vergunning met vergunningnummer 2011.15246, voor het lozen van afvalwater (gereinigd proceswater) afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie van Rixona BV gelegen aan de Witte Vennenweg 6, in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Oostrumsche Beek, als volgt te wijzigen:

- I. Het voorschrift 2, lid 3 (lozingseisen), onder paragraaf 5.2 vervalt en wordt vervangen door (in verband met de leesbaarheid van het voorschrift zijn de leden 1 en 2 ongewijzigd overgenomen):



Voorschrift 2

Lozingseisen

1. De in voorschrift 5.2.1 van deze vergunning omschreven afvalwaterstroom mag een hoeveelheid van 2.250 m³/etmaal, met een maximum van 800.000 m³/jaar niet overschrijden.
2. In afwijking van het eerste lid van dit voorschrift mag de hoeveelheid te lozen afvalwater gedurende 10 etmalen per jaar maximaal 3.000 m³/etmaal bedragen.
3. De in voorschrift 5.2.1 van deze vergunning omschreven afvalwaterstroom mag alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen op het betreffende meetpunt of lozingspunt niet worden overschreden:

Parameter	Lozingseis per individueel steekmonster	Lozingseis per volume - proportioneel etmaalmonster	Eenheid
pH	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0	n.v.t.
BZV5	15	5,0	mg/l
CZV	150	50	mg/l
Onopgeloste bestanddelen	45	15	mg/l

Parameter	Zomergemiddelde streefwaarde**	Wintergemiddelde grenswaarde**	Eenheid
Totaal-fosfor	0,4	0,6	mg/l
Totaal-stikstof*	4,0	5,0	mg/l

* Som van Kj-N , NO₃-N en NO₂-N

** zomerperiode: 1 april t/m 30 september, winterperiode: 1 oktober t/m 31 maart

4. De genoemde streefwaarden en grenswaarden in de betreffende zomer- en winterperiode worden berekend als gemiddelde concentratie van de volumeproportionele etmaalmonster (afgerond op tienden voor totaal-fosfor respectievelijk totaal-stikstof).
5. Bij overschrijding van de zomergemiddelde streefwaarde (in elke separaat etmaalmonster) mag de overschrijding met maximaal 25% van de streefwaarde worden overschreden.

5. Ondertekening

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Peel en Maasvallei,

ing. P.J. (Paul) Heeskens MBA
Procesmanager Vergunningen



6. Procedure

De aanvraag is op 4 april 2016 bij het waterschap ingediend door Rixona BV, Witte Vennenweg 6, 5807 EJ te Oostrum is geregistreerd onder zaaknummer Z2016-0942 en Z2016-0943

Op grond van het bepaalde in artikel 6.16 van de Waterwet is op de voorbereiding van een beschikking tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning voor het lozen of storten van stoffen zijn, tenzij bij algemene maatregel van bestuur anders wordt bepaald (artikel 6.1b van het waterbesluit), de afdelingen 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing.

De uitzondering van art. 6.1b van het Waterbesluit is niet van toepassing.

De procedure wordt derhalve uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. De aanvraag en het ontwerpbesluit hebben van 22 juli 2016 tot en met 1 september 2016 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

7. Mededelingen

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank. Beroep kan worden ingesteld door:
 - belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht tegen dit ontwerpbesluit, en;
 - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening van het beroep;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht onder vermelding van datum en kenmerk van de beschikking;
- de gronden van het beroep (motivering).

- II. Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van dit besluit.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



- III. Dit besluit treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- de naam en adres van de indiener;
- de dagtekening van het verzoek;
- vermelding van de datum en het nummer van de beschikking waartegen het verzoek zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met de beschikking.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het beroepschrift/het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Peel en Maasvallei.

Voor de behandeling van het beroepschrift én het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening na de indiening op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

- IV. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van de Wet ruimtelijke ordening of andere regelgeving.
- V. Het hebben van dit besluit ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van dit besluit schade lijden.
- VI. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray.