

Daglichtberekening NEN 2057

versie 2011

Project: 15 woningen Charlois, te Rotterdam
 Werknummer: 2019070
 Datum: 19 augustus 2019
 Bouwnummer: 2

Gebruiksoppervlak (GO) 135,8 m²
 Minimaal verblijfsgebied 74,69 m²

		Opp. Doorlaat daglicht Ad	Belemmeringshoek beta	Belemmeringshoek alpha	Belemmeringsfactor Cb	Equivalente daglichtopp Ae=AdxCb	Totaal aantal kozijnen	Ae tbv verblijfsgebied 0-1	Ae tbv verblijfsgebied 1-1	Ae tbv verblijfsgebied 1-2				
Kozijnmerk	Ruimte													
0.1	VG 0-1	3,00	21	20	0,77	2,31	2	4,63						
0.2	VG 0-1	6,76	21	20	0,77	5,21	1	5,21						
0.3	VG 0-1	1,92	28	20	0,75	1,44	2	2,89						
1.1	VG 1-1	1,51	28	20	0,75	1,13	2		2,26					
1.2	VG 1-2	1,63	28	20	0,75	1,22	1			1,22				
1.3	VG 1-2	0,74	28	20	0,75	0,56	1			0,56				
		Ae totaal per VG						12,72	2,26	1,78				

Oppervlakte verblijfsgebied	Opp. In m ²	10% van opp.
opp. Verblijfsgebied 0-1	56,85 m ²	5,69 m ²
opp. Verblijfsgebied 1-1	17,64 m ²	1,76 m ²
opp. Verblijfsgebied 1-2	17,81 m ²	1,78 m ²
	92,30 m ² =	68,0% (= percentage van GO)

Oppervlakte verblijfsgebied	10% van oppervlak	Ae per VG	
controle Verblijfsgebied 0-1	5,69 m ²	12,72 m ²	Voldoet
controle Verblijfsgebied 1-1	1,76 m ²	2,26 m ²	Voldoet
controle Verblijfsgebied 1-2	1,78 m ²	1,78 m ²	Voldoet



ARCHITEKTEN- EN INGENIEURSBUREAU
 www.hwwanderlaan.nl
 Tel: 0297-239259

H.W.van der Laan b.v.