

Daglichtberekening NEN 2057

versie 2011

Project: 15 woningen Charlois, te Rotterdam
 Werknummer: 2019070
 Datum: 19 augustus 2019
 Bouwnummer: 11

Gebruiksoppervlak (GO) 148,83 m2
 Minimaal verblijfsgebied 81,86 m2

Kozijnmerk	Ruimte	Opp. Doorlaat daglicht Ad	Belemmeringshoek beta	Belemmeringshoek alpha	Belemmeringsfactor Cb	Equivalente daglichtopp Ae=AdxCb	Totaal aantal kozijnen	Ae tbv verblijfsgebied 0-1	Ae tbv verblijfsgebied 1-1	Ae tbv verblijfsgebied 1-2				
0.1	VG 0-1	3,00	21	20	0,77	2,31	2	4,63						
0.2	VG 0-1	1,92	28	20	0,75	1,44	2	2,89						
0.3	VG 0-1	6,76	21	20	0,77	5,21	1	5,21						
1.1	VG 1-1	1,51	28	20	0,75	1,13	2		2,26					
1.2	VG 1-2	0,74	28	20	0,75	0,56	1			0,56				
1.3	VG 1-2	1,63	28	20	0,75	1,22	1			1,22				
Ae totaal per VG								12,72	2,26	1,78				

Oppervlakte verblijfsgebied	Opp. In m2	10% van opp.
opp. Verblijfsgebied 0-1	63,42 m2	6,34 m2
opp. Verblijfsgebied 1-1	18,93 m2	1,89 m2
opp. Verblijfsgebied 1-2	17,81 m2	1,78 m2
	100,16 m2 =	67,3% (= percentage van GO)

Oppervlakte verblijfsgebied	10% van oppervlak	Ae per VG	
controle Verblijfsgebied 0-1	6,34 m2	12,72 m2	Voldoet
controle Verblijfsgebied 1-1	1,89 m2	2,26 m2	Voldoet
controle Verblijfsgebied 1-2	1,78 m2	1,78 m2	Voldoet



ARCHITEKTEN- EN INGENIEURSBUREAU
 www.hwwanderlaan.nl
 Tel: 0297-239259

H.W.van der Laan b.v.