

Daglichtberekening NEN 2057

versie 2011

Project: 15 woningen Charlois, te Rotterdam
 Werknummer: 2019070
 Datum: 30 oktober 2019
 Bouwnummer: 6

Gebruiksoppervlak (GO) 135,8 m²
 Minimaal verblijfsgebied 74,69 m²

Kozijnmerk	Ruimte	Opp. Doorlaat daglicht Ad	Belemmeringshoek beta	Belemmeringshoek alpha	Belemmeringsfactor Cb	Equivalente daglichtopp Ae=AdxCb	Totaal aantal kozijnen	Ae tbv verblijfsgebied 0-1	Ae tbv verblijfsgebied 1-1	Ae tbv verblijfsgebied 1-2				
0.1	VG 0-1	1,56	21	20	0,77	1,2	3	3,60						
0.2	VG 0-1	6,76	21	20	0,77	5,21	1	5,21						
0.3	VG 0-1	1,92	28	20	0,75	1,44	1	1,44						
1.1	VG 1-1	0,76	28	20	0,75	0,57	3		1,71					
1.2	VG 1-2	1,63	28	20	0,75	1,22	1			1,22				
1.3	VG 1-2	0,74	28	20	0,75	0,56	1			0,56				
Ae totaal per VG								10,25	1,71	1,78				

Oppervlakte verblijfsgebied	Opp. In m ²	10% van opp.
opp. Verblijfsgebied 0-1	56,85 m ²	5,69 m ²
opp. Verblijfsgebied 1-1	17,00 m ²	1,70 m ²
opp. Verblijfsgebied 1-2	17,13 m ²	1,71 m ²
	90,98 m ² =	67,0% (= percentage van GO)

Oppervlakte verblijfsgebied	10% van oppervlak	Ae per VG	
controle Verblijfsgebied 0-1	5,69 m ²	10,25 m ²	Voldoet
controle Verblijfsgebied 1-1	1,70 m ²	1,71 m ²	Voldoet
controle Verblijfsgebied 1-2	1,71 m ²	1,78 m ²	Voldoet



ARCHITEKTEN- EN INGENIEURSBUREAU
 www.hwwanderlaan.nl
 Tel: 0297-239259

H.W. van der Laan b.v.