



**Vergunninghouder
Combinatie BOK**

Datum
24 januari 2020

Kenmerk
DMS2020-0001730

Zaaknummer
WN2019-003887

Olo-nummer
4422867

Watervergunning

voor het plaatsen van een tijdelijke voetgangersbrug over de Amstel ter hoogte van Hoger Einde-Zuid 22 in Ouderkerk aan de Amstel

Uw kenmerk/projectcode:
- vergnr. 24

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde activiteiten	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Toetsing en overwegingen	10
4.1 Toetsingskader	10
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	10
5 Procedure	12
5.1 Aanvraag en aanvullingen	12
5.2 Tijdsverloop	12
5.3 Procedure	13
6 Mededelingen	14

Samenvatting

Op 17 mei 2019 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Aveco de Bondt, Burg van der Borchstraat 2, 7451CH Holten, namens Combinatie BOK, Wisselwerking 52, 1112 XR Diemen.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2019-003887.

De aanvraag betreft het plaatsen van een tijdelijke voetgangersbrug over de Amstel, ter hoogte van Hoger Einde-Zuid 22 in Ouderkerk aan de Amstel.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Combinatie BOK, Wisselwerking 52, 1112 XR Diemen, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het plaatsen en verwijderen van een tijdelijk werk in de kern- en beschermingszones van twee waterkeringen;
 - het plaatsen en verwijderen van een tijdelijk werk boven een primaire watergang;in verband met het plaatsen van een tijdelijke voetgangersbrug over de Amstel, ter hoogte van Hoger Einde-Zuid 22 in Ouderkerk aan de Amstel, kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel sectie C nummer 4081, gemeente Ouder-Amstel sectie H nummer 150, gemeente Amstelveen sectie I nummer 6898 en gemeente Amstelveen sectie I nummer 6984.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2019-0045303	tekening van de tijdelijke brug revisie 2.0 van 10-10-2019
DMS2020-0000533	memo funderingsberekening voetgangersbrug versie 3.0 zonder bijlagen, d.d. 17-12-2019
- III. De vergunning te verlenen voor een periode van vier jaar vanaf het moment dat deze in werking treedt.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen over dit besluit.
Een afschrift is per e-mail naar de gemachtigde Aveco de Bondt verstuurd.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de Toezichthouder van Waternet (hierna Toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van zowel de bouw als de verwijdering van de tijdelijke brug **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de Toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-003887.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet **twee weken voor de start van de activiteiten** een calamiteitenplan indienen bij de Toezichthouder. Daaruit moet duidelijk blijken hoe bij calamiteiten wordt gehandeld, inclusief namen en telefoonnummers van contactpersonen.
- 4.2 De vergunninghouder moet de Toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de brug) erosiebestendig worden afgewerkt.

- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Bruggen

- 6.1 De brug moet worden aangelegd zoals staat vermeld op de tekening met kenmerk DMS2019-0045303 en conform de richtlijnen en aanbevelingen van de memo Funderingsberekening tijdelijke voetgangersbrug – BOK met kenmerk DMS2020-0000533 die deel uitmaken van deze vergunning.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 7 Waterkeringen algemeen

- 7.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 7.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 7.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 7.4 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 7.5 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 7.6 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 7.7 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 7.8 Tijdens de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 7.9 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 8 Werken in waterkeringen

- 8.1 De onderzijde van de fundering van de tijdelijke voetgangersbrug mag niet dieper worden aangelegd dan staat aangegeven op de tekening met kenmerk DMS2019-0045303 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 8.2 De exacte locatie van de fundering moet in het bijzijn van de toezichthouder worden ingemeten. De fundering mag pas worden aangebracht nadat de positie hiervan door de toezichthouder is goedgekeurd en vastgelegd.
- 8.3 Door het aanbrengen van de damwanden mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.
- 8.4 Met het oog op onder andere periodieke versterking van de waterkering moet de fundering bestand zijn tegen negatieve kleef en horizontale gronddruk.
- 8.5 Tijdens het aanbrengen van de fundering moeten de stabiliteit en horizontale vervorming van de waterkerende damwand worden gemonitord. De locatie en het aantal meters en de maximale waarden moeten vooraf en met toestemming van Waternet (afdeling VTH) worden bepaald. Wanneer de afgesproken maximale waarden worden overschreden moet het aanbrengen direct worden gestaakt. Dit moet gemeld worden aan Waternet (afdeling VTH). De maximale waarden staan ook vermeld op pagina 16 van de memo met kenmerk DMS2020-0000533 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 8.6 Door het aanbrengen van de damwanden mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.
- 8.7 In de stalen damwanden moet op een diepte van 1 meter onder de waterbodem een infiltratievoorziening worden aangebracht, zodat verdroging van het dijklichaam wordt voorkomen. Hier toe moeten in de damwanden ter hoogte van de neutrale lijn openingen van voldoende capaciteit worden aangebracht. De sleuven moeten worden aangebracht zoals deze staan aangegeven op de tekening met kenmerk DMS2019-0045303 die deel uitmaakt van deze vergunning.
- 8.8 De als fundering dienende damwanden mogen niet worden getrokken, maar moeten na verwijdering van de voetgangersbrug op een diepte van 1,50 meter onder maaiveld worden afgesneden of afgebrand.
- 8.9 De voorschriften 8.7 en 8.8 zijn niet van toepassing op de damwanden aan de oostzijde van de Amstel. De damwandplanken moeten wel zorgvuldig verwijderd worden, zonder schade aan de waterkering of hydraulische kortsluiting van de afzonderlijke grondwaterlagen te veroorzaken.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Tussen Ouderkerk a/d Amstel en Amstelveen wordt de brug over de Amstel vervangen. Omdat er tijdens de werkzaamheden geen voetpad beschikbaar is, wordt er over de Amstel een tijdelijke voetgangersbrug aangelegd. Om te voorkomen dat deze (niet-beweegbare) brug het scheepvaartverkeer hindert wordt deze 6 meter hoog.

Verleende vergunningen

Op 24 april 2019 is met zaaknummer WN2019-001462 een watervergunning aan BOK verleend voor het plaatsen van damwanden langs de Amstel, die voor het grootste gedeelte als vervangende waterkering gaan dienen.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het plaatsen en verwijderen van een tijdelijk werk in de kern- en beschermingszones van twee waterkeringen;
- het plaatsen en verwijderen van een tijdelijk werk boven een primaire watergang.

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 en 6 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd boven en aan beide zijden van de Amstel, ter hoogte van Hoger Einde-Zuid en Hoger Einde-Noord in Ouderkerk aan de Amstel en Amstelzijde en Amsteldijk-Noord in Amstelveen.

Aan de westzijde van de Amstel ligt een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode A133_001.

De waterkering heeft een kruinbreedte van 3 meter en een kernzone van 20 meter. Aan zowel de hoogwaterzijde als de polderzijde heeft de kering een beschermingszone van 15 meter en een buitenbeschermingszone van 8 meter.

De referentielijn ligt op de overgang tussen de weg en stoep aan de hoogwaterzijde van de straat Amstelzijde. Deze locatie ligt in de Amstelboezem met een waterpeil van NAP -0,40 m.

Deze waterkering is reeds vervangen door een waterkerende damwand.

Aan de oostzijde van de Amstel ligt een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode A144_001.

De waterkering heeft een kruinbreedte van 3 meter en een kernzone van 22 meter. Aan zowel de hoogwaterzijde als de polderzijde heeft de kering een beschermingszone van 15 meter en een buiten-beschermingszone van 8 meter. De referentielijn ligt aan de hoogwaterzijde van de straat Hoger Einde-Zuid. Deze locatie ligt in de Amstelboezem met een waterpeil van NAP -0,40 m. Deze waterkering wordt binnenkort vervangen door een waterkerende damwand.

De tijdelijke voetgangersbrug wordt gebouwd boven de Amstel. Dit water behoort tot de categorie primaire boezemwateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1	Voldoet
damwanden bij waterkeringen	Hoofdstuk 4	Beleidsregel 4.1 en 4.4	Voldoet
werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

Aan de oostzijde van de Amstel wordt de tijdelijke brug in de beschermingszone en ruim buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering geplaatst. Hierdoor zijn er geen negatieve effecten te verwachten voor de waterkering. De afstand tot de nieuwe waterkerende damwand is 5 meter, waardoor er naar verwachting geen schade zal optreden aan deze damwand.

Aan de westzijde van de Amstel wordt de tijdelijke brug eveneens in de beschermingszone en ruim buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering geplaatst. Hierdoor worden ook aan deze zijde geen negatieve effecten verwacht voor de waterkering.

De afstand tussen de fundering en de waterkerende damwand is aan de westzijde echter wel zeer kort, waardoor de plaatsing van de funderingen zeker invloed kan hebben op de waterkerende damwand. Om die reden wordt er bij de plaatsing gemonitord of er geen onaanvaardbare vervormingen optreden aan de waterkerende damwand.

Daarnaast mag de fundering niet getrokken worden en worden de voor de fundering gebruikte damwanden voorzien van infiltratiesleuven, zodat er geen problemen optreden in het grondwaterpeil in en achter de waterkering. De damwanden worden op ca. 1,5 meter onder het maaiveld afgebrand zodat deze geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van de waterkering.

De brug wordt ruim boven het maximale waterpeil geplaatst en heeft daardoor geen invloed op het bergende vermogen en de doorstroming van de Amstel.

Maatschappelijk belang of groot openbaar belang

In hoofdstuk 1, beleidsregel 1.1 en hoofdstuk 4, beleidsregel 4.4 staat als voorwaarde voor verlening dat er sprake moet zijn van maatschappelijk belang of groot openbaar belang. Bij toetsing aan deze voorwaarde is gebleken dat hieraan wordt voldaan omdat de tijdelijke voetgangersbrug van belang is om de veiligheid van voetgangers te garanderen tijdens de vervanging van de brug N522.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 17 mei 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Aveco de Bondt is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2019-0023178 aanvraagformulier watervergunning met OLO 4422867
- DMS2019-0023176 BLVC plan van de vervanging van de brug N522
- DMS2019-0023177 UO Rapportage van de tijdelijke voetgangersbrug, revisie 1.0

De aanvraag is op 28 juli 2019 aangevuld met:

- DMS2019-0028148 Bijlage V Statistische berekening van de hulpbrug van Janson

De aanvraag is op 16 juli 2019 aangevuld met:

- DMS2019-0031293 UO Rapportage van de tijdelijke voetgangersbrug, revisie 4.0
- DMS2019-0031294 tekeningen van de voetgangersbrug

De aanvraag is op 9 oktober 2019 aangevuld met:

- DMS2019-0044744 memo funderingsberekening voetgangersbrug, d.d. 27-06-2019

De aanvraag is op 10 oktober 2019 aangevuld met:

- DMS2019-0045303 tekening van de tijdelijke brug revisie 2.0 van 10-10-2019

De aanvraag is op 7 januari 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0000532 memo funderingsberekening voetgangersbrug versie 3.0, d.d. 17-12-2019
- DMS2020-0000533 memo funderingsberekening voetgangersbrug versie 3.0 zonder bijlagen, d.d. 17-12-2019

De aanvraag is op 13 januari 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0001439 e-mail met uitleg over afstand tussen damwand die als fundering dient en waterkerende damwand aan de westzijde

5.2 Tijdsverloop

De aanvrager is per brief van 2 juli 2019 (kenmerk: DMS2019-0028704) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 30 juli 2019 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 16 juli 2019 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 14 dagen.

De aanvrager is per e-mail van 18 juli 2019 (kenmerk: DMS2019-0031859) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 1 augustus 2019 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 10 oktober 2019 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 84 dagen.

Op 11 oktober 2019 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4.14 lid 3)) en de Keur AGV 2019 (artikel 4.21 lid 3).

De aanvrager is per e-mail van 22 november 2019 (kenmerk: DMS2019-0052881) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 10 januari 2020 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 13 januari 2020 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 52 dagen.

Daarmee is de procedure in totaal opgeschort met 150 dagen.

5.3 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De tijdelijke brug gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.