

WATERVERGUNNING

2020-004402/D2020-06-004951



1 Procedure

Datum vergunning: 13 juli 2020
Datum aanvraag: 18 februari 2020
OLO nummer: 4964675
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: ja, omdat er berekeningen nodig waren en aanpassingen in de
aangevraagde werken.
Aanvulling aanvraag: 10 juni 2020
Aanvrager: Gemeente Den Haag
Vergunninghouder: Gemeente Den Haag
Locatie activiteit: Groenewegje, Den Haag
Betreft: tijdelijke bouwkuip en ponton bij vervangen kademuur,

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De kademuur van het Groenewegje, tussen de Paviljoensbrug en de Boekhorstbrug, is in een technisch slechte staat. Om de constructie te vervangen zijn een bouwkuip en een ponton nodig in het primaire boezemwater Zuidsingel.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 6.2 lid 1 sub a van de Waterwet is het verboden om zonder vergunning stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempden en graven van maart 2019;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Om de kademuur te kunnen vervangen wordt daarvoor een bouwkuip in de Zuidsingel geplaatst die het doorstroomprofiel met twee meter versmalt. Het werk wordt in twee fases van circa 90 meter uitgevoerd.

Over de bouwkuip worden draglineschotten gelegd om een werkplateau te maken. Voor een deel van materieel en materialen is echter een ponton nodig (35 x 5 m²). Dit ponton bestaat uit meerdere delen en kan indien nodig worden gesplitst.

Het boezemwater Zuidsingel is een zeer belangrijke verbinding in het watersysteem van Delfland. Het is een van de primaire verbindingen door Den Haag tussen de overige boezemwateren van Delfland en het boezemgemaal Schoute in Scheveningen. De doorstroomcapaciteit van dit boezemwater is krap waardoor het aanbrengen van belemmeringen ongewenst is; de afvoercapaciteit richting het voornoemde gemaal dient juist verbeterd te worden.

Om de gevolgen van de noodzakelijke werkzaamheden in het boezemwatersysteem van Den Haag te beperken, mogen in het traject kruispunt Trekvliet/Laakhaven tot aan gemaal Schoute slechts beperkt gelijktijdige werkzaamheden worden uitgevoerd die de doorstroomcapaciteit van het water en de berging van het oppervlaktewater verminderen.

Met de bij de ingediende aanvraag aangegeven afmetingen van de bouwkuip en het ponton zou een veel te grote belemmering optreden in de doorstroomcapaciteit. Met de aangepaste aanvraag wordt de bouwkuip smaller uitgevoerd en wordt een kleiner ponton gebruikt.

Het gebruik van het ponton moet zoveel mogelijk worden beperkt. In de vergunning zijn hiervoor voorschriften opgenomen dat hiervoor een werkplan moet worden ingediend. Ook is hiervoor een wekelijkse afstemming met Delfland nodig.

Omdat tijdens het maken van de bouwkuip voor de tweede fase een extra belemmering van de doorstroming kan ontstaan zijn in de vergunning voorschriften opgenomen voor de volgorde van werken. Tijdens deze periode moet er een vrije doorstroming zijn tussen de oever en de damwand.

Tijdens de uitvoering van de werken moet het resterende doorstroomprofiel worden vrijgehouden van belemmeringen. Ter hoogte van de werken mogen daarom geen schepen en drijvende objecten zijn afgemeerd en moet de bagger en de bodembegroeiing worden verwijderd. Het verwijderen van de bodembegroeiing heeft geen negatief effect op de ecologie van dit oppervlaktewater omdat deze ook moet worden verwijderd bij het reguliere onderhoud.

De hoeveelheid oppervlaktewater en daarmee de berging ter plaatse van het Groenewegje neemt door de gesloten bouwkuip tijdelijk af met 180 m². Bij eerdere projecten in de boezem van Den Haag is extra oppervlaktewater gerealiseerd dat kan worden ingezet voor tijdelijke dempingen. Daarom kan worden ingestemd met een tijdelijke demping.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen effect op de doorstroming van de Zuidsingel. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Vergunninghouder moet wekelijks met Delfland contact opnemen over de te verwachten weersomstandigheden en afstemmen welke maatregelen eventueel nodig zijn gelet op de te verwachten neerslag.
3. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele werkplannen aanwezig zijn.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.
10. Voor de maatvoering van de bouwkuip en het ponton gaan de in deze vergunning genoemde afmetingen boven de op de tekening aangegeven maatvoering.

4.1.2 Contactpersoon

- 1 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden. Bij afwezigheid van deze persoon moet door vergunninghouder tijdig een vervanger zijn aangewezen.
- 2 Deze personen moeten gemachtigd zijn om namens vergunninghouder beslissingen te kunnen nemen over de uitvoering van de werken en de te treffen (nood)maatregelen en voorzieningen.
- 3 De namen en contactgegevens van deze personen moeten ten minste één week voor aanvang van de werken aan Delfland zijn doorgegeven. Er moet aan Delfland een telefoonnummer zijn doorgegeven dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is.
- 4 Bij vervangen van een persoon moeten de gegevens direct worden doorgegeven aan Delfland.

4.1.3 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd voor 1 augustus 2021. De damwanden (bouwkuip) en het ponton moeten voor die datum zijn verwijderd.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. De nieuwe oeverconstructie moet in de doorgaande oeverlijn worden aangebracht en moet grond dicht aansluiten op de naastgelegen constructies.

4.2.2 Bouwkuip(en)

1. Voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moeten onderwaterplanten van de waterbodem worden verwijderd en de bodem minimaal op leggerdiepte (zijnde 1,9 m = NAP -2,33 m) worden gebracht. Dit geldt voor het traject waar wordt gewerkt en materieel in het water aanwezig is en tot minimaal 10 m ter weerszijden.
2. Er mag bij een gesloten bouwkuip niet meer dan 90 m damwand evenwijdig aan de oever zijn geplaatst. Zodra wordt gestart met het aanbrengen van de bouwkuip voor de tweede werkfase moet van de bouwkuip van de eerste werkfase de damwanden die haaks op de oever staan volledig zijn verwijderd. Zolang er evenwijdig aan de oever over een grotere lengte dan 90 m een damwandscherm aanwezig is moet de ruimte tussen de oever en het damwandscherm volledig vrij zijn voor de doorstroming.
3. Ter hoogte van de bouwkuip, en 10 m ter weerszijden daarvan, mogen geen schepen en drijvende objecten zijn afgemeerd. De aanwezige terrasboot moet zijn verwijderd voor wordt gestart met het aanbrengen van de bouwkuip.
4. Er mag op elk moment niet meer dan 180 m² oppervlaktewater tijdelijk zijn gedempt door het aanwezig zijn van gesloten bouwkuipen.
5. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar een water binnen hetzelfde peilgebied of kunnen ontsnappen voordat de bouwkuip wordt gesloten.
6. Bij het verwijderen van de bouwkuipen moeten oevers en waterbodem worden hersteld.

4.2.3 Ponton

1. Het ponton mag maximaal 35 m lang en 5 m breed zijn, resp. 70 m lang en 2,5 m breed. De diepgang (in beladen toestand) mag maximaal 0,5 m zijn. Het ponton mag worden samengesteld uit meerdere kleine pontons waarbij de in dit lid genoemde maatvoering niet mag worden overschreden.
2. Voor het opslaan van materialen, materieel en objecten die op de oever kunnen worden geplaatst of opgeslagen mag geen ponton worden toegepast.
3. Het ponton mag alleen worden gebruikt voor uitvoeren van werken welke niet vanaf de oever of van het werkplateau boven de bouwkuip kunnen worden uitgevoerd.
4. Twee weken voor aanbrengen van het ponton moet bij Delfland een werkplan zijn ingediend waarin staat aangegeven waarvoor gebruik van het ponton nodig is, gedurende welke periode het aanwezig is naast de bouwkuip of in het verlengde van de bouwkuip en hoe het bij calamiteiten snel kan worden verwijderd uit het oppervlaktewater.
In het werkplan moet tevens zijn opgenomen op welke wijze de in voorschrift 4.1.1 lid 2 genoemde wekelijkse afstemming met Delfland is geregeld.
5. Tijdens dagen dat niet wordt gewerkt moet het ponton zijn afgemeerd langs de kade in het verlengde van de bouwkuip.

- 6 Het ponton moet met de lange zijde zo strak mogelijk langs het aan te brengen damwandscherm of langs de kade worden afgemeerd.
- 7 Langs zij, voor of achter het ponton mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
- 8 Het ponton moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
- 9 Het ponton moet direct na het aanbrengen van de werken uit het water worden verwijderd.
- 10 Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de pontons direct uit het water verwijderen, in geval van calamiteiten (zoals bij een neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
- 11 Bij een neerslagoverschot > 30 mm/24 uur moet het ponton zijn afgemeerd langs de kade in het verlengde van de bouwkuip.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511BT Den Haag, voor het tot uiterlijk 31 juli 2021:
 - tijdelijk versmallen van primair boezemwater door plaatsen van tijdelijke damwanden (bouwkuipen);
 - tijdelijk hebben van een ponton in primair boezemwater.
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening "Principe fasering", nr. 95023274-GROEN-CON-DO-004, d.d. 6 februari 2020;
 - tekening "Nieuwe situatie overzicht en doorsneden", nr. 95023274-GROEN-CON-DO-002, d.d. 6 februari 2020.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
 - Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland . Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten. Meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift kunt u lezen op onze website.
2. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
3. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuur en Juridische zaken, via telefoonnummer (015) 260 18 01.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.