

WATERVERGUNNING

2020-014099/D2020-07-001427



1 Procedure

Datum vergunning: 14 juli 2020
Datum aanvraag: 24 juni 2020
OLO nummer: 5269393
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvulling aanvraag: n.v.t.
Aanvrager: Waalpartners Civil Engineering, Zuidweg 75, 2671MP Naaldwijk
Vergunninghouder: Gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671VW Naaldwijk
Locatie activiteit: Vreeburchlaan, De Lier
Betreft: Watervergunning Kasteelweg - Veilingweg (ORW)

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Op de locatie van de aanvraag vindt herontwikkeling van het gebied plaats. Hierbij wordt een nieuwe ringweg (De Oostelijke Randweg) gerealiseerd. Voor de inrichting van het gebied en de bijbehorende wijzigingen van het watersysteem is in 2019 een watervergunning aangevraagd en verleend onder kenmerk: 2019-021552/D2020-03-000052.

De huidige aanvraag is een vervolg op de eerdergenoemde watervergunning. Vooruitlopend op het aanbrengen van de voorbelasting en het verleggen van een gasleiding is het noodzakelijk dat er (tijdelijke) wijzigingen aan het watersysteem worden aangebracht. Deze wijzigingen zijn het verlengen van bestaande duikers, het dempen van watergangen (reeds vergund) en het realiseren van de reeds vergunde duikerconstructie ter plaatse van de kruising Kasteelweg/Veilingweg. De duikerconstructie is wel vergund, echter het tijdelijk afsluiten van de watergang niet en dat zal middels onderhavige vergunning gebeuren.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempden en graven van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen in de definitieve situatie aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. In de tijdelijke situatie zijn er maatregelen noodzakelijk om de werkzaamheden te laten voldoen aan het beleid. Dit betreft in het bijzonder de afsluiting van de primaire watergang ter plaatse van de kruising aan de Kasteelweg en de Veilingweg. Tijdens deze afsluiting is het noodzakelijk dat door middel van pompen met voldoende capaciteit de waterstand in het achterliggende gebied op peil wordt gehouden. Dit dient geautomatiseerd plaats te vinden door middel van een vlotterstelsel dat zich aan de zuidzijde van de afsluiting bevindt. Hiermee moet het achterliggende gebied op peil worden gehouden.

De tijdelijke verlenging van de bestaande duikers parallel aan de Veilingweg zal plaatsvinden door middel van een duiker met een diameter van 600mm en deels met een dubbele duiker van 400mm. Het beleid is niet eenduidig over welke diameter in dit specifieke geval zou moeten worden toegepast, dit omdat er enerzijds sprake is van agrarisch gebied en anderzijds van stedelijk gebied welke echter in ontwikkeling is. De bestaande duikers hebben in de bestaande situatie een diameter van 600mm en 400mm (uitgezonderd de duiker onder de Kasteelweg welke een diameter heeft van 800mm) en dit levert geen problemen op voor het achterliggende gebied.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Deze richten zich met name op de doorstroming. Hiervoor is ook een adviesvraag uitgezet binnen Hoogheemraadschap van Delfland, afdeling Onderhoud en Besturing Watersystemen en -keringen. Uit een analyse is gebleken dat circa 1/3^e van de achterliggende polder via de primaire watergang afwatert richting het gemaal. Hieruit is bepaald dat de geplaatste pompinstallatie een capaciteit moet hebben van minimaal 50 m³/uur.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat de aanvrager verantwoordelijk is voor het in standhouden van de tijdelijke constructies en het onderhoud dat hiermee is gemoeid. Dit geldt ook voor de tijdelijke pompinstallatie ter plaatse van de tijdelijke afsluiting. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden, inclusief het weer verwijderen van de tijdelijke duikerverbindingen moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning. De afsluiting van de primaire watergang geldt ten hoogste voor 3 aaneengesloten weken (waaronder twee weekenden).

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het

- onderhoud van het ondersteunend tijdelijk kunstwerk in het primair water, hiermee wordt de tijdelijke pompinstallatie ten behoeve van de doorstroming bedoeld;
- instandhouden van de constructie van de duiker;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duiker.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund, zoals vergund in watervergunning met kenmerk 2019-021552/D2020-03-000052.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke afdamming ter plaatse van de sifonduikerconstructie

1. Gezien de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, mag de afsluiting in twee aansluitende weekenden plaatsvinden. Tijdens deze weekenden moet de installatie dagelijks op juiste werking worden gecontroleerd en dient en 24 uur per dag een persoon te zijn aangewezen die voor Delfland bereikbaar is en in geval van calamiteiten, direct actie kan ondernemen om de calamiteit ongedaan te maken.
2. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. De tijdelijke dam moet zijn opgebouwd uit grond van minimaal dezelfde milieukwaliteit als de waterbodem. De watergang mag ook met een andere voorziening dan een tijdelijke dam worden afgesloten, zolang dit geen nadelige invloed heeft op de waterkwaliteit.
4. De tijdelijke dam moet voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
5. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke dam direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
6. Als maatregel moet een tijdelijke pompinstallatie worden aangebracht, welke is voorzien van een niveauregeling (vlotterconstructie). Deze pompinstallatie dient minimaal de duur van en gelijktijdig met de aanwezigheid van de tijdelijke dam in werking zijn.
7. De oevers ter plaatse aan zowel de innamezijde als de uitstroomzijde moeten erosiebestendig zijn uitgevoerd. Dit geldt eveneens voor de waterbodem.
8. De bovenkant van de tijdelijke dam is maximaal NAP -1,70 meter.
9. De tijdelijke dam/versmalling is toegestaan voor maximaal 3 aaneengesloten weken, waar twee weekenden onder vallen.
10. De pompinstallatie dient een capaciteit te hebben van minimaal 50 m³/uur (richting boezemwater De Verlengde Strijp). De pomprichting is van zuid naar noord om de doorstroming te waarborgen. De pomp moet direct inzetbaar zijn.
11. De pomp moet met behulp van een voeler automatisch het schouwpeil handhaven met een marge van plus/min 5 cm. Het schouwpeil is ter plaatse NAP -1,85 m.
12. Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke dam moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil.
13. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op tijdelijk af te sluiten watersysteem moeten in stand blijven.
14. Na het verwijderen van de tijdelijke dam moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn.
15. Direct na het verwijderen van de tijdelijke dam moet de situatie ter plaatse conform de watervergunning met kenmerk 2019-021552/D2020-03-000052 zijn ingericht. Al het materiaal en toegepaste grond van de dam/versmalling moet volledig worden verwijderd.

4.2.3 Tijdelijke duikers ten behoeve van voorbelasting

1. De dempingen moeten worden uitgevoerd conform de watervergunning met kenmerk 2019-021552/D2020-03-000052.
2. Voordat de duikerverbindingen worden aangelegd, moet ter plaatse van de duiker (en bijbehorende demping) de bagger worden verwijderd.
3. De duikers moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Dubbele duiker parallel Kasteelweg

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	Conform tekeningnr. W19-11419-DO-51, datum 19-06-20
inwendige doorsnede	2 x minimaal \varnothing 0,4 m
hoogte binnenonderkant	NAP -1,98 m (= 0,13 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	nvt
uitsteeklengte buiten dam	0,5 m

Dubbele duiker parallel Veilingweg

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	Conform tekeningnr. W19-11419-DO-51, datum 19-06-20
inwendige doorsnede	minimaal \varnothing 0,6 m
hoogte binnenonderkant	NAP -2,25 m (= 0,4 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	nvt
uitsteeklengte buiten dam	0,5 m

3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn. Dit geldt eveneens voor de verbinding tussen nieuwe duikerelementen en bestaande duikerelementen.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671VW Naaldwijk, voor het:
 - tijdelijk aanbrengen van duikerverbindingen ter plaatse van secundair polderwater;
 - tijdelijk afsluiten (voor ten hoogste drie weken) van een primaire polderwatergang voor het uitvoeren van eerder vergunde werkzaamheden, waarbij gebruik moet worden gemaakt van een pompinstallatie om de doorstroming te garanderen en de achterliggende polder op peil te houden.
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Memo "Aanvraag watervergunning Veilingweg – Kasteelweg ORW", Memonummer Me02MvA11419, datum 19 juni 2020;
 - tekening "VOORBELASTING VAREKAMP", fase: DEFINITIEF ONTWERP, tekeningnr: W19-11419-DO-53, datum: 19-06-20;
 - tekening "DWARSPROFIELEN KASTEELWEG", fase: DEFINITIEF ONTWERP, tekeningnr: W19-11419-DO-52, datum: 19-06-20;
 - tekening "VOORBELASTING KASTEELWEG", fase: DEFINITIEF ONTWERP, tekeningnr: W19-11419-DO-61, datum: 19-06-20;
 - tekening "DWARSPROFIELEN DUIKERS", fase: BESTEK, tekeningnr: W19-11419-BT-11, datum: 11-03-20;

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid) zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.