

Aanvullende informatie inzake vergunning brandveilig gebruik Kiddoozz locatie Binnenhavenhof 3

1. Bestaande situatie met foto's en uitleg inzake de verbindingsdeur tussen Kiddoozz en ruimte van de naastgelegen speeltuinvereniging De Vuurklip. De verbindingsdeur, foto 2 vanuit de Vuurklip ruimte en foto 3 vanuit Kiddoozz, maakt geen deel uit van vluchtroute van de Speeltuinvereniging als van Kiddoozz. De speeltuinvereniging heeft in deze ruimte een eigen vluchtweg zie foto 1. Hierdoor is de Kiddoozz ruimte < 200 m2 en is brandmeldinstallatie niet vereist.

Bestaande situatie:




Foto 1



Foto 2



Foto 3:



2. Inzake de opmerking gemaakt tav de brandmelders kan ik melden dat deze inmiddels zijn vervangen door geschakelde brandmelders in iedere ruimte, 220V gevoed met batterij ter overloop en conform NEN 2555.

[illegible]