

Ruimtecodering	Bouwdeel	Verdieping	Ruimtenummer	Naam	Oppervlakte [m2]	Verlaagd plafond hoogte [m]	Ruimte inhoud [m3]	Installatie-geluideis [dB(A)]	Specifieke ruimte eis	m3/h per persoon	Aantal personen [n]	Temperatuur winter [°C]	Temperatuur zomer [°C]	Vochteis (%RV)	Luchtoevoer debiet [m3/h] 100%	Luchtafzuig debiet [m3/h]	Percentage [%]	Luchtbehandelingsysteem	Luchtafzuiging separaat [m3/h]	max personen per verdieping obv ventilatie	Voldoet ventilatie aan bouwbesluit
-1 verd																					
K	K	-1	001	Toiletten	20,1	3,45	69,3	45			0	15	35	nvt	100	0		LBK-K	150		ja
K	K	-1	002	Liftschacht	9,9		0,0	45	2,52m3/h/m2		0	>5	35	nvt	0	0			0		ja
K	K	-1	003	Gang (voorruimte)	20,3	3,45	70,0	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	100	0		LBK-K	0		ja
K	K	-1	004	Berging	21,5	3,45	74,2	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	0	0		LBK-K	50		ja
K	K	-1	006	Technische ruimte	138,6	3,45	478,2	40	1,5 m3/h/m2 (minimaal 50m3/h)		0	15	35	nvt	50	0		LBK-K	0		ja
K	K	-1	007A	Kantoortuin	226,0	3,45	779,7	38	50m3/h/pp; 1p/10m2	50,0	34	21	25	nvt	1700	1700	75%	LBK-K	0	72	ja
K	K	-1	007B	Vergaderruimte	37,0	3,45	127,7	38	50m3/h/pp; 1p/3m2	50,0	12	21	25	nvt	600	600	50%	LBK-K	0	25	ja
K	K	-1	008	Technische ruimte	49,3	2,00	98,6	75	1,5 m3/h/m2 (minimaal 50m3/h)		0	>10	35	nvt	100	100		LBK-K	0		ja
K	K	-1	9 A,B,C	Liften	26,1		0,0				0	>5	35	nvt	0	0			0		ja
K	K	-1	011	Gang (verkeersruimte)	20,9	3,45	72,1	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	40	40		LBK-K	0		ja
F	K	-1	014	Technische ruimte	67,4	2,00	134,8	75	1,5 m3/h/m2 (minimaal 50m3/h)		0	>10	35	nvt	100	100		LBK-F	0		ja
F	K	-1	015	Technische ruimte	78,2	2,00	156,4	75	1,5 m3/h/m2 (minimaal 50m3/h)		0	>10	35	nvt	90	90		LBK-F	0		ja
F	K	-1	016	Centraal trappenhuis	8,7		0,0	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	60	60		LBK-K	0		ja
F	K	-1	017	Technische ruimte	23,3	2,00	46,6	75	1,5 m3/h/m2 (minimaal 50m3/h)		0	>10	35	nvt	0	50		LBK-F	0		ja
F	K	-1	017A	Vekeersruimte	19,4	3,45	66,9	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	150	0		LBK-F	0		ja
F	K	-1	018	Technische ruimte	21,6	2,00	43,2	75	1,5 m3/h/m2 (minimaal 50m3/h)		0	>10	35	nvt	0	50		LBK-F	0		ja
F	K	-1	019	Technische ruimte	12,5	2,00	25,0	75	1,5 m3/h/m2 (minimaal 50m3/h)		0	>10	35	nvt	0	50		LBK-F	0		ja
F	K	-1	020	Horeca	577,0	3,45	1990,7	35	35m3/h/pp; 1p/3m2	35,0	201	21	25	nvt	7035	7035	50%	LBK-F	0	298	ja
F	K	-1	021	Toiletten	16,2	3,45	55,9	45			0	15	35	nvt	100	0		LBK-F	150		ja
F	K	-1	022	voorruimte	9,4	3,45	32,4	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	100	0		LBK-F	0		ja
F	K	-1	024	Berging horeca	2,4	3,45	8,3	45			0	15	35	nvt	0	0		LBK-F	0		ja
F	K	-1	025	Trappenhuis	14,3		0,0	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	50	0		LBK-F	25		ja
F	K	-1	026	toiletgroep	7,9	3,45	27,3	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	150	0		LBK-F	200		ja
F	K	-1	029	onbenoemde ruimte	5,9		0,0	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt		0					ja
F	K	-1	030	Berging horeca	4,8	3,45	16,6	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	0	0		LBK-F	25		ja
	K	-1		Schacht 1																	
	K	-1		Schacht 2																	
	K	-1		Schacht 3																	
	K	-1													2750	2500		LBK-K	200		
	K	-1													7775	7375		LBK-F	375		
	K	-1		Totaal	1453,2						247				10525	9875			600	446	ja

Ruimtecodering	Bouwdeel	Verdieping	Ruimtenummer	Naam	Oppervlakte [m2]	Verlaagd plafond hoogte [m]	Ruimte inhoud [m3]	Installatie-geluideis [dB(A)]	Specifieke ruimte eis	m3/h per persoon	Aantal personen [n]	Temperatuur winter [°C]	Temperatuur zomer [°C]	Vochteis (%RV)	Luchtoevoer debiet [m3/h] 100%	Luchtafzuig debiet [m3/h]	Percentage [%]	Luchtbehandelingsysteem	Luchtafzuiging separaat [m3/h]	max personen per verdieping obv ventilatie	Voldoet ventilatie aan bouwbesluit
BG verd																					
K	K	00	001	Toiletten	9,6	3,45	33,1	45			0	15	35	nvt	50	0		LBK-K	100		ja
K	K	00	001A	Hal (voorruimte)	10,8	3,45	37,3	45	2,52m3/h/m2		(	15	35	nvt	0	0			0		ja
K	K	00	002	Liften	5,6	5,60	31,4	45			0	>5	35	nvt	0	0			0		ja
K	K	00	003	Hal (verkeersruimte)	34,0	3,45	117,3	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	50	0		LBK-K	0		ja
K	K	00	004	Trappenhuis (dienstwoning)	7,5	3,45	25,9	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	0	0			0		ja
K	K	00	005	Trappenhuis (kantoor)	8,0		0,0	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	0	0			0		ja
K	K	00	006	Entree	4,9		0,0	45			0	15	35	nvt	0	0			0		ja
K	K	00	007A	Kantoortuin	323,0	3,45	1114,4	38	50m3/h/pp; 1p/10m2	50,0	32	21	25	nvt	1600	1600	75%	LBK-K	0	68	ja
K	K	00	007B	Vergaderruimte	36,0	3,45	124,2	38	50m3/h/pp; 1p/3m2	50,0	12	21	25	nvt	600	600	50%	LBK-K	0	25	ja
K	K	00	008	Laagsp. Ruimte	16,3	3,45	56,2	45			0	15	35	nvt	50	50		LBK-K			ja
K	K	00	9 A,B,C	Liften	26,2		0,0				0	>5	35	nvt	0	0					ja
K	K	00	010	Technische ruimte	5,2		0,0				0	>5	35	nvt	0	0		LBK-K			ja
K	K	00	011	Hal (verkeersruimte)	19,5	3,45	67,3	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	50	0		LBK-K			ja
K	K	00	013	wijkstation Stedin	26,3	2,00	52,6	75	Natuurlijke ventilatie		0	>5	35	nvt	0	0		Natuurlijk			ja
K	K	00	014	lifthal	69,3	3,45	239,1	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	90	90		LBK-K			ja
K	K	00	015	Doorgang (entree)	41,0	3,45	141,5	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	0	0					ja
K	K	00	016	Trappenhuis	11,7	3,45	40,4	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	60	60		LBK-K			ja
F	K	00	017	Receptie	60,6	3,45	209,1	38	2,52m3/h/m2		2	21	25	nvt	160	160		LBK-F			ja
F	K	00	020	Restaurant / horeca	538,0	3,45	1856,1	38	35m3/h/pp 1p/3m2	35,0	233	21	25	nvt	8155	8155	50%	LBK-F		346	ja
F	K	00	022B	Toiletten	4,0	3,45	13,8	45			0	15	35	nvt	50	0		LBK-F	50		ja
F	K	00		Keuken	63,2	3,45	218,0	50			0			nvt					8000		ja
F	K	00	025	Trappenhuis	12,6	3,45	43,5	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	50	0		LBK-F	50		ja
B	B	00	001	fietsen hok	106,7	3,45	368,1								0	0		Natuurlijk			ja
B	B	00	002	Container ruimte	14,3	3,45	49,3											dak vent	360		ja
B	B	00	003	Horeca (bijgebouw)	62,1	3,45	214,2	45	35m3/h/pp 1p/3m2	35,0	20	15	35	nvt	1000	1000		WTW B		42	ja
	K	00		Schacht 1																	
	K	00		Schacht 2																	
	K	00		Schacht 3																	
	K	00													2550	2400		LBK-K	100		
	K	00													8415	8315		LBK-F	100		
	K	00																	8000		
	K	00		Totaal	1516,4						299				11965	11765			8560	507	ja

Ruimtecodering	Bouwdeel	Verdieping	Ruimtenummer	Naam	Oppervlakte [m2]	Verlaagd plafond hoogte [m]	Ruimte inhoud [m3]	Installatie-geluideis [dB(A)]	Specifieke ruimte eis	m3/h per persoon	Aantal personen [n]	Temperatuur winter [°C]	Temperatuur zomer [°C]	Vochteis (%RV)	Luchtoevoer debiet [m3/h] 100%	Luchtafzuig debiet [m3/h]	Percentage [%]	Luchtbehandelingsysteem	Luchtafzuiging separaat [m3/h]	max personen per verdieping obv ventilatie	Voldoet ventilatie aan bouwbesluit
1e verd																					
K	K	01	001	Hal (voorruimte)	13,0	3,45	44,9	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	50	0		LBK-K			ja
K	K	01	002	Liften	5,7		0,0	45			0	>5	35	nvt	0	0					ja
K	K	01	003	Hal (voorruimte)	24,9	3,45	85,9	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	50	0		LBK-K	50		ja
K	K	01	004	Trappenhuis (dienstwoning)	2,3		0,0	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	0	0					ja
K	K	01	005	Trappenhuis (kantoor)	14,3		0,0	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	0	0					ja
K	K	01	006	Toiletgroep	6,0	3,45	20,7	45			0	15	35	nvt	0	0		LBK-K	50		ja
K	K	01	007A	Kantoortuin	385,0	3,45	1328,3	38	50m3/h/pp; 1p/10m2	50,0	45	21	25	nvt	2250	2250	75%	LBK-K		95	ja
K	K	01	007B	Vergaderruimte	41,0	3,45	141,5	38	50m3/h/pp; 1p/3m2	50,0	15	21	25	nvt	750	675	50%	LBK-K		32	ja
K	K	01	008	Kantoortuin	73,2	3,45	252,5	38	50m3/h/pp; xp/xm2	50,0	10	21	25	nvt	500	500	75%	LBK-K		21	ja
K	K	01	9A,B,C	Liften	28,2		0,0				0	>5	35	nvt	0	0					ja
K	K	01	010	Technische ruimte	2,1		0,0				0	>5	35	nvt	0	0					ja
K	K	01	011	Hal (voorruimte)	7,5	3,45	25,9	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	250	0		WTW			ja
K	K	01	012	Hal (verkeersruimte)	17,0	3,45	58,7	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	0	50		WTW			ja
K	K	01	013A	Toiletten Heren	15,6	3,45	53,8	45			0	15	35	nvt	150	200		WTW			ja
K	K	01	013B	Toiletten Dames	8,4	3,45	29,0	45			0	15	35	nvt	50	100		WTW			ja
K	K	01	013C	Toiletten MIVA	4,9	3,45	16,9	45			0	15	35	nvt	0	75		WTW			ja
F	K	01	014	Pantry	47,8	3,45	164,9	40			0	15	35	nvt	0	75		LBK-K			ja
K	K	01	016	Trappenhuis	12,3	3,45	42,4	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	60	60		WTW			ja
K	K	01	017	Kluis	7,7	3,45	26,6				0	21	25	nvt	50	0		LBK-K			ja
K	K	01	018	Technische ruimte	1,0	3,45	3,5	38			0	15	35	nvt	0	0					ja
F	K	01	19/020	Kantoortuin	906,0	3,45	3125,7	38	38m3/h/pp; 1p/10m2	38,0	86	21	25	nvt	3268	3268	75%	LBK-F		138	ja
F	K	01	19/020	Vergaderruimte	96,0	3,45	331,2	38	38m3/h/pp; 1p/3m2	38,0	32	21	25	nvt	1216	1216	50%	LBK-F		52	ja
F	K	01	021	SER	7,5									nvt	0	50					ja
F	K	01	022	portaal F	1,3	3,45	4,5	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	0	0					ja
F	K	01	024	Toiletgroep	9,1	3,45	31,4	45	9m3/m2 (minimaal 50 m3/h)		0	15	35	nvt	100	0		LBK-F	150		ja
F	K	01	025	Trappenhuis	4,4	3,45	15,2	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	50	0		LBK-F	50		ja
F	K	01	029	Werkkast	3,2	3,45	11,0	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt		25		WTW			ja
K	K	01	030	Technische ruimte	3,3	3,45	11,4	38			0	15	35	nvt	0	0					ja
	K	01		Schacht 1																	
	K	01		Schacht 2																	
	K	01		Schacht 3																	
															510	510		WTW			ja
	K	01													3650	3500		LBK-K	100		ja
	K	01													4634	4484		LBK-F	200	196	ja
	K	01		Totaal	1748,7						188				8794	8544					ja

Ruimtecodering	Bouwdeel	Verdieping	Ruimtenummer	Naam	Oppervlakte [m2]	Verlaagd plafond hoogte [m]	Ruimte inhoud [m3]	Installatie-geluideis [dB(A)]	Specifieke ruimte eis	m3/h per persoon	Aantal personen [n]	Temperatuur winter [°C]	Temperatuur zomer [°C]	Vochteis (%RV)			Luchtoevoer debiet [m3/h] 100%	Luchtafzuig debiet [m3/h]	Percentage [%]	Luchtbehandelingsysteem	Luchtafzuiging separaat [m3/h]	max personen per verdieping obv ventilatie	Voldoet ventilatie aan bouwbesluit
2e verd																							
K	K	02	001	Hal (voorruimte)	6,5	3,45	22,4	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt			0	0		LBK-K	50		ja
K	K	02	002	Liften	5,7		0,0	45			0	>5	35	nvt			0	0					ja
K	K	02	003	Hal (voorruimte)	33,1	3,45	114,2	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt			100	0		LBK-K	50		ja
K	K	02	004	Trappenhuis (dienstwoning)	2,1		0,0	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt			0	0					ja
K	K	02	005	Trappenhuis (kantoor)	8,0		0,0	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt			0	0					ja
K	K	02	006	VERVALLEN										nvt									ja
K	K	02	007A	Kantoortuin	393,7	3,45	1358,3	38	50m3/h/pp; 1p/10m2	50,0	41	21	25	nvt			2050	2050	75%	LBK-K		87	ja
K	K	02	007B	Vergaderruimte	41,0	3,45	141,5	38	50m3/h/pp; 1p/3m2	50,0	15	21	25	nvt			750	675	50%	LBK-K		32	ja
K	K	02	008	Silo's (niet toegankelijke ruimte)										nvt									ja
K	K	02	9A,B,C	Liften (A+B)	28,2		0,0				0	>5	35	nvt			0	0					ja
K	K	02	010	Technische ruimte	1,8		0,0				0	>5	35	nvt			0	0					ja
K	K	02	011	Hal (voorruimte)	7,5	3,45	25,9	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt			175	0		WTW			ja
K	K	02	012	Hal (verkeersruimte)	17,1	3,45	59,0	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt			0	50		WTW			ja
K	K	02	013A	Toiletten Heren	15,6	3,45	53,8	45			0	15	35	nvt			150	200		WTW			ja
K	K	02	013B	Toiletten Dames	8,4	3,45	29,0	45			0	15	35	nvt			50	100		WTW			ja
K	K	02	013C	Werkkast	5,5	3,45	19,0	45			0	15	35	nvt			0	25		WTW			ja
K	K	02	014	Pantry	47,8	3,45	164,9	40			0	15	35	nvt			0	75		LBK-K			ja
K	K	02	016	Trappenhuis	12,5	3,45	43,1	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt			60	60		WTW			ja
K	K	02	017	Kluis	11,0	3,45	38,0	38			0	21	25	nvt			0	0					ja
K	K	02	018	Technische ruimte	1,0	3,45	3,5	38			0	15	35	nvt			0	0					ja
F	K	02	19/020	Kantoortuin	939,0	3,45	3239,6	38	38m3/h/pp; 1p/10m2	38,0	87	21	25	nvt			3306	3306	75%	LBK-F		140	ja
F	K	02	19/020	Vergaderruimte	96,0	3,45	331,2	38	38m3/h/pp; 1p/3m2	38,0	32	21	25	nvt			1216	1216	50%	LBK-F		52	ja
F	K	02	021	SER	6,0												0	0					ja
F	K	02	025	Trappenhuis	4,4	3,45	15,2	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt			50	0		LBK-F	50		ja
K	K	02	030	Technische ruimte	3,3	3,45	11,4	45			0	15	35	nvt			0	0		WTW			ja
	K	02		Schacht 1																			
	K	02		Schacht 2																			
	K	02		Schacht 3																			
																	435	435		WTW			ja
	K	02															2900	2800		LBK-K	100		ja
	K	02															4572	4522	1,25	LBK-F	50		ja
	K	02		Totaal	1695,2						175						7907	7757				335	ja

Ruimtecodering	Bouwdeel	Verdieping	Ruimtenummer	Naam	Oppervlakte [m2]	Verlaagd plafond hoogte [m]	Ruimte inhoud [m3]	Installatie-geluideis [dB(A)]	Specifieke ruimte eis	m3/h per persoon	Aantal personen [n]	Temperatuur winter [°C]	Temperatuur zomer [°C]	Vochteis (%RV)	Luchtoevoer debiet [m3/h] 100%	Luchtafzuig debiet [m3/h]	Percentage [%]	Luchtbehandelingsysteem	Luchtafzuiging separaat [m3/h]	max personen per verdieping obv ventilatie	Voldoet ventilatie aan bouwbesluit
3e verd																					
K	K	03	001	Hal (voorruimte)	29,4	3,45	101,4	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	80	0		LBK-K	30		ja
K	K	03	002	Liften	5,7		0,0	45			0	>5	35	nvt	0	0					ja
K	K	03	004	Trappenhuis (dienstwoning)	2,1		0,0	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	0	0					ja
K	K	03	005	Trappenhuis (kantoor)	8,0		0,0	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	0	0					ja
K	K	03	006	Toiletgroep	5,8	3,45	20,0	45			0	15	35	nvt	0	0		LBK-K	50		ja
K	K	03	007A	Kantoortuin	400,0	3,45	1380,0	38	50m3/h/pp; 1p/10m2	50,0	41	21	25	nvt	2050	1975	75%	LBK-K		87	ja
K	K	03	007B	Vergaderruimte	41,0	3,45	141,5	38	50m3/h/pp; 1p/3m2	50,0	15	21	25	nvt	750	750	50%	LBK-K		32	ja
K	K	03	008	Silo's (niet toegankelijke ruimte)										nvt							ja
K	K	03	9A,B,C	Liften (A+B)	13,4		0,0				0	>5	35	nvt	0	0					ja
K	K	03	010	Lift	9,0		0,0				0	>5	35	nvt	0	0					ja
K	K	03	011	Hal (voorruimte)	7,5	3,45	25,9	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	250	0		WTW			ja
K	K	03	012	Hal (verkeersruimte)	17,1	3,45	59,0	40	2,52m3/h/m2					nvt		50		WTW			ja
K	K	03	013A	Toiletten Heren	15,7	3,45	54,2	45			0	15	35	nvt	150	200		WTW			ja
K	K	03	013B	Toiletten Dames	8,4	3,45	29,0	45			0	15	35	nvt	50	100		WTW			ja
K	K	03	013C	MIVA	4,9	3,45	16,9	45			0	15	35	nvt	0	75		WTW			ja
K	K	03	014	Pantry	47,8	3,45	164,9	40			0	15	35	nvt	0	75		LBK-K			ja
K	K	03	016	Trappenhuis	12,6	3,45	43,5	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	60	60		WTW			ja
K	K	03	017	VERVALLEN										nvt							ja
K	K	03	018	Technische ruimte	1,0	3,45	3,5	38							0	0					ja
F	K	03	19/020	Kantoortuin	915,0	3,45	3156,8	38	38m3/h/pp; 1p/10m2	38,0	87	21	25	nvt	3306	3306	75%	LBK-F		140	ja
F	K	03	19/020	Vergaderruimte	96,0	3,45	331,2	38	38m3/h/pp; 1p/3m2	38,0	32	21	25	nvt	1216	1216	50%	LBK-F		52	ja
F	K	03	021	SER											0	0					ja
F	K	03	022	Hal (voorruimte)	11,8	3,45	40,7	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	100	0		LBK-F			ja
F	K	03	024	Toiletten	7,9	3,45	27,3	45	9m3/m2 (minimaal 50 m3/h)		0	15	35	nvt	50	0		LBK-F	100		ja
F	K	03	025	Trappenhuis	4,5	3,45	15,5	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	0	0		LBK-F	50		ja
K	K	03	027	Technische ruimte	2,3	3,45	7,9	45													ja
K	K	03	029	Werkkast	1,6	3,45	5,5	45			0	15	35	nvt	0	25		WTW			ja
K	K	03	030	Technische ruimte	3,3	3,45	11,4	45			0	15	35	nvt	0	0		WTW			ja
K	K	03	031	SER	10,5	3,45	36,2	38							0	50					ja
	K	03		Schacht 1																	
	K	03		Schacht 2																	
	K	03		Schacht 3																	
															510	510		WTW			ja
	K	03													2880	2800		LBK-K	80		ja
	K	03													4672	4522		LBK-F	150		ja
				Totaal	1685,5						175				8062	7882				342	ja

Ruimtecodering	Bouwdeel	Verdieping	Ruimtenummer	Naam	Oppervlakte [m2]	Verlaagd plafond hoogte [m]	Ruimte inhoud [m3]	Installatie-geluidseis [dB(A)]	Specifieke ruimte eis	m3/h per persoon	Aantal personen [n]	Temperatuur winter [°C]	Temperatuur zomer [°C]	Vochteis (%RV)	Luchtoevoer debiet [m3/h] 100%	Luchtafzuig debiet [m3/h]	Percentage [%]	Luchtbehandelingsysteem	Luchtafzuiging separaat [m3/h]	max personen per verdieping obv ventilatie	Voldoet ventilatie aan bouwbesluit
4e verd																					
K	K	04	001	Hal (voorruimte)	28,3	3,45	97,6	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	100	0		LBK-K	50		ja
K	K	04	002	Liften	5,7		0,0	45			0	>5	35	nvt	0	0					ja
K	K	04	003	Toiletgroep	6,8	3,45	23,5							nvt				LBK-K	50		ja
K	K	04	004	Trappenhuis (dienstwoning)	2,4		0,0	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	0	0					ja
K	K	04	005	Trappenhuis (kantoor)	8,0		0,0	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	0	0					ja
K	K	04	006	VERVALLEN										nvt							ja
K	K	04	007A	Kantoortuin	338,0	3,45	1166,1	38	50m3/h/pp; 1p/10m2	50,0	35	21	25	nvt	1750	1625	75%	LBK-K		74	ja
K	K	04	007B	Vergaderruimte	39,0	3,45	134,6	38	50m3/h/pp; 1p/3m2	50,0	13	21	25	nvt	650	650	50%	LBK-K		28	ja
K	K	04	008	Silo's (niet toegankelijke ruimte)										nvt							ja
K	K	04	009	Liften (A+B+C)	13,4		0,0				0	>5	35	nvt	0	0					ja
K	K	04	010	technische ruimte	9,1		0,0				0	>5	35	nvt	0	0					ja
K	K	04	011	Hal (voorruimte)	6,7	3,45	23,1	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	250	0		WTW			ja
K	K	04	012	Hal (verkeersruimte)	17,1	3,45	59,0	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	0	50		WTW			ja
K	K	04	013A	Toiletten Heren	14,7	3,45	50,7	45			0	15	35	nvt	150	200		WTW			ja
K	K	04	013B	Toiletten Dames	11,7	3,45	40,4	45			0	15	35	nvt	50	100		WTW			ja
K	K	04	013C	MIVA	5,1	3,45	17,6	45			0	15	35	nvt	0	75		WTW			ja
K	K	04	014	Pantry	47,8	3,45	164,9	40			0	15	35	nvt	0	75		LBK-K			ja
K	K	04	016	Trappenhuis	12,5	3,45	43,1	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	60	60		WTW			ja
F	K	04	19/020	Kantoortuin	935,0	3,45	3225,8	38	38m3/h/pp; 1p/10m2	38,0	87	21	25	nvt	3306	3306	75%	LBK-F		140	ja
F	K	04	19/020	Vergaderruimte	97,0	3,45	334,7	38	38m3/h/pp; 1p/3m2	38,0	32	21	25	nvt	1216	1216	50%	LBK-F		52	ja
F	K	04	021	SER										nvt	0	0					ja
F	K	04	024	Toiletgroep	8,1	3,45	27,9	45	9m3/m2 (minimaal 50 m3/h)		0	15	35	nvt	50	0		LBK-F	100		ja
F	K	04	025	Trappenhuis	30,0	3,45	103,5	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt	50	0		LBK-F	50		ja
K	K	04	029	Werkkast	1,6	3,45	5,5	40			0	15	35	nvt	0	25		WTW			ja
K	K	04	030	technische ruimte	2,7	3,45	9,3	40			0	15	35	nvt	0	0		LBK-K			ja
K	K	04	031	SER	12,0	3,45	41,4	40			0			nvt	0	50		LBK-K			ja
	K	04		Schacht 1																	
	K	04		Schacht 2																	
	K	04		Schacht 3																	
															510	510		WTW			ja
	K	04													2500	2400		LBK-K	100		ja
	K	04													4622	4522		LBK-F	100		ja
				Totaal	1670,7						167				7632	7432				323	ja

Ruimtecodering	Bouwdeel	Verdieping	Ruimtenummer	Naam	Oppervlakte [m2]	Verlaagd plafond hoogte [m]	Ruimte inhoud [m3]	Installatie-geluideis [dB(A)]	Specifieke ruimte eis	m3/h per persoon	Aantal personen [n]	Temperatuur winter [°C]	Temperatuur zomer [°C]	Vochteis (%RV)			Luchtoevoer debiet [m3/h] 100%	Luchtafzuig debiet [m3/h]	Percentage [%]	Luchtbehandelingsysteem	Luchtafzuiging separaat [m3/h]	max personen per verdieping obv ventilatie	Voldoet ventilatie aan bouwbesluit
5e verd																							
K	K	05	001	Hal (voorruimte)	19,2	3,45	66,2	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt			50	0		LBK-K	50		ja
K	K	05	002	Liften	9,3		0,0	45			0	>5	35	nvt			0	0					ja
K	K	05	005	Trappenhuis	8,0		0,0	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt			0	0					ja
K	K	05	007A	Kantoortuin (nieuwe dakopbouw)	380,0	3,45	1311,0	38	50m3/h/pp; 1p/10m2	50,0	40	21	25	nvt			2000	1875	75%	LBK-K		85	ja
K	K	05	007B	Vergaderruimte (nieuwe dakopbouw)	44,0	3,45	151,8	38	50m3/h/pp; 1p/3m2	50,0	15	21	25	nvt			750	750	50%	LBK-K		32	ja
K	K	05	008	Silo's (niet toegankelijke ruimte)										nvt									ja
K	K	05	009	Liften (A+B+C)	13,4		0,0			0	>5	35	35	nvt			0	0					ja
K	K	05	010	Lift	9,1		0,0			0	>5	35	35	nvt			0	0					ja
K	K	05	012	Hal (verkeersruimte)	17,1	3,45	59,0	40	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt			150	0		WTW			ja
K	K	05	013A	Toiletten Heren	12,3	3,45	42,4	45			0	15	35	nvt			50	100		WTW			ja
K	K	05	013B	Toiletten Dames	12,7	3,45	43,8	45			0	15	35	nvt			50	100		WTW			ja
K	K	05	013C	Werkkast	8,4	3,45	29,0	45			0	15	35	nvt			0	25		WTW			ja
K	K	05	014	Pantry	47,8	3,45	164,9	40			0	15	35	nvt			0	75		LBK-K			ja
K	K	05	016	Trappenhuis	12,5	3,45	43,1	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt			60	60		WTW			ja
F	K	05	19/020	Kantoortuin	822,0	3,45	2835,9	38	38m3/h/pp; 1p/10m2	38,0	82	21	25	nvt			3116	3116	75%	LBK-F		132	ja
F	K	05	19/020	Vergaderruimte	92,0	3,45	317,4	38	38m3/h/pp; 1p/3m2	38,0	30	21	25	nvt			1140	1140	50%	LBK-F		48	ja
F	K	05	021	SER										nvt			0	0					ja
F	K	05	024	Toiletten	8,0	3,45	27,6	45	9m3/m2 (minimaal 50 m3/h)		0	15	35	nvt			50	0		LBK-F	100		ja
F	K	05	025	Trappenhuis	30,0	3,45	103,5	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt			50	0		LBK-F	50		ja
K	K	05	029	Werkkast	1,4	3,45	4,8	45			0	15	35	nvt				25		WTW			ja
K	K	05	031	SER	12,0	3,45	41,4	45			0	15	35	nvt				50		LBK-K			ja
	K	05		Schacht 1																			
	K	05		Schacht 2																			
	K	05		Schacht 3																			
																	310	310		WTW			ja
	K	05															2800	2750		LBK-K	50		ja
	K	05															4356	4256		LBK-F	150		ja
				Totaal	1577,0						167						7466	7316				316	ja

Ruimtecodering	Bouwdeel	Verdieping	Ruimtenummer	Naam	Oppervlakte [m2]	Verlaagd plafond hoogte [m]	Ruimte inhoud [m3]	Installatie-geluideis [dB(A)]	Specifieke ruimte eis	m3/h per persoon	Aantal personen [n]	Temperatuur winter [°C]	Temperatuur zomer [°C]	Vochteis (%RV)			Luchtoevoer debiet [m3/h] 100%	Luchtafzuig debiet [m3/h]	Percentage [%]	Luchtbehandelingsysteem	Luchtafzuiging separaat [m3/h]	max personen per verdieping obv ventilatie	Voldoet ventilatie aan bouwbesluit
6e verd																							
K	K	06	008	Horeca	120,4	3,45	415,4	35	35m3/h/pp; 1p/3m2	35,0	101	21	25	nvt			3535	3535	50%	LBK-H		150	ja
K	K	06	010	Liften	7,7		0,0				0	>5	35	nvt			0	0					ja
K	K	06	014	Horeca	20,0	3,45	69,0	40	35m3/h/pp; 1p/3m2	35,0	7	15	35	nvt			245	245	50%	LBK-H		10	ja
	K	06	009	toiletgroep	23,0	3,45	79,4	40				15	35	nvt			0	275		LBK-H			ja
K	K	06	016	Trappenhuis	12,3	3,45	42,4	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt			60	60		LBK-H			ja
K	K	06	019	Horeca	60,0	2,80	168,0	35	35m3/h/pp; 1p/3m2	35,0	20	15	35	nvt			700	700	50%	LBK-F		30	ja
K	K	06	020	Horeca	81,3	2,80	227,6	35	35m3/h/pp; 1p/3m2	35,0	27	15	35	nvt			945	945	50%	LBK-F		40	ja
F	K	06	021	kantoor	257,0	3,45	886,7	38	38m3/h/pp; 1p/10m2	38,0	48	21	25	nvt			1824	1579	100%	LBK-S		77	ja
F	K	06	022	Toiletten	9,8	3,45	33,8	45			0	15	35	nvt			50	100		LBK-S			ja
F	K	06	024	Pantry	47,8	3,45	164,9	40			0	15	35	nvt			0	75		LBK-K			ja
F	K	06	024	kantoor	51,0	3,45	176,0	45	38m3/h/pp; 1p/10m2	38,0	6	15	35	nvt			228	128	100%	LBK-S		10	ja
F	K	06	025	Trappenhuis	4,5	57,60	259,2	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt			0	50		LBK-S			ja
	K	06		Schacht 2																			
	K	06															2102	1857		LBK-S			ja
	K	06															1645	1645		LBK-F			ja
	K	06															2102	1857		LBK-S			ja
				Totaal	694,8						209						7587	7692				321	ja
7e verd																							
K	K	07	008	Horeca	123,7	3,45	426,8	35	35m3/h/pp; 1p/3m2	35,0	73	21	25	nvt			2555	2555	50%	LBK-H		108	ja
K	K	07	014	Horeca	47,8	3,45	164,9	35	35m3/h/pp; 1p/3m2	35,0	16	15	35	nvt			560	560	50%	LBK-H		24	ja
K	K	07	016	Trappenhuis	15,0	3,45	51,8	45	2,52m3/h/m2		0	15	35	nvt			60	60		LBK-H			ja
F	K	07	020	Horeca	38,7	3,45	133,5	35	35m3/h/pp; 1p/3m2	35,0	13	21	25	nvt			455	455	50%	LBK-H		19	ja
	K	07		Schacht 2																			
	K	07															0	0		LBK-S			ja
	K	07															0	0		LBK-F			ja
				Totaal	225,2						102						3630	3630				154	ja
8e verd																							
K	K	08	030	Dakopbouw	16,1	2,00	32,2				0			nvt									
K	K	08	031	Dakopbouw	10,7	2,00	21,4				0			nvt									
				Totaal																			