

DCMR Milieudienst Rijnmond
Postbus 843
3100 AV Schiedam
t.a.v. Dhr. E. Burggraaf

Botlek, 23 Maart 2020.

Betreft: Vergunningaanvraag WABO in verband met aanpassing opslag verpakt gevaarlijk afval op de spuitplaats van locatie Botlek

Geachte mevrouw Burggraaf, beste Elize,

In de WABO-vergunningaanvraag voor de locatie Botlek van LyondellBasell dd. 6 Feb. 2015 (OLO 1642851) welke op 21 Feb. 2017 verleend is (zie BES98472290_9999194884), zijn in hoofdstuk 19 eisen gesteld aan de opslag van (verpakte) gevaarlijke stoffen op de spuitplaats.

Het betreft o.a.:

- 19.1.11 Voorzieningen tegen aanrijdgevaar conform 3.11.4 PGS 15-2011
- 19.1.12 Passende bebording
- 19.1.14 Voorkomen verspreiding vloeistoffen
- 19.1.17 Maximaal 5 ton brandbare vloeistoffen
- 19.1.18 Beschrijving spuitplaats in het BVP

Sinds de publicatie van de vergunning in 2017 zijn meerdere maatregelen genomen om met name de naleving van 19.1.11 en 19.1.14 te verbeteren.

Zoals eerder aangegeven naar uw Dienst wordt de spuitplaats nu verder aangepast door de plaatsing van 3 PGS 15 kasten waarin gevaarlijke stoffen separaat worden opgeslagen.

In de bijlage treft u meer details aan over de kasten en de indeling per kast.

De ingebruikname van de kasten zal zorgvuldig gebeuren:

- Alleen de Laad- en losdienst (LLD) plaatst verpakt afval in en uit de kasten.
- De area met de kasten wordt voorzien van een slagboom. De kasten zijn afgesloten.
- De BRZO-lijst wordt aangepast zodra de kasten in gebruik worden genomen.
- De kasten staan buiten de vloeistofdichte vloer van de spuitplaats waardoor spuitwerkzaamheden en overvloedige regen geen invloed heeft op de opslag.
- Elke kast heeft interne opvangbakken die minstens 1 IBC (1000 l) kunnen opvangen.

In afwijking van de vergunning verzoeken wij om een verruiming van de maximale opslag van 5 ton naar maximaal 10 ton gevaarlijke stoffen. De vergunde 5 ton was gebaseerd op een plasbrandscenario op de spuitplaats maar dit is door de opslag in gescheiden kasten, niet langer relevant.

Deze verhoging maakt dat deze wijziging als vergunningaanvraag wordt ingediend en niet als milieuneutrale melding.

De aanpak van incidenten op de spuitplaats is beschreven in het huidige BVP zoals artikel 19.1.18 van de vergunning vereist. Bij de volgende actualisatie van het BVP in 2020 zal deze interne wijziging worden opgenomen in de beschrijving. Qua brandveiligheid zal de situatie ter plaatse verbeteren.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uit naar uw deskundig oordeel.

Met vriendelijke groeten,

R.M. Vermeul
Milieucoördinator
LyondellBasell

Cc: M. Berendrecht
J. van Houten
L. de Best
R. de Jong

Bijlagen:

1. Beschrijving opslag(kasten)
2. Leveranciersinfo PGS 15 kasten (DENIOS).