



Soort aansluiting	Cap. Wijz.	
Aansluitwaarde	3x63A	
Hoofdkabel	4x95AL	1904-00
Aansluitkabel	4x50mm2	
Situatie hoofdkabel(s)		

Bijzonderheden: Verzwinging van de aansluiting, hiervoor moet een nieuwe kabel gelegd worden.



Geen groene buis meeleggen
Geen oranje buis meeleggen

- Bestaande hoofdkabel**
- Bestaande aansluitkabel**
- Nieuw aansluitkabel**
- Te verwijderen aansluitkabel (Indien van toepassing)**

Locatie Nr. Plaats	Oude Appelaarsedijk 6 (loods) Fijnaart
Ons kenmerk Aansluitingen	DI48876
Tekeningnummer	DI48876 Elektra
ENEXIS (huis)Aansluitingen	

Aanvraagnummer	662157
Ondertekend door	
Gedateerd op	8-7-2020
Schaal	geen
Beheerskaartnummer	

