

WATERVERGUNNING

2020-014732/D2020-08-005413



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 2 september 2020
Datum aanvraag: 1 juli 2020
OLO nummer: 5287657
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: ja, met 7 dagen omdat er meer tijd voor de beoordeling nodig was
Aanvrager: Gasunie Transport Services B.V., Concourslaan 17, 9727KC Groningen
Gemachtigde: L.J. van der Ham, Concourslaan 17, 9727KC Groningen
Locatie activiteit: Wijklerlaan, Voorburg
Betreft: plaatsen gobimatten ter bescherming van twee gasleidingen

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In twee secundaire watergangen liggen leidingen te ondiep. Het verwijderen en opnieuw boren is vanwege omliggende bebouwing niet in verhouding. Om de leidingen toch te beschermen als er bijvoorbeeld gebaggerd moet worden wil men gobi-matten aanbrengen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
- Volgens artikel 3.1 lid 3 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De bodembescherming in de vorm van gobimatten kan bij onderhoudswerkzaamheden, zoals baggeren, worden beschadigd. Daarom moet de gehele constructie 0,10 m onder de vaste slootbodembodem en in de onderwatertaluds worden aangebracht (eventueel afgeschuind). Om duidelijk te maken dat er een beschermingsconstructie aanwezig is, is er als voorschrift opgenomen dat de beschermingsconstructie wordt vermeld bij een KLIC-melding. De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Informatieplicht

De vergunninghouder moet bij een KLIC-melding aangeven dat de gasleiding wordt beschermd door de aangebrachte constructie.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

Tijdens en na de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet zijn verminderd.

4.2.2 Werken in oppervlaktewaterlichaam

1. De beschermingsconstructie moet worden aangebracht op minimaal 0,10 m onder de vaste slootbodem en het onderwatertalud.
2. De gobimatten moeten zodanig worden aangebracht dat deze bij onderhoudswerkzaamheden niet kunnen worden beschadigd.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gasunie Transport Services B.V., Concourslaan 17, 9727KC Groningen, voor het in twee secundaire boezemwatergangen, ter hoogte van de Wijkerlaan 10 te Voorbrug, aanbrengen en hebben van gobimatten ter bescherming van de daar gelegen leidingen.
- b. het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening 0608-OA-1-B, Project: Manco 1611000608 te Voorburg, d.d. 29-05-2018.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond