

BESLUIT WATERVERGUNNING

Renovatie overkluisde Maasnielderbeek en aansluiten hemelwaterafvoer

Zaaknummer: 2020-Z5155

Datum: 7 september 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften	7
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag	8
6.2	Locatie	8
6.3	Vergunningplichtige handelingen	9
6.4	Zorgplicht.....	9
7	Toetsing.....	10
7.1	Algemeen	10
7.2	Overwegingen	11
7.3	Conclusie toetsing	12
8	Procedure en rechtsbescherming	12
8.1	Procedure	12
8.2	Rechtsbescherming	13
9	Mededelingen	14
10	Bijlagen.....	14

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 24 juni 2020 een aanvraag ontvangen van Kragten B.V., Schoolstraat 8, 6049 BN te Herten namens Gemeente Roermond, Markt 31, 6041 EM, te Roermond, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het renoveren van de overkluisde Maasnielderbeek en het aansluiten hemelwaterafvoer, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Roermond, Markt 31, 6041 EM, te Roermond, voor:
 - het renoveren van een overkluizing, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
 - het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.11 Uitvoeringsregel lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - uitvoeringsplan "Groot onderhoud overkluisde Maasnielderbeek", d.d. 24-06-2020, nummer PR191908 (bijlage 1);
 - werkplanning "Groot onderhoud overkluisde Maasnielderbeek te Maasniel", nummer ROE 342 (bijlage 2);
 - tekening "Details", d.d. 24-06-2020, tekeningnummer 2020-0346 (bijlage 3);
 - tekening "Huis- en kolkaansluitingen - Eiermarkt", d.d. 24-06-2020, tekeningnummer 2020-0430 (bijlage 4);
 - tekening "Huis- en kolkaansluitingen - Beekweg", d.d. 24-06-2020, tekeningnummer 2020-0431 (bijlage 5);
 - tekening "Huis- en kolkaansluitingen - Wilhelminalaan (1 t/m 9b)", d.d. 24-06-2020, tekeningnummer 2020-0432 (bijlage 6);

- tekening “Huis- en kolkaansluitingen - Wilhelminalaan (11 t/m 17)”, d.d. 24-06-2020, tekeningnummer 2020-0433 (bijlage 7);
 - tekening “Huis- en kolkaansluitingen - Wilhelminalaan (19 t/m 53)”, d.d. 24-06-2020, tekeningnummer 2020-0434 (bijlage 8);
 - tekening “Huis- en kolkaansluitingen - Wilhelminalaan (55 t/m 91a)”, d.d. 24-06-2020, tekeningnummer 2020-0435 (bijlage 9);
 - mail “Overkluisde Maasnielderbeek; resultaten InfoWorks modelberekeningen t.b.v. inzichtelijk maken hydraulisch functioneren overkluising na renovatie en verzwaring”, d.d. 22-07-2020 (bijlage 10);
 - tekening “Totale overkluisde Maasnielderbeek tracé InfoWorks berekeningen” (bijlage 11).
- d. het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 12) deel uit te laten maken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

F.C.K.M. Janissen BBA
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 3 t/m 9).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschap limburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 12) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschap limburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd (zie bijlage 2 voor de maatregelen).
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10

Overkluizing

1. De overkluizing moet worden gerenoveerd zoals vermeld in bijlages 3 t/m 9, vasthoudende aan het vijfde scenario zoals beschreven in bijlages 10 en 11.
2. De overkluizing moet zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
3. De overkluizing moet worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.

Voorschrift 11

Lozingen

1. De maximale lozingshoeveelheid bedraagt 1.166 l/s.


6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Gemeente Roermond, Markt 31, 6041 EM, te Roermond is voornemens om de bestaande overkluizing van de Maasnielderbeek te renoveren waarbij ook aansluiting wordt gemaakt voor hemelwaterafvoer. De overkluizing is aan vervanging toe en de aanvrager wil de nieuwe situatie meteen toekomst bestendig maken. In de huidige situatie is het vuilwaterriool aangesloten op de overkluide Maasnielderbeek. Gezien de klimaatveranderingen komt er door de hevige regenbuien in combinatie met het vuilwater een grote druk op de overkluide Maasnielderbeek. Tevens is de overkluizing aan vervanging toe door de slechte huidige staat ervan. Het doel van de renovatie is het verminderen van de druk op de overkluizing van de Maasnielderbeek. Hiervoor wordt het hemelwater afgekoppeld van het bestaande riool en aangesloten op de overkluizing waarbij het vuilwater wordt afgekoppeld van de overkluide Maasnielderbeek en aangesloten op het naastgelegen gemengd riool.

6.2 Locatie

De overkluizing worden gerealiseerd van RD-coördinaten X = 198.628, Y = 356.574 tot X = 198.445, Y = 357.423.



Het oppervlaktewater is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roermond en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 2 meter. Het oppervlaktewater heeft een algemeen ecologische functie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Aanpassen bestaande overkluizing;
- Lozen hemelwater afkomstig van verhard oppervlak.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

- § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet mag stremmen of belemmeren;
2. de duiker of overkluizing doelmatig moet functioneren en in goede staat van onderhoud moet verkeren;
3. de duiker of overkluizing zodanig aangelegd dient te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.

- § 1.11 Uitvoeringsregel lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

De zorgplicht houdt in elk geval in dat dat een lozing van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak op de bodem via afstroming naar een oppervlaktewater geen wateroverlast veroorzaakt.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Het oppervlaktewater heeft een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk.

Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater
- 1.11 Uitvoeringsregel lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- 4. Aanleggen van een duiker in een primair water
- 10. Lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

Toetsing wateren

Het beschermen van de wateraf- en doorvoercapaciteit van het oppervlaktewater.

De aanwezigheid van een overkluizing kan leiden tot belemmeringen voor de afwatering en het doorvoeren van het water. Van groot belang bij het voorkomen van belemmeringen voor de afwatering, is het doorstromingsprofiel van de overkluizing. Het doorstromingsprofiel van een overkluizing moet afgestemd zijn op het in het oppervlaktewater in maatgevende omstandigheden voorkomende debiet.

Beperkingen ter zake de ontwateringsfunctie van een oppervlaktewaterlichaam kunnen ontstaan bij overkluizingen van langer dan 30 meter. Als de aanvraag hier betrekking op heeft dan wordt getracht via het verbinden van voorschriften aan de vergunning voldoende borging van de ontwateringsfunctie en/of bergingscapaciteit te realiseren. Blijkt dit niet mogelijk, dan kan de gevraagde vergunning in het algemeen niet worden verleend. In beginsel wordt geen vergunning verstrekt voor het leggen van een duiker langer dan 15 meter of overkluizing ten behoeve van het realiseren van toegang tot een perceel.

Het voorkomen van wateroverlast

Ten gevolge van de verwachte klimaatverandering zal de neerslagintensiteit toenemen. Hierdoor neemt het risico op wateroverlast toe. Het risico op waterlast neemt ook toe bij wijziging van de lozings situatie bij bestaande verharde oppervlakken. Wanneer hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering en in plaats daarvan rechtstreeks op een oppervlaktewater wordt geloosd, ontstaat ter plaatse een nieuwe lozing op het oppervlaktewater. In die situatie is het niet altijd mogelijk een zodanige waterberging te realiseren dat voldaan wordt aan het vereiste dat geldt bij een lozing van hemelwater afkomstig van nieuw verhard. Realisering van voldoende waterberging in een bestaande

bebouwde omgeving kan bijvoorbeeld vanwege ruimtegebrek niet altijd mogelijk blijken te zijn. In die situatie streeft het waterschap naar het realiseren van een bergingsomvang die redelijkerwijs mogelijk is. In de situatie waarbij een hemelwaterlozing plaatsvindt vanuit nieuw verhard oppervlak geldt het zogeheten stand still beleid. Dit wil zeggen dat er ten gevolge van de aanleg geen extra hemelwater mag worden geloosd ten opzichte van een lozing die vanaf onverhard terrein plaatsvindt (2 l/s/ha). Het stand still beleid geldt in de situatie van bestaand verhard oppervlak niet als directe norm, maar beschouwen wij als een na te streven uitgangspunt dat we zo ver mogelijk willen trachten te bereiken.

Er is goed gekeken naar het beschermen van de wateraf- en doorvoercapaciteit van het oppervlaktewater en het voorkomen van wateroverlast. Hiervoor zijn meerdere mogelijke scenario's uitgewerkt.

Scenario 5 uit bijlagen 10 en 11 voldoet daarmee volledig aan de randvoorwaarden die het waterschap aan de capaciteit van de overkluisde Maasnielderbeek heeft gesteld (in samenspraak en afstemming met de gemeente) en wordt dan ook uitgevoerd. Hierbij wordt er een buis aangelegd met een diameter van 1055 millimeter. In een vervolg traject zal aansluitend een buis aangelegd worden met een diameter van 1250 en het bestaande tegenschot en de "bult" worden verwijderd in het middelste gedeelte van de overkluisde Massnielderbeek waardoor er een strakke lijn ontstaat. Tegelijkertijd is duidelijk aangetoond dat de voorgenomen werkzaamheden geen enkele belemmering vormen het afvoeren van het hemelwater daar bij grote neerslagverwachting niet gewerkt wordt en er monitoring plaatsvindt ten behoeve van de waterstanden. Daar waar nodig worden de werkzaamheden gestaakt en de overkluisde Maasnielderbeek weer beschikbaar gesteld voor het afvoeren van hemelwater.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 24 juni 2020 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder 2020-Z5155.

De aanvrager is op 02 juli 2020 per e-mail (geregistreerd onder nummer 2020-D74310) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 01 augustus 2020 aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende

gegevens zijn op 22 juli 2020 bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen en geregistreerd onder nummer 2020-D85823. Daarmee is de procedure opgeschort met 20 dagen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2020-Z5155:

1. uitvoeringsplan "Groot onderhoud overkluisde Maasnielderbeek", d.d. 24-06-2020, nummer PR191908;
2. werkplanning "Groot onderhoud overkluisde Maasnielderbeek te Maasniel", nummer ROE 342;
3. tekening "Details", d.d. 24-06-2020, tekeningnummer 2020-0346;
4. tekening "Huis- en kolkaansluitingen - Eiermarkt", d.d. 24-06-2020, tekeningnummer 2020-0430;
5. tekening "Huis- en kolkaansluitingen - Beekweg", d.d. 24-06-2020, tekeningnummer 2020-0431;
6. tekening "Huis- en kolkaansluitingen - Wilhelminalaan (1 t/m 9b)", d.d. 24-06-2020, tekeningnummer 2020-0432;
7. tekening "Huis- en kolkaansluitingen - Wilhelminalaan (11 t/m 17)", d.d. 24-06-2020, tekeningnummer 2020-0433;
8. tekening "Huis- en kolkaansluitingen - Wilhelminalaan (19 t/m 53)", d.d. 24-06-2020, tekeningnummer 2020-0434;

9. tekening "Huis- en kolkaansluitingen - Wilhelminalaan (55 t/m 91a)", d.d. 24-06-2020, tekeningnummer 2020-0435;
10. mail "Overkluisde Maasnielderbeek; resultaten InfoWorks modelberekeningen t.b.v. inzichtelijk maken hydraulisch functioneren overkluizing na renovatie en verzwaring", d.d. 22-07-2020;
11. tekening "Totale overkluisde Maasnielderbeek tracé InfoWorks berekeningen";
12. Objectenhandboek Waterschap Limburg.

SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Overkluizing
Afmetingen / diameter	
Coördinaten	van X = 198.628, Y = 356.574 tot X = 198.445, Y = 357.423
Afsluiter	Nee
Vergunning nummer	2020-D85827
Gerealiseerd	Renovatie
Leggerobject	Ja
Calamiteitenobject	N.v.t.
Bedieningsplichtig	N.v.t.
Onderhoudsplichtig	Vergunninghouder
Tekening	2020-D68949, 2020-D68950, 2020-D68951, 2020-D68952, 2020-D68953, 2020-D68963 en 2020-D68964
Foto's	N.v.t.