

BESLUIT WATERVERGUNNING

Reconstructie rioolstelsel Groot Welsden

Het aanleggen en behouden van een uitstroomvoorziening in de Herkebergsloot en in de buffer Kerkesteeg te Eijsden-Margraten

Zaaknummer: 2020-Z5174

Datum: 9 september 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften	7
6	Aanvraag.....	9
6.1	Samenvatting aanvraag	9
6.2	Locatie	9
6.3	Vergunningplichtige handelingen	10
6.4	Zorgplicht.....	10
6.5	Andere wet- en regelgeving.....	11
7	Toetsing.....	11
7.1	Algemeen.....	11
7.2	Overwegingen	12
7.3	Conclusie toetsing	13
8	Procedure en rechtsbescherming	13
8.1	Procedure	13
8.2	Rechtsbescherming	13
9	Mededelingen	14
10	Bijlagen.....	15

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 25 juni 2020 een aanvraag ontvangen van RA Infra BV, Geerweg 7, 6135 KB te Sittard, namens Gemeente Eijsden-Margraten, Amerikaplein 10, 6269 ZG te Margraten, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en behouden van een uitstroomvoorziening en het lozen van hemelwater op de Herkebergsloot en de buffer Kerkesteeg te Groot Welsden in de gemeente Eijsden-Margraten, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de Gemeente Eijsden-Margraten, Amerikaplein 10, 6269 ZG te Margraten, voor:
 - het lozen van hemelwater op een oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.11 Uitvoeringsregel lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak;
 - het maken en behouden van een uitstroomvoorziening, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.5 Bouwwerken langs een oppervlaktewater.
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening "detail uitstroomvoorziening sloot", d.d.22-06-2020, tekeningnummer 19251.2 DET01; (bijlage 1)
 - tekening "uitstroomvoorziening akker", d.d.22-06-2020, tekeningnummer 19251.2 DET01; (bijlage 2)
 - locatieoverzicht uitstroomvoorzieningen Herkebergsloot (bijlage 3);
 - locatieoverzicht uitstroomvoorzieningen buffer Kerkesteeg (bijlage 4);
 - overzichtskaart reconstructie hemelwaterafvoer (bijlage 5);

d. de volgende onderdelen uit te laten maken van deze vergunning:

- factsheets rasters (bijlage 6);
- factsheets regenwaterbuffers (bijlage 7);
- het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 8).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

F.C.K.M. Janissen BBA
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de gebruiker van het perceel kadastraal bekend als gemeente Margraten sectie G, nummer 110 (buffer Kerkesteeg, bijlage 4) en gemeente Margraten, sectie H, nummer 434 (Herkebergsloot, bijlage 3).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 t/m 4).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Onderhoud oppervlakte water algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers, de waterbodem en de omliggende velden worden hersteld.
3. Het werkterrein dient na gereedkomen van de werkzaamheden te worden ingezaaid met geschikt weidemengsel;
4. Het constructief onderhoud van de uitgevoerde werkzaamheden aan het terrein/maaveld dient tot een jaar na oplevering te worden uitgevoerd door vergunninghouder;
5. Het onderhoud aan de uitstroomvoorziening en de berging met slibvang in de buffer is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder;
6. Het onderhoud aan de Herkebergersloot, één meter boven- en benedenstrooms van de uitstroomvoorziening is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder;

7. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10

Uitstroomvoorziening Herkebergsloot en buffer Kerkesteeg

1. Er mag een uitstroomvoorziening worden gemaakt en behouden op het perceel kadastraal bekend als gemeente Margraten, sectie H, nummer 434 waarbij mag worden geloosd in de Herkebergsloot.
2. Er mag een uitstroomvoorziening worden gemaakt en behouden op het perceel kadastraal bekend als gemeente Margraten, sectie G, nummer 110 waarbij mag worden geloosd in de buffer Kerkesteeg.
3. De uitstroomvoorzieningen worden voorzien van zand/slibvang en conform detaillering als te zien in bijlage 1 en 2 van deze vergunning.
4. In de buffer mogen enkel dichte putdeksels worden toegepast in verband met veebegrazing.
5. De inrichting van de afrasteringen en het terugplaatsen van de hagen dient conform de fact-sheets rasters (bijlage 6) te worden uitgevoerd.
6. In overleg met het waterschap dient een tijdelijke vee-kerende afrastering te worden geplaatst. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en toegezonden aan het waterschap.
7. Ter plaatse van de uitstroom in de Herkebergsloot dient de bodem en taluds tegen uitspoeling en afkalving te worden beschermd door het aanleggen van Ardenne Gresstenen, gewichtsklasse minimaal 10/80 kg, gesteld in 200 mm beton op dampremmende folie.
8. De inrichting van de uitstroomvoorziening inclusief bodem- en taludbescherming in de buffer Kerkesteeg dient volgens de illustraties onder hoofdstuk 5, van fact-sheet buffers (bijlage 7) te worden aangebracht.

Voorschrift 11

Lozing hemelwater afkomstig van een verhard oppervlakte

1. De maximale lozingshoeveelheid bedraagt maximaal 108 m³ per gebeurtenis.
2. Er mag enkel hemelwater worden geloosd op de buffer Kerkesteeg en de Herkebergsloot.
3. De lozingen mogen enkel van de zones, zoals aangegeven op de overzichtskaart in bijlage 5, afkomstig zijn. Het deel welke op de buffer geloosd wordt is afkomstig van de zones onder fase 1 en 2. Het ander deel is afkomstig van fase 3,4 en 5 en wordt geloosd op de Herkebergsloot. Fase 6 is een indirecte lozing en zal via het maaiveld in de buffer stromen.
4. Rioolslib dat als gevolg van de lozing in de buffer achterblijft dient door de vergunninghouder te worden verwijderd.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Omdat het gehucht Groot Welsden steeds met wateroverlast te maken heeft, is de gemeente Eijsden-Margraten voornemens om het rioolstelsel te verbeteren. Binnen project 'reconstructie Groot Welsden' worden twee separate HWA riool stelsels gerealiseerd.

De eerste stelsel loost op de Herkebergsloot en de andere op de Buffer Kerkesteeg. Zie overzichtskaart bijlage 6.

Het afvoeren van hemelwater is enkel mogelijk via de Herkebergsloot en Buffer Kerkesteeg. Er is geen mogelijk tot aansluiten op een ander lokaal gelegen HWA stelsel. Hemelwater in Groot Welsden wordt in de huidige situatie ook al afgewaterd op de sloot en buffer. Echter nu, wordt deze geoptimaliseerd door een directe aansluiting te maken waardoor wateroverlast op particuliere eigendommen voorkomen wordt.

Het optimaliseren van het rioolstelsel gebeurt onder andere door het toepassen van slibvangers. Alle nieuwe straatkolken worden voorzien van een slibvang met 0,5 meter diepte. Voordat het hemelwater geloosd wordt op de buffer, wordt het water geborgen in een betonnen bezinkput.

6.2 Locatie

De uitstroomvoorzieningen voor het lozen van hemelwater op een oppervlaktewater worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 185.176, Y = 315.588 (Buffer Kerksteeg) en X = 184.835, Y = 315.557 (Herkebergsloot).



De Herkebergsloot en Buffer Kerkesteege zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Eijsden-Margraten en zijn als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Herkebergsloot heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 11 meter. Het oppervlaktewater heeft een agrarische functie en een algemeen ecologische functie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen en behouden van een leegloopvoorziening inclusief lozingspunt in een primaire watergang.
De leegloopleiding en het lozingspunt zijn van dien aard en formaat dat deze worden beschouwd als een bouwwerk in de zin van uitvoeringsregel 1.5.
- het lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

- § 1.5.3 Bouwwerken langs een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. het plaatsen en hebben van een bouwwerk niet mag leiden tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater;
2. het bouwwerk zodanig geplaatst dient te worden dat deze geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.

- §1.11.3 Uitvoeringsregel lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:
een lozing van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak geen wateroverlast mag veroorzaken.

6.5 Andere wet- en regelgeving

Met betrekking tot de kwaliteit van het te lozen hemelwater moet voldaan worden aan paragraaf 3.3. 'Lozen van afvloeiend hemelwater' van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Ook moet worden voldaan aan de zorgplicht die is opgenomen in artikel 2.1 van het Blbi. Dit besluit met de bijbehorende regeling is te vinden op de website van www.wetten.nl.

. In het gemeentelijk rioleringsplan van de gemeente Eijsden-Margraten 2018-2022 geeft de gemeente aan hoe ze omgaat met hemelwater (zie paragraaf 4.3 van dit plan).

Met betrekking tot de toe te passen bouwstoffen moet ook worden voldaan aan het Bouwstoffenbesluit.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Herkebergslot en Buffer Kerkesteeg hebben een agrarische functie en een algemeen ecologische functie. Het op deze functies afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- §1.5 Bouwwerken langs een oppervlaktewater;
- §1.11 Uitvoeringsregel lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- 6. Aanleggen van een bouwwerk
- 10. Lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
In de vergunning is een verplichting opgenomen tot het verwijderen van het aanwezige slib in de buffer ten gevolge van lozingen vanuit de berging bij de vergunninghouder (zie voorschrift 11).
Op deze manier wordt het behoud van de bergingscapaciteit van de buffer gewaarborgd.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Op grond van de voorschriften van de vergunning is gesteld dat de doorstroomcapaciteit tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gewaarborgd dient te blijven (zie voorschrift 9).
- stabiliteit taluds;
door het aanleggen van Ardenne Gresstenen ter plaatse van de uitstroom worden de bodems en taluds beschermd tegen uitspoeling en afkalving (zie voorschrift 10).
- negatief effect op waterkwaliteit;
doordat alle straatkolken en de uitstroomvoorzieningen voorzien worden van zand/slibfilter, krijgt vuil in het hemelwater de kans om te bezinken en zal het minimaal vervuild zijn voordat het in de sloot of buffer terecht komt. De kwaliteit van het water zal verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast moet de kwaliteit van het te lozen hemelwater voldoen aan het Besluit lozen buiten inrichtingen (zie ook paragraaf 6.5 van deze vergunning)..
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
het onderhoud aan de sloot, één meter boven- en benedenstrooms van de uitstroomvoorziening is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder. Hierdoor zal de uitstroomvoorziening geen belemmering vormen voor het onderhoud. Het aanleggen van de berging in de buffer heeft geen negatieve invloed op het onderhoud van de buffer.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 25 juni 2020 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z5174.

De aanvrager is op 4 augustus 2020 per e-mail (geregistreerd onder nummer 2020-D86081) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden binnen 4 weken aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 5 augustus 2020 bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen en geregistreerd onder nummer 2020-D86488, 'negenentachtig en 'negenennegentig. Daarmee is de procedure opgeschort met 1 dag.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen

dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift vergunning

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan RA Infra BV, Geerweg 7, 6135 KB te Sittard (gemachtigde)

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z5174:

1. tekening "detail uitstroomvoorziening sloot", d.d.22-06-2020;
2. tekening "uitstroomvoorziening akker", d.d.22-06-2020 (Buffer);
3. locatieoverzicht uitstroomvoorzieningen Herkebergsloot;
4. locatieoverzicht uitstroomvoorzieningen buffer Kerkesteeg;
5. overzichtskaart reconstructie hemelwaterafvoer;
6. factsheets rasters;
7. factsheets regenwaterbuffers;
8. het Objectenhandboek Waterschap Limburg.

SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Uitstroomvoorzieningen 2 stuks 1 in de buffer en 1 in de sloot
Afmetingen / diameter	Zie tekeningen
Coördinaten uitstroom buffer	X = 185.176, Y = 315.588 (Buffer Kerksteeg) en X = 184.835, Y = 315.557 (Herkebergsloot).
Afsluiter	
Vergunningnummer	2020-Z5174
Gerealiseerd	nee
Leggerobject	ja
Calamiteitenobject	
Bedieningsplichtig	nee
Onderhoudsplichtig	nee
Tekening	buffer Document 2020-D69193 sloot Document 2020-D69190
Foto's	nee