

Warmteweerstand uitwendige scheidingsconstructies(R_c) volgens NEN 1068 met een minimale grenswaarde volgens bouwbesluit artikel 5.3.

Meterruimte bevindt zich in de bestaande bebouwing.

Riolering uitvoeren volgens voorschriften gemeente en NEN: 3215 (bouwbesluit afd. 6.4 & art. 6.18)

Vochtwerende voorzieningen volgens NEN: 2778 en NPR 2652

Brandveiligheid volgens NEN: 6063, 6068, 6082 en 1594.

Technische installaties: (indien van toepassing)

en voorschriften nutsbedrijf.

of NEN 8078 (bestaande bouw) en voorschriften nutsbedrijf.

Water: gebieden op gemeentelijke nutsbedrijf, gemeentelijke of regionale RIVM 1000 en voorschriften nutsbedrijf.

bouwdeel	materiaal	kleur
gevelbekleding	stalen damwand	donker groen
kolommen	staal	grijs
dakbedekking	stalen damwand	antraciet
boeiobord overstek	stalen windveer	antraciet
goten	pvc	grijs
hwa's	pvc	grijs

De deuren mogen uitsluitend zijn gesloten door een doelmatige sluit-inrichting, waarbij de deur, vanaf de zijde van welke men de deur bij het ontvluchten van het gebouw nadert, ogenblikkelijk over de minimaal vereiste breedte te kan worden geopend zonder dat hiertoe gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp.

Brandvoortplanting en rookdichtheid van constructieonderdelen
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse E
en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D bepaald volgens NEN-EN 13501-1. Voor de bovenzijde van het dak is dit niet vereist. De bovenzijde van een dak dient niet brandgevaarlijk te zijn volgens NEN 6063.

Een deur, een raam, een kozijn en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen voldoet aan brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1.

Voor de bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht geldt rookklasse s1fl en brandklasse D fl beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Voor een bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de buitenlucht geldt brandklasse D fl, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijk ruimte, waarvoor volgens de artikelen 2.67 tot en met 2.69 een eis geldt, is die eis niet van toepassing.



SCHUIN GEARCEERDE GEDELTTE = BESTAAND
Bestaande stalenplaten op eigen perceel, e.e.a. volgens opgave constructeur
Pulverden gestort beton, exacte plaats en aantal spangen in pul f.o.m. opdrachtgever (aangegeven verschillen zijn minimale maten exacte details volgens constructeur)
Staalconstructie volgens opgave constructeur
Staalwerk in contact met buitenlucht thermisch verzinken
Hermelingspawolgens GFRP 2019-2023
Bij verbouw en uitbreiding wordt gesproken over 50mm over de toename van het verhard oppervlak. Het verhard oppervlak neemt niet toe, derhalve hoeft er geen extra voorziening te worden gerealiseerd.



SCHUIN GEARCEERDE GEDEELTE = BESTAAND
 Staalconstructie volgens opgave constructeur (kolommen, liggers, windverband, windbok, koppellokers e.d.).
 Staalwerk in contact met buitenlucht thermisch verzinken.
 Boven alle muur openingen lateien aanbrengen volgens opgave constructeur.
 Muurplaten, randbalken, gordingen, kepers, slapers, spanten en ravelingen volgens opgave constructeur.



gemeente : Deurne
sectie : G
nummer(s) : 49

0m 50m



1:1000

Alle maten en aantallen vooraf in het werk te controleren!
 constructie van fundering, vloeren, prefab elementen, staal- en houtconstructies volgens
 opgave constructeur en/of fabrikant/leverancier,
 dilataties in metselwerk volgens opgave leverancier/fabrikant.

blad 01 Plattegrond(en), gevels, doorsnede en situatie.
Funderings- en rioleringsplan, kapplan en principe-details

blad 01 Plattegrond(en), gevels, doorsnede en situatie.
Funderings- en rioleringsplan, kapplan en principe-details

Project	plan voor het realiseren van een bouwwerk geen gebouw zijnde aan de Neerkaatseweg 9 te Liessel		Cont. pers. Tekenaar	
Opdrachtgever			Proj. nr. Blaad Schaafl Formaat	200124-001-001 1/1 1:200 / 2000
Onderdeel	Bestektekening			
			Datum Gewijzigd	16-09-2020
© ROBA ADVIES				