

Snoertsebaan 1 Deurne

---

Ref.: ME51 20200622 / LJ (aanvraagnummer 5142303)

---

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij ontvangt u in aanvulling op de ingediende omgevingsvergunning en zoals verzocht per mail d.d. 12-05-2020 de volgende gegevens / informatie:

**1. Omschrijving van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden bijvoorbeeld vervangen dak, plaatsen nieuwe buitenkozijnen, aanpassen constructie, vervangen begane grondvloer etc.:**

De bestaande boerderij wordt grondig gerenoveerd. De volgende werkzaamheden zullen hierbij worden uitgevoerd:

- Sloop aanbouw/serre conform tekening;
- Vernieuwen dak; Unidek Rc-waarde 6.0 voorzien van nieuwe pannen vergelijkbaar met de huidige pannen.  
Type Wienerberger standard Mulden; kleur natuurrood;
- Daklichten conform tekening; type Velux Classico (afm. 780x1398mm);
- Gootdetail conform tekening, boeiboorden Rockpanel; kleur wit
- Vervangen bestaande houten kozijnen met behoud van oorspronkelijke vlakverdeling. Kozijnen kunststof type K-vision – Cube profiel en retro verbinding t.p.v. hoeken.  
Kleur buitenzijde wit (Ral 9010) voorzien van basis houtnerf. Draaidelen en roedes dennengroen (Ral 6009) tevens voorzien van de houtnerf;
- Nieuwe voordeur; type Blackburn kleur dennengroen (Ral 6009)
- Vervangen bestaande stalramen door aluminium gegoten kozijnen (MPH-gieterij stalraam model 2107) in kleur wit (Ral 9010).
- Nieuwe gevelopeningen conform tekening tevens voorzien van kunststof kozijnen;
- Schilderen luiken in dennengroen (Ral 6009);
- Aanbrengen PV panelen (opdak systeem), kleur antraciet, afm. 1000x1600mm, 3x6 panelen, conform tekening.

**2. Constructieve hoofdopzet**

Tekening en berekening constructeur zijn bijgevoegd.

**3. Principe detaillering gewijzigde onderdelen.**

Detail dakrand, zie tekening. Kozijnen, negge conform bestaand.

**4. Bouwbesluitrapportage waarin aangetoond wordt dat de woning voldoet aan het bouwbesluit.**

Zie bouwbesluittekening.

**5. Algemeen bouwkundig renvooi ontbreekt op de tekening.**

Zie aangepaste tekening.

**6. Aanleveren asbestinventarisatierapport**

Asbestinventarisatierapport is bijgevoegd.

Tegelen, 22 juni 2020

Lard Joordens

Verheijen Smeets Architecten

