

Ventilatieschema

Verbouw boerderij
Mevr. Astrid Merkx

ME51



datum: 3-7-2020

ruimte	oppervlakt	benodigde ventilatie (dm3/s)	aanvoer (dm3/s)			afvoer (dm3/s)		
			voorziening	naar ruimte	cap.	voorziening	naar ruimte	cap.
Begane grond								
Woonkamer	50,3	45,3	Ventilatie-roosters	Woonkamer	45,3	Deur Woonk./Gang	Gang	10,3
						Deur Woonk./Keuken	Keuken	35,0
Keuken	54,4	49,0	Ventilatie-roosters	Keuken	24,5	Mv Keuken	Buiten 1e verd.	98,7
			Deur Woonk./Keuken	Keuken	35,0			
			Deur Bijk./Keuken	Keuken	14,0			
			Deur Speelk./Keuken	Keuken	14,9			
			Deur Hal/Keuken	Keuken	4,4			
			Trap 1e verd.	Keuken	6,0			
Speelkamer	16,6	14,9	Ventilatie-roosters	Speelkamer	14,9	Deur speelk./keuken	Keuken	14,9
Studiekamer	12,7	11,4	Ventilatie-rooster	Studiekamer	11,4	Deur studiek./hal	Hal	11,4
Hal	n.v.t.		Deur hal/studiek.	Hal	11,4	Deur hal/toilet	Toilet	7,0
						Deur hal/VG I	VG I	4,4
Bijkeuken	n.v.t.	14,0	Ventilatie-rooster in gevel	Bijkeuken	14,0	Deur Bijkeuken/Keuken	Keuken	14,0
Slaapkamer 1	19,7	17,7	Ventilatie-rooster in gevel	Slaapkamer 1	17,7	Deur slaapk. 1/badk. 1	Badkamer	14,0
						Deur slaapk. 1/gang	Gang	3,7
Badkamer 1	n.v.t.	14,0	Deur slaapk. 1/badk. 1	Badkamer 1	14,0	Mv badkamer	Buiten	28,0
			Ventil. Berging/Badk. 1	Badkamer 1	14,0			
Gang	n.v.t.		Deur gang/slaapk. 1	Gang	3,7	Deur gang/berging	Berging	14,0
			Deur gang/VG I	Gang	10,3			
Berging	n.v.t.	14,0	Deur berging/gang	Berging	14,0	Ventil. Berging/Badk. 1	Badkamer 1	14,0
1e verdieping								
Slaapkamer 2	13,1	11,8	Ventilatie-roosters	Slaapkamer 2	11,8	Deur slaapk. 2/overloop	Overloop	11,8
Slaapkamer 3	7,0	6,3	Ventilatie-roosters	Slaapkamer 3	6,3	Deur slaapk. 3/overloop	Overloop	6,3
Slaapkamer 4	8,0	7,2	Ventilatie-roosters	Slaapkamer 4	7,2	Deur slaapk. 4/overloop	Overloop	7,2
Slaapkamer 5	9,7	8,7	Ventilatie-roosters	Slaapkamer 5	8,7	Deur slaapk. 5/overloop	Overloop	8,7
Overloop	n.v.t.		Deur overloop/ slaapk. 2	Overloop	11,8	Deur overloop/badk. 2	Badkamer 2	14,0
			Deur overloop/ slaapk. 3	Overloop	6,3	Deur overloop/CV	Berging & CV	14,0
			Deur overloop/ slaapk. 4	Overloop	7,2	Trap 1e verd.	Keuken	6,0
			Deur overloop/ slaapk. 5	Overloop	8,7			
Badkamer 2	n.v.t.	14,0	Deur badk. 2/overloop	Badkamer 2	14,0	Ventil. Badk. 2/CV	Berging & CV	14,0
Berging & CV	n.v.t.	14,0	Deur CV/overloop	Berging & CV	14,0	MV Berging & CV	Buiten	126,7
