



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF
25 september 2020
UW KENMERK
2020-007627)
ZAAKNUMMER
2020-021606
DOCUMENTNUMMER
D2020-10-002270
DELFT
12 oktober 2020

ONDERWERP
Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum
Datum aanvraag: 25 september 2020
Te wijzigen besluit: 2020-007627/D2020-08-000783.
Betreft: Prinsessewal watervergunning: wijziging 2020-007627

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Indien water of stoffen op een zuiveringstechnisch werk worden gebracht als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, van de Waterwet omvat het toetsingskader mede het belang van de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempden en graven van maart 2019;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

Uit deze toetsing is gebleken dat de gewijzigde werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Met deze wijziging wordt toestemming gevraagd om achter de damwand bigbags in het oppervlaktewater te plaatsen. Deze dienen ter versterking van de damwand. In de berekening voor de te wijzigen vergunning is van een slechter scenario uitgegaan waarbij geen waterdoorstroming is door de tijdelijke constructie heen. Dit is gedaan omdat waterdoorstroming binnen het doorstroomprofiel van de tijdelijke constructie sterk verstoord wordt en dus beperkt bijdraagt aan de waterdoorstroming van de watergang. Het plaatsen van bigbags in het doorstroomprofiel van de tijdelijke constructie geeft daarom een verslechtering van de waterdoorstroom die binnen de marge valt. Daarom staan wij het plaatsen van de bigbags gevuld met basalt-split onder voorwaarden toe.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning 2020-007627/D2020-08-000783 d.d. 12 augustus 2020 als volgt te wijzigen:


1. Bij hoofdstuk 3 Overwegingen, onder "Waterveiligheid, waterkwantiteit, ecologie" bij de 5^e alinea tweede bullet wordt gewijzigd "wordt tijdelijk 40 m² per fase gedempt." in "wordt tijdelijk 64 m² per fase gedempt.";
2. Voorschrift 4.2.2. lid 2 wordt vervangen door:
"Er mag bij een gesloten bouwkuip niet meer dan 42 m damwand evenwijdig aan de oever zijn geplaatst. Zodra wordt gestart met het aanbrengen van de bouwkuip voor de volgende werkfase moet van de bouwkuip van de voorgaande werkfase de damwanden die haaks op de oever staan, het zand en de bigbags volledig zijn verwijderd.";
3. Voorschrift 4.2.2. lid 4 wordt vervangen door:
"Er mag op elk moment niet meer dan 64 m² oppervlaktewater tijdelijk zijn gedempt door het aanwezig zijn van gesloten bouwkuipen en bigbags.".
4. Het volgende voorschrift wordt toegevoegd aan 4.2.2. :
10. De doorstromingsbreedte mag niet meer dan 1 meter vermindert worden bij het gebruik van de bigbags.
5. Het volgende onderdeel wordt toegevoegd aan het besluit:
onder a: • hebben van bigbags langs de damwand ter verzwaring van de hulpconstructie;
6. Het volgende onderdeel wordt toegevoegd aan het besluit:
c. de tekening 19343-TEK-901-SO, versie 3 d.d. 21 februari 2020 en begeleidende e-mail van 24 september 2020 verstuurd om 17:31 uur deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering



B.M. van Egmond