



Het nieuwe Feyenoord stadion

datum 1 juli 2020
vestiging Den Haag
uw kenmerk -
ons kenmerk B.2018.0550.00.A001
2e lezer/sect.

project Het nieuwe Feyenoord stadion
betreft Vuurwerkasteekplaatsen
versie 01
auteur 
contactpersoon 
e-mail/telefoon 

Addendum 1 vuurwerkafsteekplaatsen

Aanleiding

Op 18 juni 2020 heeft de brandpreventiecommissie (nogmaals) gevraagd waar de vuurwerkafsteekplaatsen zijn gelokaliseerd.

Deze vuurwerkafsteekplaatsen worden niet door Feyenoord uitgevraagd en waren daarom niet opgenomen in de rapportage. (Vuurwerk kijken is bovendien ook lastig met een dak). Dit zullen we vast leggen in het hoofdstuk 13 afspraken voor de gebruiksfase.

Voorgestelde tekst

13.2.12 Vuurwerkafsteekplaatsen

Zowel de FIFA als de KNVB verbieden vuurwerk, vandaar dat er door Feyenoord geen vuurwerkafsteekplaats is gevraagd. Er zal nadrukkelijk geen vuurwerk worden afgestoken bij wedstrijden en concerten.

Illegaal vuurwerk door supporters is te voorkomen (check bij binnenkomst) doch niet helemaal uit te sluiten. Dit is de reden dat we hoge materiaal-eisen stellen aan de stoelen in het stadion (krib 7) en aan de polycarbonaat dakpanelen (full scale test, waarbij we zelfs bij een grote palletbrand geen zichzelf onderhoudende brand willen constateren, zie paragraaf 7.3.3 en bijlage 20, paragraaf 3.2)

Mocht bij voor een evenement de wens ontstaan om vuurwerk af te steken, dan zal hiervoor een aparte vergunning moeten worden aangevraagd door een gespecialiseerd pyrotechnisch bedrijf. Er zullen dan geschikte locaties worden gekozen om het vuurwerk af te steken.

ing 
DGMR Bouw B.V.

GEMEENTE ROTTERDAM BRANDPREVENTIECOMMISSIE	
 COLOMBO 2020/08/24 03:39:19 PM W. Europe Daylight Time	 COMARHOUI 2020/08/24 02:45:01 PM W. Europe Daylight Time
vergunningen:	brandweer:
AKKOORD	