

Het nieuwe Feyenoord stadion

datum 1 juli 2020
vestiging Den Haag
uw kenmerk -
ons kenmerk B.2018.0550.00.A003
2e lezer/secr.

project Het nieuwe Feyenoord stadion
betreft Brandwerende coating
versie 01
auteur [REDACTED]
contactpersoon [REDACTED]
e-mail/telefoon [REDACTED]

CS0SDSEF
00001002
12:17:59 PM W. Europe Daylight Time

geen link maar de informatie blad toevoegen als bijlage svp

CS0ARH0U1
00000002
04:10:02 PM W. Europe Daylight Time

CS0ALE0U1
00001004
01:55:23 AM W. Europe Daylight Time

I.P. akkoord
maar wel de echte documentatie toevoegen

Addendum 3 Brandwerende coating

Aanleiding

In de vragenlijst 50% VO staat een opmerking die niet is verwerkt in het IPB.

Voorgestelde tekst:

4.6 Kwaliteitseisen brandwerende coating

Brandwerende coating moet een geldige verklaring hebben voor de toepassing van buiten en worden aangebracht door een gespecialiseerd bedrijf. Hierbij moet de brandwerende coating voldoen aan de Kwaliteitsrichtlijn Applicatie Brandwerende Coating (door: Bouwen met Staal, Zoetermeer 2010), zie link:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjcs_WKpsLpAhUC3aQKHR7dAjoQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fpublicaties.bouwenmetstaal.nl%2Fpdf_serv e.lasso%3Fp%3Dpdf%26n%3D1328-1.pdf&usg=AOvVaw1b7f21uNPAPeUozD_DGB0u

De werkwijze moet zijn vastgelegd in een nog op te stellen PvE dat ter goedkeuring moet worden ingediend bij de gemeente, waarin ook het benodigde onderhoud moet zijn beschreven. Er mag niet met werkzaamheden worden begonnen voordat er goedkeuring op dit PvE is gegeven.



ing. [REDACTED]
DGMR Bouw B.V.