

Berekening is op basis van centrale retour ter plaatse van de gangen. De hoeveelheid centrale retourpunten dient in de TO fase geengineerd te worden. Bezetting is op basis van bronbestand: '00_Tekeningenlijst_Ruimtestaat_Stadion_OMA_Versie 1_06-05-2020'								Totalen [m3/h]							
								115.482	9.497	14.878	29.280	32.316	70.735	77	
Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L00	A-01-01.01	Kleedruimte Feyenoord (thuis)	Overige Gebruiksfunctie	115,0	30 Personen	n.v.t.	432,0	432,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	A-01-01.02	Badruimte	Overige Gebruiksfunctie	60,0	18 Douche/bad	907,2	-	-907,2	-	907,2	-	-	-	-	-
L00	A-01-01.03	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	11,0	4 Toilet/urinoir	100,8	-	-100,8	-	100,8	-	-	-	-	-
L00	A-01-01.04	Doucheruimte	Overige Gebruiksfunctie	16,0	12 Douche/bad	604,8	-	-604,8	-	604,8	-	-	-	-	-
L00	A-01-02	Warming-up ruimte (thuis)	Sportfunctie	121,0	30 Personen	702	702,0	702,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	A-01-03	Fitnessruimte (thuis)	Sportfunctie	40,0	18 Personen	421,2	421,2	421,2	-	-	-	-	-	-	-
L00	A-01-04	Fysio / Massageruimte (thuis)	Overige Gebruiksfunctie	40,0	8 Personen	n.v.t.	187,2	187,2	-	-	-	-	-	-	-
L00	A-01-05	Trainers ruimte (thuis)	Bijeenkomstfunctie	20,0	8 Personen	43,2	115,2	115,2	-	-	-	-	-	-	-
L00	A-01-06	Teammanager ruimte (thuis)	Bijeenkomstfunctie	29,0	4 Personen	57,6	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L00	A-01-07.01	Kleedruimte Tech/Med Staf	Overige Gebruiksfunctie	13,0	8 Personen	n.v.t.	115,2	115,2	-	-	-	-	-	-	-
L00	A-01-07.02	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	3,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L00	A-01-07.03	Douche	Overige Gebruiksfunctie	3,0	2 Douche/bad	100,8	-	-100,8	-	100,8	-	-	-	-	-
L00	A-01-08	Materiaal Opslag ruimte (thuis)	Overige Gebruiksfunctie	39,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	A-01-09	Wasruimte kleedruimte (thuis)	Overige Gebruiksfunctie	26,0	2 Personen	n.v.t.	50,4	-	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	A-01-10.01	Reserve kleedruimte (thuis)	Overige Gebruiksfunctie	51,0	30 Personen	n.v.t.	432,0	432,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	A-01-10.02	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	14,0	4 Toilet/urinoir	100,8	-	-100,8	-	100,8	-	-	-	-	-
L00	A-01-10.03	Doucheruimte	Overige Gebruiksfunctie	16,0	12 Douche/bad	604,8	-	-604,8	-	604,8	-	-	-	-	-
L00	A-02-01.01	Kleedruimte (uit)	Overige Gebruiksfunctie	114,0	30 Personen	n.v.t.	432,0	432,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	A-02-01.02	Badruimte	Overige Gebruiksfunctie	61,0	18 Douche/bad	907,2	-	-907,2	-	907,2	-	-	-	-	-
L00	A-02-01.03	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	11,0	4 Toilet/urinoir	100,8	-	-100,8	-	100,8	-	-	-	-	-
L00	A-02-01.04	Doucheruimte	Overige Gebruiksfunctie	16,0	12 Douche/bad	604,8	-	-604,8	-	604,8	-	-	-	-	-
L00	A-02-02	Warming-up ruimte (uit)	Sportfunctie	52,0	30 Personen	702	702,0	702,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	A-02-03	Fysio / Massageruimte (uit)	Overige Gebruiksfunctie	40,0	6 Personen	n.v.t.	140,4	140,4	-	-	-	-	-	-	-
L00	A-02-04	Trainers ruimte (uit)	Bijeenkomstfunctie	26,0	8 Personen	57,6	115,2	115,2	-	-	-	-	-	-	-
L00	A-02-06	Materiaal Opslag ruimte (uit)	Overige Gebruiksfunctie	26,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	A-02-07.01	Reserve kleedruimte (uit)	Overige Gebruiksfunctie	33,0	18 Personen	n.v.t.	259,2	259,2	-	-	-	-	-	-	-
L00	A-02-07.02	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	10,0	4 Toilet/urinoir	100,8	-	-100,8	-	100,8	-	-	-	-	-
L00	A-02-07.03	Doucheruimte	Overige Gebruiksfunctie	12,0	12 Douche/bad	604,8	-	-604,8	-	604,8	-	-	-	-	-
L00	A-03-01.01	Wachtkamer Doping Control	Overige Gebruiksfunctie	14,0	8 Personen	n.v.t.	115,2	115,2	-	-	-	-	-	-	-
L00	A-03-01.02	Werkruimte Doping Control	Overige Gebruiksfunctie	23,0	4 Personen	n.v.t.	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L00	A-03-01.03	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L00	A-03-01.04	Douche	Overige Gebruiksfunctie	2,0	1 Douche/bad	50,4	-	-50,4	-	50,4	-	-	-	-	-
L00	A-03-01.05	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	5,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	A-03-02	Dokterssprekkamer	Overige Gebruiksfunctie	25,0	4 Personen	n.v.t.	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L00	A-03-03.01	Kleedruimte Arbitrage	Overige Gebruiksfunctie	31,0	6 Personen	n.v.t.	86,4	86,4	-	-	-	-	-	-	-
L00	A-03-03.02	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	10,0	3 Toilet/urinoir	75,6	-	-75,6	-	75,6	-	-	-	-	-
L00	A-03-03.03	Doucheruimte	Overige Gebruiksfunctie	8,0	6 Douche/bad	302,4	-	-302,4	-	302,4	-	-	-	-	-
L00	A-03-04	UEFA delegatie ruimte	Bijeenkomstfunctie	29,0	15 Personen	57,6	216,0	216,0	-	-	-	-	-	-	-
B01	A-03-05.01	Spelerstunnel	Overige Gebruiksfunctie	154,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	A-03-05.02	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L02	B-01-01.01	Omloop Oost		2129,0	5.480 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-01-01.02	Omloop Zuid		1925,0	4.926 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-01-01.03	Omloop West		2130,0	6.795 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-01-01.04	Omloop Noord		1925,0	4.969 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	B-01-02.01	Omloop Noord		1847,0	6.158 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	B-01-02.02	Omloop Zuid		1237,0	4.289 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	B-01-02.03	Omloop Gasten		643,0	1.818 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-01-03.01	Omloop Oost		1445,0	5.464 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-01-03.02	Omloop Zuid		968,0	3.815 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-01-03.03	Omloop Gasten		481,0	1.492 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-01-03.04	Omloop West		1439,0	5.795 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-01-03.05	Omloop Noord		1450,0	5.593 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-02-01	Counter		94,0	24 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-02-02	Counter		74,0	20 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-02-03	Counter		67,0	20 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-02-04	Counter		89,0	24 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-02-05	Counter		67,0	20 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L02	B-02-06	Counter		74,0	20 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-02-07	Counter		94,0	24 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-02-08	Counter		74,0	20 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-02-09	Counter		67,0	20 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-02-10	Counter		89,0	24 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-02-11	Counter		67,0	20 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-02-12	Counter		74,0	20 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	B-02-30	Counter		43,0	24 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	B-02-31	Counter		43,0	24 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	B-02-32	Counter		75,0	24 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	B-02-34	Counter		74,0	24 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	B-02-36	Counter		43,0	18 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	B-02-38	Counter		75,0	26 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	B-02-39	Counter		75,0	26 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	B-02-41	Counter		43,0	24 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-50	Counter		61,0	24 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-51	Counter		25,0	14 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-52	Counter		55,0	22 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-53	Counter		60,0	24 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-54	Counter		19,0	12 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-55	Counter		19,0	12 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-56	Counter		22,0	14 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-57	Counter		25,0	14 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-58	Counter		27,0	14 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-59	Counter		17,0	12 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-60	Counter		25,0	14 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-61	Counter		61,0	24 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-62	Counter		61,0	24 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-63	Counter		18,0	12 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-64	Counter		55,0	22 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-65	Counter		60,0	24 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-66	Counter		18,0	12 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-67	Counter		19,0	12 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-68	Counter		60,0	24 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-69	Counter		55,0	22 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-70	Counter		25,0	14 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-71	Counter		61,0	24 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-72	Counter		25,0	14 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-73	Counter		19,0	12 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-02-74	Counter		27,0	14 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	B-03-01	Toilet		151,0	62 Toilet/urinoir	1562,4	-	-	-	-	1.562,4	-	1.562,4	-	-
L01	B-03-02	Toilet		144,0	61 Toilet/urinoir	1537,2	-	-	-	-	1.537,2	-	1.537,2	-	-
L01	B-03-03	Toilet		144,0	61 Toilet/urinoir	1537,2	-	-	-	-	1.537,2	-	1.537,2	-	-
L01	B-03-04	Toilet		154,0	62 Toilet/urinoir	1562,4	-	-	-	-	1.562,4	-	1.562,4	-	-
L01	B-03-05	Toilet		154,0	62 Toilet/urinoir	1562,4	-	-	-	-	1.562,4	-	1.562,4	-	-
L01	B-03-06	Toilet		144,0	61 Toilet/urinoir	1537,2	-	-	-	-	1.537,2	-	1.537,2	-	-
L01	B-03-07	Toilet		144,0	61 Toilet/urinoir	1537,2	-	-	-	-	1.537,2	-	1.537,2	-	-
L01	B-03-08	Toilet		151,0	62 Toilet/urinoir	1562,4	-	-	-	-	1.562,4	-	1.562,4	-	-
L06	B-03-100	Toilet		41,0	7 Toilet/urinoir	176,4	-	-	-	-	178,4	-	178,4	-	-
L06	B-03-101	Toilet		13,0	9 Toilet/urinoir	226,8	-	-	-	-	226,8	-	226,8	-	-
L06	B-03-102	Toilet		33,0	11 Toilet/urinoir	277,2	-	-	-	-	277,2	-	277,2	-	-
L06	B-03-103	Toilet		21,0	14 Toilet/urinoir	352,8	-	-	-	-	352,8	-	352,8	-	-
L06	B-03-104	Toilet		35,0	13 Toilet/urinoir	327,6	-	-	-	-	327,6	-	327,6	-	-
L06	B-03-105	Toilet		32,0	11 Toilet/urinoir	277,2	-	-	-	-	277,2	-	277,2	-	-
L06	B-03-106	Toilet		36,0	10 Toilet/urinoir	252	-	-	-	-	252,0	-	252,0	-	-
L06	B-03-107	Toilet		33,0	12 Toilet/urinoir	302,4	-	-	-	-	302,4	-	302,4	-	-
L06	B-03-113	MIVA		4,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	25,2	-	25,2	-	-
L06	B-03-114	MIVA		5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	25,2	-	25,2	-	-
L06	B-03-116	MIVA		5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	25,2	-	25,2	-	-
L06	B-03-116	MIVA		5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	25,2	-	25,2	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L02	B-03-20	MIVA		7,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	30,5	-	30,5	-	-
L02	B-03-21	MIVA		6,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	26,1	-	26,1	-	-
L02	B-03-22	MIVA		5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	25,2	-	25,2	-	-
L02	B-03-23	MIVA		6,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	26,1	-	26,1	-	-
L02	B-03-24	MIVA		5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	25,2	-	25,2	-	-
L02	B-03-25	MIVA		6,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	26,1	-	26,1	-	-
L02	B-03-26	MIVA		6,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	26,1	-	26,1	-	-
L02	B-03-27	MIVA		7,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	30,5	-	30,5	-	-
L02	B-03-28	MIVA		6,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	26,1	-	26,1	-	-
L02	B-03-29	MIVA		6,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	26,1	-	26,1	-	-
L02	B-03-30	MIVA		5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	25,2	-	25,2	-	-
L02	B-03-31	MIVA		5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	25,2	-	25,2	-	-
L02	B-03-32	MIVA		6,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	26,1	-	26,1	-	-
L02	B-03-33	MIVA		6,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	26,1	-	26,1	-	-
L02	B-03-34	MIVA		7,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	30,5	-	30,5	-	-
L02	B-03-35	MIVA		7,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	30,5	-	30,5	-	-
L02	B-03-36	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L02	B-03-37	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L05	B-03-40	Toilet		29,0	11 Toilet/urinoir	277,2	-	-	-	-	277,2	-	277,2	-	-
L05	B-03-41	Toilet		52,0	14 Toilet/urinoir	352,8	-	-	-	-	352,8	-	352,8	-	-
L05	B-03-42	Toilet		21,0	7 Toilet/urinoir	176,4	-	-	-	-	176,4	-	176,4	-	-
L05	B-03-43	Toilet		38,0	14 Toilet/urinoir	352,8	-	-	-	-	352,8	-	352,8	-	-
L05	B-03-44	Toilet		29,0	11 Toilet/urinoir	277,2	-	-	-	-	277,2	-	277,2	-	-
L05	B-03-45	Toilet		52,0	14 Toilet/urinoir	352,8	-	-	-	-	352,8	-	352,8	-	-
L05	B-03-46	Toilet		52,0	14 Toilet/urinoir	352,8	-	-	-	-	352,8	-	352,8	-	-
L05	B-03-47	Toilet		29,0	11 Toilet/urinoir	277,2	-	-	-	-	277,2	-	277,2	-	-
L05	B-03-48	Toilet		38,0	14 Toilet/urinoir	352,8	-	-	-	-	352,8	-	352,8	-	-
L05	B-03-49	Toilet		37,0	14 Toilet/urinoir	352,8	-	-	-	-	352,8	-	352,8	-	-
L05	B-03-50	Toilet		29,0	11 Toilet/urinoir	277,2	-	-	-	-	277,2	-	277,2	-	-
L05	B-03-51	Toilet		38,0	14 Toilet/urinoir	352,8	-	-	-	-	352,8	-	352,8	-	-
L05	B-03-52	Toilet		37,0	14 Toilet/urinoir	352,8	-	-	-	-	352,8	-	352,8	-	-
L05	B-03-53	Toilet		37,0	14 Toilet/urinoir	352,8	-	-	-	-	352,8	-	352,8	-	-
L05	B-03-54	Toilet		38,0	14 Toilet/urinoir	352,8	-	-	-	-	352,8	-	352,8	-	-
L05	B-03-55	Toilet		45,0	16 Toilet/urinoir	403,2	-	-	-	-	403,2	-	403,2	-	-
L05	B-03-60	MIVA		5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	25,2	-	25,2	-	-
L05	B-03-61	MIVA		5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	25,2	-	25,2	-	-
L05	B-03-62	MIVA		5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	25,2	-	25,2	-	-
L05	B-03-63	MIVA		5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-	-	-	25,2	-	25,2	-	-
L06	B-03-70	Toilet		59,0	20 Toilet/urinoir	504	-	-	-	-	504,0	-	504,0	-	-
L06	B-03-71	Toilet		33,0	12 Toilet/urinoir	302,4	-	-	-	-	302,4	-	302,4	-	-
L06	B-03-72	Toilet		30,0	10 Toilet/urinoir	252	-	-	-	-	252,0	-	252,0	-	-
L06	B-03-73	Toilet		31,0	11 Toilet/urinoir	277,2	-	-	-	-	277,2	-	277,2	-	-
L06	B-03-74	Toilet		35,0	13 Toilet/urinoir	327,6	-	-	-	-	327,6	-	327,6	-	-
L06	B-03-75	Toilet		21,0	14 Toilet/urinoir	352,8	-	-	-	-	352,8	-	352,8	-	-
L06	B-03-76	Toilet		33,0	11 Toilet/urinoir	277,2	-	-	-	-	277,2	-	277,2	-	-
L06	B-03-78	Toilet		41,0	7 Toilet/urinoir	176,4	-	-	-	-	178,4	-	178,4	-	-
L06	B-03-79	Toilet		35,0	12 Toilet/urinoir	302,4	-	-	-	-	302,4	-	302,4	-	-
L06	B-03-80	Toilet		21,0	16 Toilet/urinoir	403,2	-	-	-	-	403,2	-	403,2	-	-
L06	B-03-81	Toilet		27,0	10 Toilet/urinoir	252	-	-	-	-	252,0	-	252,0	-	-
L06	B-03-82	Toilet		16,0	4 Toilet/urinoir	100,8	-	-	-	-	100,8	-	100,8	-	-
L06	B-03-83	Toilet		25,0	8 Toilet/urinoir	201,6	-	-	-	-	201,6	-	201,6	-	-
L06	B-03-84	Toilet		25,0	5 Toilet/urinoir	126	-	-	-	-	126,0	-	126,0	-	-
L06	B-03-85	Toilet		27,0	9 Toilet/urinoir	226,8	-	-	-	-	226,8	-	226,8	-	-
L06	B-03-86	Toilet		24,0	13 Toilet/urinoir	327,6	-	-	-	-	327,6	-	327,6	-	-
L06	B-03-87	Toilet		31,0	11 Toilet/urinoir	277,2	-	-	-	-	277,2	-	277,2	-	-
L06	B-03-88	Toilet		29,0	10 Toilet/urinoir	252	-	-	-	-	252,0	-	252,0	-	-
L06	B-03-89	Toilet		33,0	12 Toilet/urinoir	302,4	-	-	-	-	302,4	-	302,4	-	-
L06	B-03-90	Toilet		59,0	20 Toilet/urinoir	504	-	-	-	-	504,0	-	504,0	-	-
L06	B-03-91	Toilet		33,0	12 Toilet/urinoir	302,4	-	-	-	-	302,4	-	302,4	-	-
L06	B-03-92	Toilet		36,0	13 Toilet/urinoir	327,6	-	-	-	-	327,6	-	327,6	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L06	B-03-93	Toilet		31,0	11 Toilet/urinoir	277,2	-	-	-	-	277,2	-	277,2	-	-
L06	B-03-94	Toilet		36,0	13 Toilet/urinoir	327,6	-	-	-	-	327,6	-	327,6	-	-
L06	B-03-95	Toilet		21,0	14 Toilet/urinoir	352,8	-	-	-	-	352,8	-	352,8	-	-
L06	B-03-96	Toilet		33,0	11 Toilet/urinoir	277,2	-	-	-	-	277,2	-	277,2	-	-
L06	B-03-98	Toilet		41,0	16 Toilet/urinoir	403,2	-	-	-	-	403,2	-	403,2	-	-
L06	B-03-99	Toilet		35,0	12 Toilet/urinoir	302,4	-	-	-	-	302,4	-	302,4	-	-
L02	B-04-01	Centrale Eerste Hulp	Overige Gebruiksfunctie	25,0	6 Personen	n.v.t.	140,4	140,4	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-04-10	Eerste Hulp	Overige Gebruiksfunctie	25,0	4 Personen	n.v.t.	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-04-11	Eerste Hulp	Overige Gebruiksfunctie	22,0	4 Personen	n.v.t.	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-04-12	Eerste Hulp	Overige Gebruiksfunctie	22,0	4 Personen	n.v.t.	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L05	B-04-30	Eerste Hulp	Overige Gebruiksfunctie	14,0	4 Personen	n.v.t.	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L05	B-04-31	Eerste Hulp	Overige Gebruiksfunctie	14,0	4 Personen	n.v.t.	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L05	B-04-32	Eerste Hulp	Overige Gebruiksfunctie	14,0	4 Personen	n.v.t.	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-04-50	Eerste Hulp	Overige Gebruiksfunctie	16,0	4 Personen	n.v.t.	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-04-51	Eerste Hulp	Overige Gebruiksfunctie	13,0	4 Personen	n.v.t.	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-04-52	Eerste Hulp	Overige Gebruiksfunctie	16,0	4 Personen	n.v.t.	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-04-53	Eerste Hulp	Overige Gebruiksfunctie	13,0	4 Personen	n.v.t.	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L06	B-04-54	Eerste Hulp	Overige Gebruiksfunctie	12,0	4 Personen	n.v.t.	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L05	B-05-10	Safe Haven		41,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	178,4	178,4	-	-
L05	B-05-11	Safe Haven		41,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	178,4	178,4	-	-
L05	B-05-12	Safe Haven		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	50,4	50,4	-	-
L05	B-05-13	Safe Haven		41,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	178,4	178,4	-	-
L05	B-05-14	Safe Haven		12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	52,2	52,2	-	-
L06	B-05-30	Safe Haven		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	100,1	100,1	-	-
L06	B-05-31	Safe Haven		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	50,4	50,4	-	-
L06	B-05-32	Safe Haven		12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	52,2	52,2	-	-
L06	B-05-33	Safe Haven		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	50,4	50,4	-	-
L06	B-05-34	Safe Haven		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	50,4	50,4	-	-
L06	B-05-35	Safe Haven		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	100,1	100,1	-	-
L00	B-07-01	Ingang Uitvak		255,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	B-07-11	Ingang Bussen Gasten		2464,0	50 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-07-22	Ingang GA		91,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-07-23	Ingang GA		204,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-07-24	Ingang GA		73,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-07-25	Ingang GA		86,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-07-26	Ingang GA		91,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-07-27	Ingang GA		112,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-07-28	Ingang GA		88,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-07-29	Ingang GA		206,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-07-30	Ingang GA		206,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-07-31	Ingang GA		81,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-07-32	Ingang GA		85,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-07-33	Ingang GA		85,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-07-34	Ingang GA		85,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-07-35	Ingang GA		81,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-07-36	Ingang GA		206,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	B-07-37	Ingang GA		91,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	D-01-01	Receptie Media	Bijeenkomstfunctie	28,0	15 Personen	57,6	216,0	216,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	D-02-01	Persconferentie ruimte	Bijeenkomstfunctie	289,0	410 Personen	532,8	532,8	532,8	-	-	-	-	-	5.371,2	5
L00	D-03-01	Media Centrum (SMC)	Bijeenkomstfunctie	350,0	410 Personen	633,6	1.404,0	1.404,0	-	-	-	-	-	8.190,0	8
L00	D-03-02.01	Keuken	Overige Gebruiksfunctie	17,0	5 Personen	n.v.t.	-	-117,0	117,0	-	-	-	-	-	-
L00	D-03-02.02	Vriezer	Overige Gebruiksfunctie	8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	D-03-02.03	Afval	Overige Gebruiksfunctie	5,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	50,4	-	50,4	-	-
L00	D-03-02.04	Spoelkeuken	Overige Gebruiksfunctie	10,0	2 Personen	n.v.t.	50,4	-	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	D-04-01	Mixed Zone	Bijeenkomstfunctie	141,0	250 Personen	259,2	300,6	300,6	-	-	-	-	-	3.299,4	3
B01	D-04-02	Super Flash	Overige Gebruiksfunctie	9,0	5 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	D-04-03	Super Flash	Overige Gebruiksfunctie	9,0	5 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	D-04-04.01	Flash Interview	Bijeenkomstfunctie	13,0	5 Personen	28,8	117,0	117,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	D-04-04.02	Flash Interview	Bijeenkomstfunctie	12,0	5 Personen	28,8	117,0	117,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	D-04-05.01	Flash Interview	Bijeenkomstfunctie	12,0	5 Personen	28,8	117,0	117,0	-	-	-	-	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L00	D-04-05.02	Flash Interview	Bijeenkomstfunctie	13,0	5 Personen	28,8	117,0	117,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	D-05-01	Televisie Studio	Bijeenkomstfunctie	23,0	8 Personen	43,2	43,2	43,2	-	-	-	-	-	144,0	1
L00	D-07-01	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	44,0	13 Toilet/urinoir	327,6	-	-327,6	-	327,6	-	-	-	-	-
L00	D-07-02	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L00	D-08-01	Opslag Media	Overige Gebruiksfunctie	23,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	D-08-02	Opslag Media	Overige Gebruiksfunctie	9,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	D-09-01	Media Satelliet Cafe	Bijeenkomstfunctie	70,0	26 Personen	129,6	129,6	129,6	-	-	-	-	-	244,8	1
L04	D-09-02	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	8,0	3 Toilet/urinoir	75,6	-	-75,6	-	75,6	-	-	-	-	-
L02	E-01-01	Lobby Business	Bijeenkomstfunctie	331,0	42 Personen	604,8	604,8	604,8	-	-	-	-	-	-	-
L02	E-01-01.01	Vestibule	Overige Gebruiksfunctie	10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	E-01-02	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	5,0	2 Toilet/urinoir	50,4	-	-50,4	-	50,4	-	-	-	-	-
L02	E-01-03	Lobby Business	Bijeenkomstfunctie	331,0	42 Personen	604,8	604,8	604,8	-	-	-	-	-	-	-
L02	E-01-03.01	Vestibule	Overige Gebruiksfunctie	10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	E-01-04	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	5,0	2 Toilet/urinoir	50,4	-	-50,4	-	50,4	-	-	-	-	-
L01	E-01-11	Business Lobby	Bijeenkomstfunctie	211,0	75 Personen	388,8	1.080,0	1.080,0	-	-	-	-	-	-	-
L01	E-01-12	Business Lobby	Bijeenkomstfunctie	217,0	75 Personen	403,2	1.080,0	1.080,0	-	-	-	-	-	-	-
L01	E-01-13	Business Lobby	Bijeenkomstfunctie	113,0	50 Personen	216	720,0	720,0	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-01	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	24,0	21 Personen	43,2	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-02	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	25,0	21 Personen	57,6	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-03	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	25,0	21 Personen	57,6	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-04	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	25,0	21 Personen	57,6	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-05	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	25,0	21 Personen	57,6	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-06	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-07	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-08	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-09	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-10	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-11	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-12	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-13	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-14	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-15	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-16	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-17	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-18	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-19	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-20	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-21	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-22	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-23	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-24	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-25	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-26	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-27	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-28	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	25,0	21 Personen	57,6	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-29	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	25,0	21 Personen	57,6	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-30	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	25,0	21 Personen	57,6	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-31	Bus. Unit (10ppl) / TV Studio	Bijeenkomstfunctie	25,0	17 Personen	57,6	244,8	244,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-32	Bus. Unit (10ppl) / TV Studio	Bijeenkomstfunctie	23,0	17 Personen	43,2	244,8	244,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-33	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	24,0	21 Personen	43,2	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-34	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	25,0	21 Personen	57,6	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-35	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	25,0	21 Personen	57,6	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-36	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	25,0	21 Personen	57,6	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-37	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	25,0	21 Personen	57,6	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-38	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-39	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-40	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-41	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-42	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-43	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L05	E-02-44	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-45	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-46	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-47	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-48	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-49	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-50	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-51	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-52	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-53	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-54	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-55	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-56	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-57	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-58	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-59	Bus. Unit (20ppl)	Bijeenkomstfunctie	29,0	27 Personen	57,6	388,8	388,8	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-60	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	25,0	21 Personen	57,6	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-61	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	25,0	21 Personen	57,6	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-62	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	25,0	21 Personen	57,6	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-63	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	25,0	21 Personen	57,6	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-64	Bus. Unit (14ppl)	Bijeenkomstfunctie	24,0	21 Personen	43,2	302,4	302,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-70.01	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	35,0	14 Toilet/urinoir	352,8	-	-352,8	-	352,8	-	-	-	-	-
L05	E-02-70.02	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	4,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L05	E-02-70.03	Opslag + Vriezer	Overige Gebruiksfunctie	18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-70.04	Keuken	Overige Gebruiksfunctie	26,0	4 Personen	n.v.t.	-	-113,1	113,1	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-70.05	Verpakking	Overige Gebruiksfunctie	8,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-70.06	Spoelkeuken	Overige Gebruiksfunctie	6,0	1 Personen	n.v.t.	50,4	-	50,4	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-70.07	Afval	Overige Gebruiksfunctie	5,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	50,4	-	50,4	-	-
L05	E-02-71.01	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	36,0	14 Toilet/urinoir	352,8	-	-352,8	-	352,8	-	-	-	-	-
L05	E-02-71.02	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	4,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L05	E-02-71.03	Opslag + Vriezer	Overige Gebruiksfunctie	25,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-71.04	Opslag + Vriezer	Overige Gebruiksfunctie	21,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-71.05	Verpakking	Overige Gebruiksfunctie	12,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-71.06	Workspaces	Bijeenkomstfunctie	5,0	1 Personen	14,4	23,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-72.01	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	36,0	14 Toilet/urinoir	352,8	-	-352,8	-	352,8	-	-	-	-	-
L05	E-02-72.02	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	4,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L05	E-02-72.03	Opslag + Vreezer	Overige Gebruiksfunctie	18,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-72.04	Keuken	Overige Gebruiksfunctie	26,0	4 Personen	n.v.t.	-	-113,1	113,1	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-72.05	Verpakking	Overige Gebruiksfunctie	8,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-72.06	Spoelkeuken	Overige Gebruiksfunctie	6,0	1 Personen	n.v.t.	50,4	-	50,4	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-72.07	Afval	Overige Gebruiksfunctie	5,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	50,4	-	50,4	-	-
L05	E-02-73.01	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	36,0	14 Toilet/urinoir	352,8	-	-352,8	-	352,8	-	-	-	-	-
L05	E-02-73.02	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	4,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L05	E-02-73.03	Opslag + Vriezer	Overige Gebruiksfunctie	21,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-73.04	Opslag + Vriezer	Overige Gebruiksfunctie	25,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-73.05	Verpakking	Overige Gebruiksfunctie	12,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-73.06	Workspaces	Bijeenkomstfunctie	5,0	1 Personen	14,4	23,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-90	Business Units Lounge	Bijeenkomstfunctie	69,0	35 Personen	129,6	504,0	504,0	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-91	Business Units Lounge	Bijeenkomstfunctie	69,0	35 Personen	129,6	504,0	504,0	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-92	Business Units Lounge	Bijeenkomstfunctie	69,0	35 Personen	129,6	504,0	504,0	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-02-93	Business Units Lounge	Bijeenkomstfunctie	69,0	35 Personen	129,6	504,0	504,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	E-03-01	Spelerslounge / MVO Ruimte FOI	Bijeenkomstfunctie	299,0	310 Personen	547,2	2.520,5	2.520,5	-	-	-	-	-	1.943,5	2
L00	E-03-02.01	Keuken	Overige Gebruiksfunctie	41,0	10 Personen	n.v.t.	-	-234,0	234,0	-	-	-	-	-	-
L00	E-03-02.02	Spoelkeuken	Overige Gebruiksfunctie	15,0	5 Personen	n.v.t.	50,4	-	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	E-03-02.03	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	38,0	12 Toilet/urinoir	302,4	-	-302,4	-	302,4	-	-	-	-	-
L00	E-03-02.04	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	4,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L00	E-03-02.05	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	8,0	3 Toilet/urinoir	75,6	-	-75,6	-	75,6	-	-	-	-	-
L00	E-03-02.06	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	15,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	E-03-02.07	Afval	Overige Gebruiksfunctie	6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	50,4	-	50,4	-	-
L00	E-03-02.08	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	5,0	1 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L00	E-03-02.09	Kleedruimte	Overige Gebruiksfunctie	15,0	5 Personen	n.v.t.	72,0	72,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	E-03-02.10	Vriezer	Overige Gebruiksfunctie	20,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	E-03-02.11	Kast	Overige Gebruiksfunctie	4,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L03	E-04-01	Director Lounge FOH	Bijeenkomstfunctie	165,0	108 Personen	302,4	482,7	482,7	-	-	-	-	-	1.072,5	1
L04	E-04-02	Director Lounge FOH	Bijeenkomstfunctie	592,0	332 Personen	1065,6	1.065,6	1.065,6	-	-	-	-	-	3.715,2	4
L03	E-04-03.01	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	11,0	4 Toilet/urinoir	100,8	-	-100,8	-	100,8	-	-	-	-	-
L03	E-04-03.02	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	11,0	4 Toilet/urinoir	100,8	-	-100,8	-	100,8	-	-	-	-	-
L03	E-04-03.03	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-04-03.04	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-04-03.05	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	7,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-04-03.06	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	7,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-04-03.07	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-04-03.08	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-04-03.09	Bar	Overige Gebruiksfunctie	13,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-04-03.10	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	69,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	E-04-04.01	Keuken	Overige Gebruiksfunctie	77,0	6 Personen	n.v.t.	-	-335,0	335,0	-	-	-	-	-	-
L04	E-04-04.02	Spoelkeuken	Overige Gebruiksfunctie	10,0	2 Personen	n.v.t.	50,4	-	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-04-04.03	Spoelkeuken	Overige Gebruiksfunctie	10,0	2 Personen	n.v.t.	50,4	-	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-04-04.04	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	29,0	4 Toilet/urinoir	100,8	-	-126,2	-	126,2	-	-	-	-	-
L04	E-04-04.05	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	29,0	3 Toilet/urinoir	75,6	-	-126,2	-	126,2	-	-	-	-	-
L04	E-04-04.08	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	4,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L04	E-04-04.09	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	4,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L04	E-04-04.10	Afval	Overige Gebruiksfunctie	13,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	50,4	-	50,4	-	-
L04	E-04-04.11	Afval	Overige Gebruiksfunctie	13,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	50,4	-	50,4	-	-
L04	E-04-04.12	Vriezer	Overige Gebruiksfunctie	16,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-01	Business A Lounge FOH	Bijeenkomstfunctie	692,0	515 Personen	1252,8	2.918,0	2.918,0	-	-	-	-	-	4.498,0	5
L04	E-05-02.01	Keuken	Overige Gebruiksfunctie	70,0	6 Personen	n.v.t.	-	-304,5	304,5	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-02.02	Spoelkeuken	Overige Gebruiksfunctie	15,0	2 Personen	n.v.t.	50,4	-	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-02.03	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	66,0	23 Toilet/urinoir	579,6	-	-579,6	-	579,6	-	-	-	-	-
L04	E-05-02.04	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L04	E-05-02.05	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	3,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L04	E-05-02.06	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	4,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-02.07	Afval	Overige Gebruiksfunctie	4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	50,4	-	50,4	-	-
L04	E-05-02.08	Verpakkingsruimte	Overige Gebruiksfunctie	24,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-02.09	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	12,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-02.10	Kleedruimte	Overige Gebruiksfunctie	10,0	2 Personen	n.v.t.	28,8	28,8	-	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-02.11	Vriezer	Overige Gebruiksfunctie	13,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-02.12	Kast	Overige Gebruiksfunctie	3,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-02.13	Workspaces	Bijeenkomstfunctie	4,0	1 Personen	14,4	23,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-02.14	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	8,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-02.15	Vriezer	Overige Gebruiksfunctie	9,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-02.16	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	61,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-02.17	Receptie	Bijeenkomstfunctie	4,0	1 Personen	14,4	14,4	14,4	-	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-03	Business A Lounge FOH	Bijeenkomstfunctie	691,0	515 Personen	1252,8	2.924,5	2.924,5	-	-	-	-	-	4.491,5	5
L04	E-05-04.01	Keuken	Overige Gebruiksfunctie	71,0	8 Personen	n.v.t.	-	-308,9	308,9	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-04.02	Spoelkeuken	Overige Gebruiksfunctie	15,0	2 Personen	n.v.t.	50,4	-	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-04.03	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	66,0	24 Toilet/urinoir	604,8	-	-604,8	-	604,8	-	-	-	-	-
L04	E-05-04.04	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L04	E-05-04.05	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	3,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L04	E-05-04.06	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	12,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-04.07	Afval	Overige Gebruiksfunctie	4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	50,4	-	50,4	-	-
L04	E-05-04.08	Verpakkingsruimte	Overige Gebruiksfunctie	23,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-04.09	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	4,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-04.10	Kleedruimte	Overige Gebruiksfunctie	10,0	2 Personen	n.v.t.	28,8	28,8	-	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-04.11	Vriezer	Overige Gebruiksfunctie	13,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-04.12	Kast	Overige Gebruiksfunctie	3,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-04.13	Workspaces	Bijeenkomstfunctie	4,0	1 Personen	14,4	23,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-04.14	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	8,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-04.15	Vriezer	Overige Gebruiksfunctie	9,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	E-05-04.16	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	61,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L04	E-05-04.17	Receptie	Bijeenkomstfunctie	4,0	1 Personen	14,4	14,4	14,4	-	-	-	-	-	-	-
L04	E-06-01a	Business B Lounge FOH	Bijeenkomstfunctie	892,5	820 Personen	1612,8	6.006,8	6.006,8	-	-	-	-	-	5.801,3	6
L04	E-06-01b	Business B Lounge FOH	Bijeenkomstfunctie	892,5	820 Personen	1612,8	6.006,8	6.006,8	-	-	-	-	-	5.801,3	6
L04	E-06-02.01	Keuken	Overige Gebruiksfunctie	65,0	6 Personen	n.v.t.	-	-282,8	282,8	-	-	-	-	-	-
L04	E-06-02.02	Spoelkeuken	Overige Gebruiksfunctie	13,0	2 Personen	n.v.t.	50,4	-	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-06-02.03	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	55,0	19 Toilet/urinoir	478,8	-	-478,8	-	478,8	-	-	-	-	-
L04	E-06-02.04	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	4,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L04	E-06-02.05	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	2,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L04	E-06-02.06	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	15,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-06-02.07	Afval	Overige Gebruiksfunctie	3,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	50,4	-	50,4	-	-
L04	E-06-02.10	Kleedruimte	Overige Gebruiksfunctie	5,0	1 Personen	n.v.t.	14,4	14,4	-	-	-	-	-	-	-
L04	E-06-02.11	Vriezer	Overige Gebruiksfunctie	9,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	E-06-02.12	Kast	Overige Gebruiksfunctie	2,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-06-02.13	Workspaces	Bijeenkomstfunctie	4,0	1 Personen	14,4	23,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-
L04	E-06-02.14	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	45,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	E-06-03.03	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	65,0	19 Toilet/urinoir	478,8	-	-478,8	-	478,8	-	-	-	-	-
L04	E-06-03.04	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	4,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L04	E-06-03.14	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	78,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
B01	E-07-01.01	Field Seat Lounge FOH	Bijeenkomstfunctie	263,0	160 Personen	475,2	594,5	594,5	-	-	-	-	-	1.709,5	2
B01	E-07-01.02	Field Seat Lounge FOH	Bijeenkomstfunctie	264,0	160 Personen	475,2	588,0	588,0	-	-	-	-	-	1.716,0	2
L00	E-07-02	Field Seat Lounge FOH	Bijeenkomstfunctie	514,0	410 Personen	936	2.563,0	2.563,0	-	-	-	-	-	3.341,0	4
L00	E-07-03.01	Keuken	Overige Gebruiksfunctie	63,0	12 Personen	n.v.t.	-	-280,8	280,8	-	-	-	-	-	-
L00	E-07-03.02	Spoelkeuken	Overige Gebruiksfunctie	32,0	5 Personen	n.v.t.	50,4	-	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	E-07-03.03	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	45,0	15 Toilet/urinoir	378	-	-378,0	-	378,0	-	-	-	-	-
B01	E-07-03.04	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	10,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-43,5	-	43,5	-	-	-	-	-
L00	E-07-03.05	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	14,0	5 Toilet/urinoir	126	-	-126,0	-	126,0	-	-	-	-	-
L00	E-07-03.06	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	18,0	1 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	E-07-03.07	Afval	Overige Gebruiksfunctie	15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	50,4	-	50,4	-	-
L00	E-07-03.08	Workspaces	Bijeenkomstfunctie	5,0	1 Personen	14,4	23,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-
L00	E-07-03.09	Kleedruimte	Overige Gebruiksfunctie	14,0	4 Personen	n.v.t.	57,6	57,6	-	-	-	-	-	-	-
L00	E-07-03.10	Vriezer	Overige Gebruiksfunctie	39,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	E-07-03.11	Verpakkingsruimte	Overige Gebruiksfunctie	19,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	E-07-03.12	Voedselbox	Overige Gebruiksfunctie	21,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	E-07-03.13	Kast	Overige Gebruiksfunctie	3,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	E-07-03.14	Sateliët Keuken	Overige Gebruiksfunctie	30,0	5 Personen	n.v.t.	-	-117,0	117,0	-	-	-	-	-	-
L00	E-07-03.15	Bar	Overige Gebruiksfunctie	13,0	8 Personen	n.v.t.	-	-187,2	187,2	-	-	-	-	-	-
L00	E-07-03.16	Bar	Overige Gebruiksfunctie	13,0	8 Personen	n.v.t.	-	-187,2	187,2	-	-	-	-	-	-
L00	E-07-03.17	Koude Opslag	Overige Gebruiksfunctie	7,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	E-07-03.18	Koude Opslag	Overige Gebruiksfunctie	7,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	E-07-03.19	Garderobe	Overige Gebruiksfunctie	12,0	12 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	E-07-03.20	Garderobe	Overige Gebruiksfunctie	12,0	12 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
B01	E-07-03.21	Garderobe	Overige Gebruiksfunctie	24,0	23 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-01	Comfort A Lounge FOH	Bijeenkomstfunctie	464,0	516 Personen	835,2	4.414,4	4.414,4	-	-	-	-	-	3.016,0	3
L03	E-08-02.01	Keuken	Overige Gebruiksfunctie	35,0	3 Personen	n.v.t.	-	-152,3	152,3	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-02.02	Spoelkeuken	Overige Gebruiksfunctie	9,0	2 Personen	n.v.t.	50,4	-	50,4	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-02.03	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	47,0	17 Toilet/urinoir	428,4	-	-428,4	-	428,4	-	-	-	-	-
L03	E-08-02.04	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	4,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L03	E-08-02.05	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	3,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L03	E-08-02.06	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	5,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-02.07	Afval	Overige Gebruiksfunctie	3,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	50,4	-	50,4	-	-
L03	E-08-02.08	Kleedruimte	Overige Gebruiksfunctie	6,0	2 Personen	n.v.t.	28,8	28,8	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-02.09	Vriezer	Overige Gebruiksfunctie	12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-02.10	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	138,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-02.11	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	75,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-02.12	Garderobe	Overige Gebruiksfunctie	17,0	16 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-02.13	Opslag Flexibele Wand	Overige Gebruiksfunctie	9,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-02.14	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-03	Comfort A Lounge FOH	Bijeenkomstfunctie	464,0	516 Personen	835,2	4.414,4	4.414,4	-	-	-	-	-	3.016,0	3
L03	E-08-04.01	Keuken	Overige Gebruiksfunctie	35,0	3 Personen	n.v.t.	-	-152,3	152,3	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-04.02	Spoelkeuken	Overige Gebruiksfunctie	9,0	2 Personen	n.v.t.	50,4	-	50,4	-	-	-	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L03	E-08-04.03	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	47,0	17 Toilet/urinoir	428,4	-	-428,4	-	428,4	-	-	-	-	-
L03	E-08-04.04	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	4,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L03	E-08-04.05	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	3,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L03	E-08-04.06	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	5,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-04.07	Afval	Overige Gebruiksfunctie	3,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	50,4	-	50,4	-	-
L03	E-08-04.08	Kleedruimte	Overige Gebruiksfunctie	6,0	2 Personen	n.v.t.	28,8	28,8	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-04.09	Vriezer	Overige Gebruiksfunctie	12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-04.10	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	198,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-04.11	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	75,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-04.12	Garderobe	Overige Gebruiksfunctie	17,0	16 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-04.13	Opslag Flexibele Wand	Overige Gebruiksfunctie	9,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L03	E-08-04.14	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-09-01.01	Comfort B Lounge FOH	Bijeenkomstfunctie	378,0	514 Personen	691,2	4.944,6	4.944,6	-	-	-	-	-	2.457,0	3
L03	E-09-01.02	Comfort B Lounge FOH	Bijeenkomstfunctie	378,0	514 Personen	691,2	4.944,6	4.944,6	-	-	-	-	-	2.457,0	3
L03	E-09-01.03			0,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-09-02.01	Keuken	Overige Gebruiksfunctie	56,0	10 Personen	n.v.t.	-	-243,6	243,6	-	-	-	-	-	-
L03	E-09-02.02	Spoelkeuken	Overige Gebruiksfunctie	21,0	2 Personen	n.v.t.	50,4	-	50,4	-	-	-	-	-	-
L03	E-09-02.03	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	32,0	7 Toilet/urinoir	176,4	-	-176,4	-	176,4	-	-	-	-	-
L03	E-09-02.05	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	32,0	15 Toilet/urinoir	378	-	-378,0	-	378,0	-	-	-	-	-
L03	E-09-02.06	MIVA	Overige Gebruiksfunctie	5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L03	E-09-02.07	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	4,0	2 Toilet/urinoir	50,4	-	-50,4	-	50,4	-	-	-	-	-
L03	E-09-02.08	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	9,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L03	E-09-02.09	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	4,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L03	E-09-02.10	Afval	Overige Gebruiksfunctie	8,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	50,4	-	50,4	-	-
L03	E-09-02.11	Kleedruimte	Overige Gebruiksfunctie	13,0	3 Personen	n.v.t.	43,2	43,2	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-09-02.12	Vriezer	Overige Gebruiksfunctie	24,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-09-02.13	Kast	Overige Gebruiksfunctie	3,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L03	E-09-02.14	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	69,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-09-02.15	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	69,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-09-02.16	Garderobe	Overige Gebruiksfunctie	26,0	25 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L03	E-09-02.17	Garderobe	Overige Gebruiksfunctie	26,0	25 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L05	E-10-21	Eerste Hulppost	Overige Gebruiksfunctie	14,0	4 Personen	n.v.t.	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L05	E-10-22	Eerste Hulppost	Overige Gebruiksfunctie	14,0	4 Personen	n.v.t.	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L03	E-11-11	Safe Haven	Overige Gebruiksfunctie	58,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	252,3	252,3	-	-
L03	E-11-12	Safe Haven	Overige Gebruiksfunctie	58,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	252,3	252,3	-	-
L04	E-11-21	Safe Haven	Overige Gebruiksfunctie	23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	100,1	100,1	-	-
L04	E-11-22	Safe Haven	Overige Gebruiksfunctie	58,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	252,3	252,3	-	-
L04	E-11-23	Safe Haven	Overige Gebruiksfunctie	23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	100,1	100,1	-	-
L04	E-11-24	Safe Haven	Overige Gebruiksfunctie	58,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	252,3	252,3	-	-
L05	E-11-31	Safe Haven	Overige Gebruiksfunctie	23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	100,1	100,1	-	-
L05	E-11-32	Safe Haven	Overige Gebruiksfunctie	46,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	200,1	200,1	-	-
L05	E-11-33	Safe Haven	Overige Gebruiksfunctie	23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	100,1	100,1	-	-
L05	E-11-34	Safe Haven	Overige Gebruiksfunctie	46,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	200,1	200,1	-	-
L04	E-13-01	Shareholder Lounge I	Bijeenkomstfunctie	442,0	439 Personen	806,4	3.448,6	3.448,6	-	-	-	-	-	2.873,0	3
L04	E-13-02	Shareholder Lounge II	Bijeenkomstfunctie	220,0	218 Personen	403,2	1.709,2	1.709,2	-	-	-	-	-	1.430,0	2
L03	E-14-01	Ruimte Feyenoord	Bijeenkomstfunctie	463,0	93 Personen	835,2	1.339,2	1.339,2	-	-	-	-	-	-	-
L04	E-14-02	Ruimte Feyenoord	Overige Gebruiksfunctie	220,0	44 Personen	n.v.t.	633,6	633,6	-	-	-	-	-	-	-
L08A	F-01-01	Commando Ruimte	Bijeenkomstfunctie	187,0	29 Personen	345,6	678,6	678,6	-	-	-	-	-	-	-
L08A	F-01-01.01	Crisisruimte	Bijeenkomstfunctie	19,0	12 Personen	43,2	280,8	280,8	-	-	-	-	-	-	-
L08A	F-01-02	Regie Ruimte	Bijeenkomstfunctie	97,0	23 Personen	187,2	538,2	538,2	-	-	-	-	-	-	-
L08A	F-01-02.01	Videoruimte	Bijeenkomstfunctie	7,0	2 Personen	14,4	46,8	46,8	-	-	-	-	-	-	-
L08A	F-01-02.02	Geluidruimte	Bijeenkomstfunctie	7,0	2 Personen	14,4	46,8	46,8	-	-	-	-	-	-	-
L08A	F-01-02.03	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	8,0	3 Toilet/urinoir	75,6	-	-75,6	-	75,6	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.01	Ontvangstruimte	Bijeenkomstfunctie	9,0	10 Personen	28,8	144,0	144,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.02	Intakeruimte	Bijeenkomstfunctie	16,0	2 Personen	28,8	46,8	46,8	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.03	Fotoruimte	Bijeenkomstfunctie	23,0	3 Personen	43,2	70,2	70,2	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.04	Wachtruimte	Bijeenkomstfunctie	10,0	3 Personen	28,8	43,2	43,2	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.05	Wachtruimte	Bijeenkomstfunctie	7,0	3 Personen	14,4	43,2	43,2	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.06	Wachtruimte	Bijeenkomstfunctie	7,0	3 Personen	14,4	43,2	43,2	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.07	Fouilleer Ruimte	Bijeenkomstfunctie	5,0	3 Personen	14,4	70,2	70,2	-	-	-	-	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L00	F-01-03.08	Verhoorruimte	Bijeenkomstfunctie	9,0	4 Personen	28,8	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.09	Workspaces Politie	Bijeenkomstfunctie	61,0	8 Personen	115,2	187,2	187,2	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.10	Workspaces	Bijeenkomstfunctie	6,0	1 Personen	14,4	23,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.11	Workspaces	Bijeenkomstfunctie	8,0	1 Personen	14,4	23,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.12	Workspaces	Bijeenkomstfunctie	8,0	1 Personen	14,4	23,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.13	Workspaces	Bijeenkomstfunctie	9,0	2 Personen	28,8	46,8	46,8	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.14	Workspaces	Bijeenkomstfunctie	10,0	2 Personen	28,8	46,8	46,8	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.15	Workspaces	Bijeenkomstfunctie	18,0	3 Personen	43,2	70,2	70,2	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.16	Workspaces	Bijeenkomstfunctie	6,0	1 Personen	14,4	23,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.17	Patchruimte	Overige Gebruiksfunctie	7,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.18	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	9,0	3 Toilet/urinoir	75,6	-	-75,6	-	75,6	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.19	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	5,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.20	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	4,0	1 Toilet/urinoir	25,2	-	-25,2	-	25,2	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.21	Wachtruimte	Overige Gebruiksfunctie	8,0	3 Personen	n.v.t.	43,2	43,2	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-03.22	Pantry	Overige Gebruiksfunctie	7,0	2 Personen	n.v.t.	-	-75,6	75,6	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-04.01	Ontvangsruimte Security	Bijeenkomstfunctie	91,0	40 Personen	172,8	576,0	576,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-04.02	Lockers Security	Overige Gebruiksfunctie	47,0	20 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-04.03	Kleedruimte Security Mannen	Overige Gebruiksfunctie	56,0	25 Personen	n.v.t.	360,0	360,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-04.04	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	19,0	6 Toilet/urinoir	151,2	-	-151,2	-	151,2	-	-	-	-	-
L00	F-01-04.05	Douche	Overige Gebruiksfunctie	2,0	1 Douche/bad	50,4	-	-50,4	-	50,4	-	-	-	-	-
L00	F-01-04.06	Kleedruimte Security Vrouwen	Overige Gebruiksfunctie	75,0	25 Personen	n.v.t.	360,0	360,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-04.07	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	17,0	6 Toilet/urinoir	151,2	-	-151,2	-	151,2	-	-	-	-	-
L00	F-01-04.08	Douche	Overige Gebruiksfunctie	2,0	1 Douche/bad	50,4	-	-50,4	-	50,4	-	-	-	-	-
L00	F-01-04.09	Opslag Kleding Stewards	Overige Gebruiksfunctie	147,0	5 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-04.10	Opslag Materiaal Security	Overige Gebruiksfunctie	76,0	5 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-04.11	Briefing Ruimte Klein	Bijeenkomstfunctie	44,0	45 Personen	86,4	1.053,0	1.053,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-04.12	Briefing Ruimte Groot	Bijeenkomstfunctie	83,0	84 Personen	158,4	1.965,6	1.965,6	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-04.13	Workspaces Security	Bijeenkomstfunctie	22,0	4 Personen	43,2	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-04.14	Kantine Security	Bijeenkomstfunctie	286,0	350 Personen	518,4	921,6	921,6	-	-	-	-	-	4.118,4	4
L00	F-01-04.15	Toilet	Overige Gebruiksfunctie	35,0	12 Toilet/urinoir	302,4	-	-302,4	-	302,4	-	-	-	-	-
L00	F-01-06.01	Personeelsingang	Bijeenkomstfunctie	7,0	1 Personen	14,4	23,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-01-06.02	Personeelsingang	Bijeenkomstfunctie	7,0	1 Personen	14,4	23,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-02-02	Accreditatie	Bijeenkomstfunctie	28,0	20 Personen	57,6	468,0	468,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-02-03	Kleedruimte Bus. Hosp. Mannen	Overige Gebruiksfunctie	52,0	35 Personen	n.v.t.	504,0	504,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-02-04	Kleedruimte Bus. Hosp. Vrouwen	Overige Gebruiksfunctie	56,0	35 Personen	n.v.t.	504,0	504,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-02-05	Lockerruimte Mannen	Overige Gebruiksfunctie	29,0	20 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	F-02-06	Lockerruimte Vrouwen	Overige Gebruiksfunctie	25,0	20 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	F-02-07	Opslagruimte Kleding	Overige Gebruiksfunctie	38,0	4 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	F-02-08	Sanitair Mannen	Overige Gebruiksfunctie	31,0	4 Toilet/urinoir	100,8	-	-134,9	-	134,9	-	-	-	-	-
L00	F-02-09	Sanitair Vrouwen	Overige Gebruiksfunctie	25,0	4 Toilet/urinoir	100,8	-	-108,8	-	108,8	-	-	-	-	-
L00	F-02-10	Ontvangstruimte	Bijeenkomstfunctie	27,0	10 Personen	57,6	234,0	234,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-03-01	Instructieruimte	Bijeenkomstfunctie	29,0	25 Personen	57,6	585,0	585,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-03-02	Accreditatie	Bijeenkomstfunctie	11,0	4 Personen	28,8	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-03-03	Kleedruimte Mannen	Overige Gebruiksfunctie	71,0	50 Personen	n.v.t.	720,0	720,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-03-04	Kleedruimte Vrouwen	Overige Gebruiksfunctie	72,0	50 Personen	n.v.t.	720,0	720,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-03-05	Lockerruimte Mannen	Overige Gebruiksfunctie	33,0	20 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	F-03-06	Lockerruimte Vrouwen	Overige Gebruiksfunctie	30,0	20 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	F-03-07	Opslagruimte Kleding	Overige Gebruiksfunctie	28,0	4 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	F-03-08	Sanitair Mannen	Overige Gebruiksfunctie	18,0	6 Toilet/urinoir	151,2	-	-151,2	-	151,2	-	-	-	-	-
L00	F-03-09	Sanitair Vrouwen	Overige Gebruiksfunctie	24,0	8 Toilet/urinoir	201,6	-	-201,6	-	201,6	-	-	-	-	-
L00	F-03-10	Personeel Workspaces	Bijeenkomstfunctie	26,0	4 Personen	57,6	93,6	93,6	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-04-01	Instructieruimte	Bijeenkomstfunctie	25,0	15 Personen	57,6	351,0	351,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-04-03	Kleedruimte Staf Horeca Mannen	Overige Gebruiksfunctie	45,0	25 Personen	n.v.t.	360,0	360,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-04-04	Kleedruimte Vrouwen	Overige Gebruiksfunctie	45,0	25 Personen	n.v.t.	360,0	360,0	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-04-05	Lockerruimte Mannen	Overige Gebruiksfunctie	25,0	15 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	F-04-06	Lockerruimte Vrouwen	Overige Gebruiksfunctie	24,0	15 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	F-04-07	Opslagruimte Kleding	Overige Gebruiksfunctie	23,0	4 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	F-04-08	Sanitair Mannen	Overige Gebruiksfunctie	24,0	8 Toilet/urinoir	201,6	-	-201,6	-	201,6	-	-	-	-	-
L00	F-04-09	Doucheruimte Mannen	Overige Gebruiksfunctie	5,0	3 Douche/bad	151,2	-	-151,2	-	151,2	-	-	-	-	-
L00	F-04-10	Sanitair Vrouwen	Overige Gebruiksfunctie	23,0	7 Toilet/urinoir	176,4	-	-176,4	-	176,4	-	-	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L00	F-04-11	Doucheruimte Vrouwen	Overige Gebruiksfunctie	6,0	3 Douche/bad	151,2	-	-151,2	-	151,2	-	-	-	-	-
L00	F-04-12	Vestibule	Overige Gebruiksfunctie	10,0	4 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-04-24	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	5,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	F-04-25	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	5,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	F-05-01	Kantine Veldbeheer	Bijeenkomstfunctie	79,0	12 Personen	144	144,0	144,0	-	-	-	-	-	28,8	1
L00	F-05-02	Werkplaatsruimte		83,0	6 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	F-06	Workspaces	Bijeenkomstfunctie	522,0	66 Personen	950,4	1.544,4	1.544,4	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-00	Veld		10592,0	20.200 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-01	Opslag Veldbeheer		1320,0	8 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-02	Technische Ruimte Veldonderhoud		60,0	4 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-03	Opslag Technische Dienst		505,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-04	Opslag Algemene Dienst		554,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-05	Opslag Schoonmaak		401,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-06	Opslag Workspaces	Overige Gebruiksfunctie	90,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-07	Opslag IT	Overige Gebruiksfunctie	52,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-08	Workspaces Veldbeheer	Bijeenkomstfunctie	58,0	8 Personen	115,2	187,2	187,2	-	-	-	-	-	-	-
L03	F-07-10	IT MER	Overige Gebruiksfunctie	57,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-106	Opslag		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-107	Opslag		9,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-108	Opslag		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-109	Opslag		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	F-07-11	IT MER	Overige Gebruiksfunctie	59,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-110	Opslag		9,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-111	Opslag		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-112	Opslag		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-113	Opslag		9,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-114	Opslag		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-115	Opslag		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-116	Opslag		9,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-117	Opslag		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	F-07-122	Opslag		10,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	F-07-123	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	49,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L05	F-07-124	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	49,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-151	Opslag		6,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	F-07-159	Opslag		16,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	F-07-160	Opslag		70,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	F-07-161	Opslag		16,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	F-07-162	Opslag		73,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	F-07-163	Opslag		16,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	F-07-164	Opslag		73,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-20.01	Opslag Toevoer	Overige Gebruiksfunctie	91,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-20.02	Centrale Opslag Horeca Warm	Overige Gebruiksfunctie	187,0	5 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-20.03	Centrale Opslag Horeca Gekoeld	Overige Gebruiksfunctie	144,0	25 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-200	Opslag		4,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-201	Opslag		4,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-202	Opslag		4,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-203	Opslag		5,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-204	Opslag		5,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-205	Opslag		5,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-206	Opslag		23,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-207	Opslag		5,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-208	Opslag		27,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-209	Opslag		2,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-21.01	Productiekeuken	Overige Gebruiksfunctie	288,0	30 Personen	n.v.t.	-	-1.252,8	1.252,8	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-21.02	Workspaces	Overige Gebruiksfunctie	22,0	2 Personen	n.v.t.	46,8	46,8	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-21.03	Verpakkingsruimte	Overige Gebruiksfunctie	99,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-21.04	Spoelkeuken	Overige Gebruiksfunctie	79,0	8 Personen	n.v.t.	50,4	-	50,4	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-210	Opslag		27,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-218	Opslag		27,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	F-07-22	Bier Tank	Overige Gebruiksfunctie	90,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L03	F-07-23	Bier Tank	Overige Gebruiksfunctie	90,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-230	Opslag		23,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-232	Opslag		27,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-234	Opslag		27,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-238	Opslag		27,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	F-07-24	Bier Tank	Overige Gebruiksfunctie	90,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-240	Opslag		27,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-242	Opslag		23,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	F-07-248	Opslag		6,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-249	Opslag		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	F-07-25	Bier Tank	Overige Gebruiksfunctie	90,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-254	Opslag		35,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-259	Opslag		3,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-260	Opslag		2,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-261	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-262	Opslag		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-263	Opslag		2,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-264	Opslag		2,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-265	Opslag		7,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-266	Opslag		2,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-267	Opslag		2,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-268	Opslag		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-269	Opslag		7,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-270	Opslag		2,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-271	Opslag		3,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-272	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-273	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-274	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-275	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-276	Opslag		3,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-277	Opslag		2,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-278	Opslag		7,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-279	Opslag		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-280	Opslag		2,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-281	Opslag		2,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-282	Opslag		2,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-283	Opslag		2,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-284	Opslag		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-285	Opslag		7,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-286	Opslag		3,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-287	Opslag		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-288	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	F-07-289	Opslag		2,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-30	Opslag Afval	Overige Gebruiksfunctie	38,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	50,4	-	50,4	-	-
L00	F-07-31	Milieustraat		298,0	4 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-40	UEFA Opslagruimte		156,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-41	Opslagruimte Sfeeracties		78,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	F-07-42	Supportersruimte		234,0	770 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	F-07-91	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	39,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L05	F-07-92	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	34,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L05	F-07-93	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	25,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L02	F-07-94	Opslag		22,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	F-07-95	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	40,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L05	F-07-96	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	25,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L05	F-07-97	Opslag	Overige Gebruiksfunctie	34,0	2 Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L02	F-07-98	Opslag		46,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	F-07-99	Opslag		46,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	G-01-01	Parkeergarage		23890,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	G-01-02	Parkeergarage Oprit		556,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	H-01-01	Lobby	Bijeenkomstfunctie	104,0	13 Personen		187,2	187,2	187,2	-	-	-	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L02	H-01-02	Lift	Overige Gebruiksfunctie	12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-52,2	52,2	-	-	-
L02	H-01-03	Trap	Overige Gebruiksfunctie	15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-40,5	40,5	-	-	-
L02	H-01-11	Lobby	Bijeenkomstfunctie	104,0	13 Personen	187,2	187,2	187,2	-	-	-	-	-	-	-
L02	H-01-12	Lift	Overige Gebruiksfunctie	12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-52,2	52,2	-	-	-
L02	H-01-13	Trap	Overige Gebruiksfunctie	15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-40,5	40,5	-	-	-
L03	H-02-01	Lobby	Overige Gebruiksfunctie	87,0	11 Personen	n.v.t.	158,4	158,4	-	-	-	-	-	-	-
L03	H-02-02	Lift	Overige Gebruiksfunctie	11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-47,9	47,9	-	-	-
L03	H-02-03	Trap	Overige Gebruiksfunctie	14,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-37,8	37,8	-	-	-
L03	H-02-04	Verhuurbare Ruimte	Bijeenkomstfunctie	394,0	84 Personen	720	1.209,6	1.209,6	-	-	-	-	-	-	-
L03	H-02-05	Verhuurbare Ruimte	Bijeenkomstfunctie	405,0	84 Personen	734,4	1.209,6	1.209,6	-	-	-	-	-	-	-
L03	H-02-11	Lobby	Overige Gebruiksfunctie	87,0	11 Personen	n.v.t.	158,4	158,4	-	-	-	-	-	-	-
L03	H-02-12	Lift	Overige Gebruiksfunctie	11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-47,9	47,9	-	-	-
L03	H-02-13	Trap	Overige Gebruiksfunctie	14,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-37,8	37,8	-	-	-
L03	H-02-14	Verhuurbare Ruimte	Bijeenkomstfunctie	394,0	84 Personen	720	1.209,6	1.209,6	-	-	-	-	-	-	-
L03	H-02-15	Verhuurbare Ruimte	Bijeenkomstfunctie	405,0	84 Personen	734,4	1.209,6	1.209,6	-	-	-	-	-	-	-
L04	H-03-01	Lobby	Overige Gebruiksfunctie	41,0	6 Personen	n.v.t.	86,4	86,4	-	-	-	-	-	-	-
L04	H-03-02	Lift	Overige Gebruiksfunctie	11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-47,9	47,9	-	-	-
L04	H-03-03	Trap	Overige Gebruiksfunctie	14,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-37,8	37,8	-	-	-
L04	H-03-04	Verhuurbare Ruimte	Bijeenkomstfunctie	434,0	86 Personen	792	1.238,4	1.238,4	-	-	-	-	-	-	-
L04	H-03-11	Lobby	Overige Gebruiksfunctie	41,0	6 Personen	n.v.t.	86,4	86,4	-	-	-	-	-	-	-
L04	H-03-12	Lift	Overige Gebruiksfunctie	11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-47,9	47,9	-	-	-
L04	H-03-13	Trap	Overige Gebruiksfunctie	14,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-37,8	37,8	-	-	-
L04	H-03-14	Verhuurbare Ruimte	Bijeenkomstfunctie	877,0	175 Personen	1584	2.520,0	2.520,0	-	-	-	-	-	-	-
L01	H-04-01	Lift Schacht	Overige Gebruiksfunctie	11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-47,9	47,9	-	-	-
L01	H-04-11	Lift Schacht	Overige Gebruiksfunctie	11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-47,9	47,9	-	-	-
B01	I-01-01	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	192,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	I-01-02	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	57,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	I-01-03	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-01	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	63,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-02	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	98,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-03	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	29,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-04	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	70,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-05	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	54,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-06	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	51,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-07	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	28,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-08	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-09	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	58,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-10	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	32,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-11	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	63,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-12	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	3,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-13	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	61,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-14	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	58,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-15	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	19,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-16	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	153,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-17	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	32,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-18	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	19,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-19	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	52,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-20	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	3,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-21	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	78,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-22	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	64,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-23	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-24	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	64,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-25	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	25,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-26	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	68,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-27	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	33,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-28	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	34,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-29	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	29,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-30	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	27,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-31	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	63,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-32	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	9,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L00	I-02-33	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-34	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-35	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	20,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-36	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	76,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-37	Circulatie		54,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-38	Circulatie		27,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-39	Circulatie		65,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-40	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	32,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-47	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-48	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	48,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	I-02-49	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-03	Circulatie		35,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-03-04	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	42,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-05	Circulatie		12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-06	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-07	Circulatie		5,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-08	Circulatie		5,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-09	Circulatie		12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-10	Circulatie		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-11	Circulatie		5,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-12	Circulatie		5,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-13	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-14	Circulatie		12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-15	Circulatie		14,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-16	Circulatie		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-17	Circulatie		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-18	Circulatie		14,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-19	Circulatie		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-20	Circulatie		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-21	Circulatie		19,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-22	Circulatie		25,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-23	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-24	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-25	Circulatie		12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-26	Circulatie		14,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-27	Circulatie		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-28	Circulatie		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-29	Circulatie		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-30	Circulatie		14,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-31	Circulatie		14,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-32	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-33	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-34	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-35	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-36	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-37	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-38	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-39	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-40	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-41	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-42	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-43	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-44	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-45	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-46	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	I-03-47	Circulatie		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	I-04-01	Circulatie		61,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	I-04-02	Circulatie		12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	I-04-03	Circulatie		61,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	I-04-04	Circulatie		61,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L02	I-04-05	Circulatie		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	I-04-06	Circulatie		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	I-04-07	Circulatie		12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	I-04-08	Circulatie		12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	I-04-09	Circulatie		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	I-04-10	Circulatie		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	I-04-11	Circulatie		12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-01	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	320,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-02	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	40,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-03	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	50,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-04	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-05	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	50,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-06	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	60,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-07	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	199,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-08	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	51,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-09	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	50,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-10	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-11	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	50,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-12	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	33,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-13	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	58,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-14	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	30,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-15	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	57,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-16	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	56,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-17	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	43,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-18	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	42,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-19	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	14,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-20	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	30,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-21	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	57,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-22	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	33,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-23	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	42,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-24	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	33,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-25	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	58,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-26	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	58,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-27	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	33,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-28	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	58,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-29	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	43,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-30	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	60,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-31	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	60,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-32	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	42,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-33	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	51,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-34	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	17,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-35	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	17,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-36	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	42,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-37	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	43,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-38	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	56,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-39	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	42,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-40	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	43,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-41	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	14,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-42	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	17,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-43	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	17,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-44	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	I-05-45	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-01	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	120,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-02	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	44,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-03	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	44,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-04	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	139,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-05	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	50,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-06	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	19,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-07	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	20,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-08	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	26,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting		Eis	Balans mech.	Overstroom	Balans mech.	Balans separate	Natuurlijke toevoer	Separaat mech.	Separaat mech.	Mech. Spui	Spuivoorziening
						[eenheid]	Bouwbesluit	toevoer i [m3/h]	[m3/h]	retour i [m3/h]	afzuig [m3/h]	(buitenlucht) [m3/h]	toevoer [m3/h]	afzuig [m3/h]	[m3/h]	[st.]
L04	I-06-09	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	26,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-10	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	19,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-11	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	20,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-12	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	29,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-13	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	10,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-14	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	29,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-15	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	10,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-16	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	45,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-17	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	27,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-18	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	13,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-19	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	29,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-20	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	10,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-21	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	27,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-22	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	29,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-23	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	29,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-24	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	29,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-25	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	45,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-26	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	27,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-27	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	50,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-28	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	27,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-29	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	44,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-30	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	45,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-31	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	50,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-32	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	22,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-33	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	45,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-34	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	50,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-35	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	22,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	I-06-36	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	44,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-01	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	155,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-02	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	155,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-03	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	11,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-04	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	61,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-05	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	18,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-06	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	17,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-07	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	61,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-08	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	11,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-09	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	18,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-10	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	18,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-11	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	10,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-12	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	10,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-13	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	10,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-14	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	10,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-15	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	61,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-16	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	61,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-17	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	7,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-18	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	11,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-19	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	11,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-20	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	58,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-21	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	58,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-22	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	58,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	I-07-23	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	58,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L07	I-09-01	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	8,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L07	I-09-02	Circulatie	Overige Gebruiksfunctie	8,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	J-01-12	Trap		24,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-64,8	64,8	-	-	-
B01	J-01-13	Circulatie		39,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	J-01-16	Lift Schacht		8,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
B01	J-01-17	Lift Schacht		8,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L00	J-01-22	Trap		71,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-191,7	191,7	-	-	-
L00	J-01-23	Trap		39,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-105,3	105,3	-	-	-
L00	J-01-26	Lift Schacht		8,0	-	Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L00	J-01-27	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L01	J-01-32	Trap		71,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-191,7	191,7	-	-	-
L01	J-01-33	Trap		39,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-105,3	105,3	-	-	-
L01	J-01-36	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L01	J-01-37	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L02	J-01-41	Circulatie		39,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-01-42	Trap		71,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-191,7	191,7	-	-	-
L02	J-01-46	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L02	J-01-47	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L03	J-01-51	Circulatie		39,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-01-52	Trap		71,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-191,7	191,7	-	-	-
L03	J-01-56	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L03	J-01-57	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L04	J-01-62	Trap		71,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-191,7	191,7	-	-	-
L04	J-01-63	Trap		39,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-105,3	105,3	-	-	-
L04	J-01-66	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L04	J-01-67	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L05	J-01-71	Circulatie		39,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-01-72	Trap		70,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-189,0	189,0	-	-	-
L05	J-01-76	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L05	J-01-77	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L06	J-01-81	Circulatie		39,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-01-82	Trap		71,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-191,7	191,7	-	-	-
L06	J-01-86	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L06	J-01-87	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L07	J-01-91	Circulatie		39,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L07	J-01-92	Trap		71,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-191,7	191,7	-	-	-
L07	J-01-96	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L07	J-01-97	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L00	J-02-21	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-02-22	Trap		74,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-199,8	199,8	-	-	-
L00	J-02-24	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-02-25	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-02-26	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L01	J-02-31	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-02-32	Trap		73,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-197,1	197,1	-	-	-
L01	J-02-34	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-02-35	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-02-36	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L02	J-02-41	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-02-42	Trap		78,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-210,6	210,6	-	-	-
L02	J-02-44	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-02-45	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-02-46	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L03	J-02-51	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-02-52	Trap		68,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-183,6	183,6	-	-	-
L03	J-02-54	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-02-55	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-02-56	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L03	J-02-57	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-02-58	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-02-62	Trap		68,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-183,6	183,6	-	-	-
L04	J-02-64	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-02-65	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-02-66	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L04	J-02-67	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-02-68	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-02-72	Trap		68,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-183,6	183,6	-	-	-
L05	J-02-74	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-02-75	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L05	J-02-76	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L05	J-02-77	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L05	J-02-78	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L06	J-02-82	Trap		78,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-210,6	210,6	-	-	-
L06	J-02-84	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-02-85	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-02-86	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L07	J-02-91	Technische Ruimte		165,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-03-21	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-03-22	Trap		45,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-121,5	121,5	-	-	-
L00	J-03-23	Trap		45,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-121,5	121,5	-	-	-
L00	J-03-24	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-03-25	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-03-26	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L00	J-03-27	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L01	J-03-31	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-03-32	Trap		44,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-118,8	118,8	-	-	-
L01	J-03-33	Trap		44,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-118,8	118,8	-	-	-
L01	J-03-34	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-03-35	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-03-36	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L01	J-03-37	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L02	J-03-41	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-03-42	Trap		52,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-140,4	140,4	-	-	-
L02	J-03-43	Trap		52,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-140,4	140,4	-	-	-
L02	J-03-44	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-03-45	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-03-46	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L02	J-03-47	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L03	J-03-51	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-03-52	Trap		37,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-99,9	99,9	-	-	-
L03	J-03-53	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L03	J-03-54	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-03-55	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-03-56	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L03	J-03-57	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L04	J-03-61	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-03-62	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L04	J-03-63	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L04	J-03-64	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-03-65	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-03-66	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L04	J-03-67	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L05	J-03-71	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-03-72	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L05	J-03-73	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L05	J-03-74	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-03-75	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-03-76	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L05	J-03-77	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L06	J-03-83	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L06	J-03-84	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-03-85	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-03-86	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L06	J-03-87	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L07	J-03-94	Technische Ruimte		169,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-04-22	Trap		59,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-159,3	159,3	-	-	-
L00	J-04-23	Trap		59,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-159,3	159,3	-	-	-
L00	J-04-24	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-04-25	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L01	J-04-32	Trap		58,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-156,6	156,6	-	-	-
L01	J-04-33	Trap		58,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-156,6	156,6	-	-	-
L01	J-04-34	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-04-35	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-04-42	Trap		64,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-172,8	172,8	-	-	-
L02	J-04-43	Trap		64,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-172,8	172,8	-	-	-
L02	J-04-44	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-04-45	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-04-52	Trap		51,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-137,7	137,7	-	-	-
L03	J-04-53	Trap		51,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-137,7	137,7	-	-	-
L03	J-04-54	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-04-55	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-04-57	Opslag		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-04-58	Opslag		5,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-04-59	Opslag		5,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-04-60	Opslag		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-04-62	Trap		51,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-137,7	137,7	-	-	-
L04	J-04-63	Trap		51,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-137,7	137,7	-	-	-
L04	J-04-64	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-04-65	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-04-67	Opslag		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-04-68	Opslag		5,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-04-69	Opslag		5,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-04-70	Opslag		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-04-72	Trap		65,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-175,5	175,5	-	-	-
L05	J-04-73	Trap		51,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-137,7	137,7	-	-	-
L05	J-04-74	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-04-75	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-04-83	Trap		65,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-175,5	175,5	-	-	-
L06	J-04-84	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-04-85	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L07	J-04-94	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L07	J-04-95	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-05-21	Circulatie		12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-05-22	Trap		51,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-137,7	137,7	-	-	-
L00	J-05-23	Trap		51,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-137,7	137,7	-	-	-
L00	J-05-24	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-05-25	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-05-26	Lift Schacht		9,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-39,2	39,2	-	-	-
L00	J-05-27	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L01	J-05-31	Circulatie		12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-05-32	Trap		36,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-97,2	97,2	-	-	-
L01	J-05-33	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L01	J-05-34	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-05-35	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-05-36	Lift Schacht		9,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-39,2	39,2	-	-	-
L01	J-05-37	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L02	J-05-41	Circulatie		12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-05-42	Trap		50,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-135,0	135,0	-	-	-
L02	J-05-43	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L02	J-05-44	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-05-45	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-05-46	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L02	J-05-47	Lift Schacht		9,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-39,2	39,2	-	-	-
L03	J-05-51	Circulatie		12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-05-52	Trap		50,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-135,0	135,0	-	-	-
L03	J-05-53	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L03	J-05-54	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-05-55	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-05-56	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L03	J-05-57	Lift Schacht		9,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-39,2	39,2	-	-	-
L04	J-05-61	Circulatie		12,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-05-62	Trap		50,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-135,0	135,0	-	-	-
L04	J-05-63	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L04	J-05-64	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-05-65	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-05-66	Lift Schacht		9,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-39,2	39,2	-	-	-
L04	J-05-67	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L05	J-05-72	Trap		50,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-135,0	135,0	-	-	-
L05	J-05-73	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L05	J-05-74	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-05-75	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-05-76	Lift Schacht		9,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-39,2	39,2	-	-	-
L05	J-05-77	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L06	J-05-83	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L06	J-05-84	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-05-85	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-05-86	Lift Schacht		9,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-39,2	39,2	-	-	-
L06	J-05-87	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L07	J-05-94	Technische Ruimte		169,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-06-21	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-06-22	Trap		73,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-197,1	197,1	-	-	-
L00	J-06-24	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-06-25	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-06-26	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L00	J-06-27	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L01	J-06-31	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-06-32	Trap		73,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-197,1	197,1	-	-	-
L01	J-06-34	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-06-35	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-06-36	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L02	J-06-41	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-06-42	Trap		79,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-213,3	213,3	-	-	-
L02	J-06-44	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-06-45	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-06-46	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L03	J-06-51	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-06-52	Trap		68,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-183,6	183,6	-	-	-
L03	J-06-54	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-06-55	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-06-56	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L03	J-06-57	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-06-58	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-06-61	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-06-62	Trap		68,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-183,6	183,6	-	-	-
L04	J-06-64	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-06-65	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-06-66	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L04	J-06-67	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-06-68	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-06-71	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-06-72	Trap		68,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-183,6	183,6	-	-	-
L05	J-06-74	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-06-75	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-06-76	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L05	J-06-77	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L05	J-06-78	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L06	J-06-81	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-06-82	Trap		78,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-210,6	210,6	-	-	-
L06	J-06-84	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L06	J-06-85	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-06-86	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L07	J-06-91	Technische Ruimte		165,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-07-22	Trap		71,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-191,7	191,7	-	-	-
L00	J-07-23	Trap		39,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-105,3	105,3	-	-	-
L00	J-07-25	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L00	J-07-26	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L01	J-07-32	Trap		39,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-105,3	105,3	-	-	-
L01	J-07-33	Trap		71,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-191,7	191,7	-	-	-
L01	J-07-35	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L01	J-07-36	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L02	J-07-41	Circulatie		39,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-07-42	Trap		71,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-191,7	191,7	-	-	-
L02	J-07-45	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L02	J-07-46	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L03	J-07-51	Circulatie		39,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-07-52	Trap		71,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-191,7	191,7	-	-	-
L03	J-07-55	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L03	J-07-56	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L04	J-07-62	Trap		71,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-191,7	191,7	-	-	-
L04	J-07-63	Trap		39,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-105,3	105,3	-	-	-
L04	J-07-65	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L04	J-07-66	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L05	J-07-71	Circulatie		39,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-07-72	Trap		71,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-191,7	191,7	-	-	-
L05	J-07-75	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L05	J-07-76	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L06	J-07-81	Circulatie		39,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-07-82	Trap		71,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-191,7	191,7	-	-	-
L06	J-07-85	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L06	J-07-86	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L07	J-07-91	Circulatie		39,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L07	J-07-92	Trap		71,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-191,7	191,7	-	-	-
L07	J-07-95	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L07	J-07-96	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L00	J-08-21	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-08-22	Trap		73,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-197,1	197,1	-	-	-
L00	J-08-24	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-08-25	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-08-26	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L00	J-08-27	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-08-31	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-08-32	Trap		73,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-197,1	197,1	-	-	-
L01	J-08-34	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-08-35	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-08-36	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L02	J-08-41	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-08-42	Trap		79,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-213,3	213,3	-	-	-
L02	J-08-44	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-08-45	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-08-46	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L03	J-08-51	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-08-52	Trap		68,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-183,6	183,6	-	-	-
L03	J-08-54	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-08-55	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-08-56	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L03	J-08-57	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-08-58	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-08-61	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-08-62	Trap		68,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-183,6	183,6	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L04	J-08-64	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-08-65	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-08-66	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L04	J-08-67	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	J-08-68	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L05	J-08-71	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-08-72	Trap		68,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-183,6	183,6	-	-	-
L05	J-08-74	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-08-75	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-08-76	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L05	J-08-77	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L05	J-08-78	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L06	J-08-81	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-08-82	Trap		78,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-210,6	210,6	-	-	-
L06	J-08-84	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-08-85	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-08-86	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L07	J-08-91	Technische Ruimte		165,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-09-21	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-09-22	Trap		45,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-121,5	121,5	-	-	-
L00	J-09-23	Trap		45,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-121,5	121,5	-	-	-
L00	J-09-24	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-09-25	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-09-26	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L00	J-09-27	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L01	J-09-31	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-09-32	Trap		44,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-118,8	118,8	-	-	-
L01	J-09-33	Trap		44,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-118,8	118,8	-	-	-
L01	J-09-34	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-09-35	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-09-36	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L01	J-09-37	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L02	J-09-41	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-09-42	Trap		52,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-140,4	140,4	-	-	-
L02	J-09-43	Trap		52,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-140,4	140,4	-	-	-
L02	J-09-44	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-09-45	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-09-46	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L02	J-09-47	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L03	J-09-51	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-09-52	Trap		37,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-99,9	99,9	-	-	-
L03	J-09-53	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L03	J-09-54	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-09-55	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-09-56	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L03	J-09-57	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L04	J-09-61	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-09-62	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L04	J-09-63	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L04	J-09-64	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-09-65	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-09-66	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L04	J-09-67	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L05	J-09-71	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-09-72	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L05	J-09-73	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L05	J-09-74	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-09-75	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-09-76	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L05	J-09-77	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L06	J-09-82	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L06	J-09-84	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-09-85	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-09-86	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L06	J-09-87	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L07	J-09-94	Technische Ruimte		169,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-10-22	Trap		59,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-159,3	159,3	-	-	-
L00	J-10-23	Trap		59,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-159,3	159,3	-	-	-
L00	J-10-24	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-10-25	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-10-32	Trap		58,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-156,6	156,6	-	-	-
L01	J-10-33	Trap		58,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-156,6	156,6	-	-	-
L01	J-10-34	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-10-35	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-10-42	Trap		64,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-172,8	172,8	-	-	-
L02	J-10-43	Trap		64,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-172,8	172,8	-	-	-
L02	J-10-44	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-10-45	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-10-52	Trap		51,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-137,7	137,7	-	-	-
L03	J-10-53	Trap		51,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-137,7	137,7	-	-	-
L03	J-10-54	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-10-55	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-10-57	Opslag		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-10-58	Opslag		5,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-10-59	Opslag		5,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-10-60	Opslag		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-10-62	Trap		51,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-137,7	137,7	-	-	-
L04	J-10-63	Trap		51,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-137,7	137,7	-	-	-
L04	J-10-64	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-10-65	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-10-67	Opslag		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	J-10-68	Opslag		5,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	J-10-69	Opslag		5,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L04	J-10-70	Opslag		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-50,4	50,4	-	-	-	-	-	-
L05	J-10-72	Trap		65,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-175,5	175,5	-	-	-
L05	J-10-73	Trap		51,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-137,7	137,7	-	-	-
L05	J-10-74	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-10-75	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-10-83	Trap		65,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-175,5	175,5	-	-	-
L06	J-10-84	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-10-85	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L07	J-10-94	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L07	J-10-95	Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-11-21	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-11-22	Trap		46,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-124,2	124,2	-	-	-
L00	J-11-23	Trap		46,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-124,2	124,2	-	-	-
L00	J-11-24	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-11-25	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-11-26	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L00	J-11-27	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L01	J-11-31	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-11-32	Trap		44,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-118,8	118,8	-	-	-
L01	J-11-33	Trap		44,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-118,8	118,8	-	-	-
L01	J-11-34	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-11-35	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-11-36	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L01	J-11-37	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L02	J-11-41	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-11-42	Trap		52,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-140,4	140,4	-	-	-
L02	J-11-43	Trap		52,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-140,4	140,4	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L02	J-11-44	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-11-45	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-11-46	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L02	J-11-47	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L03	J-11-51	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-11-52	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L03	J-11-53	Trap		37,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-99,9	99,9	-	-	-
L03	J-11-54	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-11-55	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-11-56	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L03	J-11-57	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L04	J-11-61	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-11-62	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L04	J-11-63	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L04	J-11-64	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-11-65	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-11-66	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L04	J-11-67	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L05	J-11-71	Circulatie		11,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-11-72	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L05	J-11-73	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L05	J-11-74	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-11-75	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-11-76	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L05	J-11-77	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L06	J-11-83	Trap		53,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-143,1	143,1	-	-	-
L06	J-11-84	Schacht		15,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-11-85	Schacht		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-11-86	Lift Schacht		10,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-43,5	43,5	-	-	-
L06	J-11-87	Lift Schacht		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-34,8	34,8	-	-	-
L07	J-11-94	Technische Ruimte		169,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-12-21	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-12-22	Trap		74,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-199,8	199,8	-	-	-
L00	J-12-24	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-12-25	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-12-26	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L01	J-12-31	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-12-32	Trap		73,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-197,1	197,1	-	-	-
L01	J-12-34	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-12-35	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-12-36	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L02	J-12-41	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-12-42	Trap		78,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-210,6	210,6	-	-	-
L02	J-12-44	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-12-45	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L02	J-12-46	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L03	J-12-51	Circulatie		23,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-12-52	Trap		68,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-183,6	183,6	-	-	-
L03	J-12-54	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-12-55	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-12-56	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L03	J-12-57	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L03	J-12-58	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-12-62	Trap		68,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-183,6	183,6	-	-	-
L04	J-12-64	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-12-65	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-12-66	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L04	J-12-67	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L04	J-12-68	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-12-72	Trap		68,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-183,6	183,6	-	-	-

Niv.	Programma nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie (OMA)	Vloeroppervlak [m2]	Bezetting [eenheid]	Eis Bouwbesluit	Balans mech. toevoer i [m3/h]	Overstroom [m3/h]	Balans mech. retour i [m3/h]	Balans separate afzuig [m3/h]	Natuurlijke toevoer (buitenlucht) [m3/h]	Separaat mech. toevoer [m3/h]	Separaat mech. afzuig [m3/h]	Mech. Spui [m3/h]	Spuivoorziening [st.]
L05	J-12-74	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-12-75	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-12-76	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L06	J-12-82	Trap		78,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-210,6	210,6	-	-	-
L06	J-12-84	Schacht		31,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-12-85	Schacht		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-12-86	Lift Schacht		18,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-78,3	78,3	-	-	-
L07	J-12-91	Technische Ruimte		165,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-20-01	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-20-02	Opslag		7,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-20-03	Opslag		7,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-20-04	Opslag		5,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-20-05	Opslag		5,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-20-06	Opslag		7,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-20-07	Opslag		7,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-20-08	Opslag		5,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-20-09	Opslag		5,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-20-10	Opslag		7,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-20-100	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L05	J-20-101	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-20-11	Opslag		7,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-20-110	Opslag		54,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-20-112	Opslag		66,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-20-113	Circulatie		52,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-20-114	Opslag		54,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-20-116	Opslag		66,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L06	J-20-118	Opslag		54,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00	J-20-12	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L07	J-20-131	Opslag		66,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L07	J-20-132	Opslag		66,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L07	J-20-139	Opslag		66,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L07	J-20-140	Opslag		66,0	2 Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-20-20	Opslag		4,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-20-21	Opslag		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-20-22	Opslag		8,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-20-23	Opslag		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-20-24	Opslag		6,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L01	J-20-25	Opslag		7,0	- Personen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Luchtbehandelingscentrales

Balans toevoer

		Verdieping										Totaal
		B01	L00	L01	L02	L03	L04	L05	L06	L07	L08A	
LBK 1		0,0	5614,7	0,0	187,2	4976,3	3020,6	0,0	0,0	0,0	0,0	13798,8
LBK 2		1182,5	5804,8	2160,0	604,8	0,0	2368,8	6026,4	93,6	0,0	0,0	18240,9
LBK 3		0,0	4707,0	0,0	93,6	0,0	3091,9	5790,6	0,0	0,0	1591,2	15274,3
LBK 4		0,0	6395,4	0,0	280,8	4652,0	0,0	0,0	93,6	0,0	0,0	11421,8
LBK 5		0,0	0,0	0,0	0,0	3963,6	3240,0	0,0	93,6	0,0	0,0	7297,2
LBK 6		0,0	0,0	720,0	745,2	4944,6	6136,4	6849,0	93,6	0,0	0,0	19488,8
LBK 7		0,0	331,2	0,0	93,6	4944,6	6095,0	7005,6	0,0	0,0	0,0	18470,0
LBK 8		0,0	2142,0	0,0	0,0	4010,4	5244,2	0,0	93,6	0,0	0,0	11490,2
Totaal		1182,5	24995,1	2880,0	2005,2	27491,5	29196,8	25671,6	468,0	0,0	1591,2	115481,9

Balans retour

		Verdieping										Totaal
		B01	L00	L01	L02	L03	L04	L05	L06	L07	L08A	
LBK 1		0,0	2293,2	0,0	0,0	404,3	657,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3354,8
LBK 2		50,4	1276,2	0,0	0,0	0,0	385,4	264,3	0,0	0,0	0,0	1976,3
LBK 3		0,0	318,6	0,0	0,0	0,0	661,7	252,0	0,0	0,0	0,0	1232,3
LBK 4		0,0	226,8	0,0	0,0	404,3	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	681,5
LBK 5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LBK 6		0,0	50,4	0,0	0,0	100,8	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	403,2
LBK 7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	534,8	465,9	0,0	0,0	0,0	1000,7
LBK 8		0,0	151,2	0,0	0,0	445,2	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	848,4
Totaal		50,4	4316,4	0	0	1354,5	2541,45	1234,2	0	0	0	9497,0

Balans separate afzuig

		Verdieping										Totaal
		B01	L00	L01	L02	L03	L04	L05	L06	L07	L08A	
LBK 1		25,2	1327,2	0,0	0,0	680,4	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2662,8
LBK 2		43,5	3729,6	0,0	0,0	0,0	151,4	378,0	0,0	0,0	0,0	4302,5
LBK 3		0,0	2343,6	0,0	75,6	0,0	882,2	378,0	0,0	0,0	75,6	3755,0
LBK 4		0,0	831,6	0,0	0,0	478,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1310,4
LBK 5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,0
LBK 6		0,0	0,0	0,0	75,6	0,0	0,0	378,0	0,0	0,0	0,0	453,6
LBK 7		0,0	0,0	0,0	0,0	50,4	529,2	378,0	0,0	0,0	0,0	957,6
LBK 8		0,0	352,8	0,0	0,0	579,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	932,4
Totaal		68,7	8584,8	0	151,2	1789,2	2696,7	1512	0	0	75,6	14878,2

Afzuig separate systemen

		Verdieping										Totaal
		B01	L00	L01	L02	L03	L04	L05	L06	L07	L08	
		0,0	50,4	12398,4	431,4	504,6	704,7	6555,2	11016,6	0,0	0,0	31661,25