

ADDENDUM

Aan : Bevoegd gezag
Kopie aan : -
Van : Feyenoord City
Datum : 5 oktober 2020
Betreft : addendum windtunnelonderzoek
Referentie : 201005(FC)addendum_windtunnelonderzoek

Op het verrichtte windtunnelonderzoek dat als bijlage bij de constructieve documenten van Royal HaskoningDHV gevoegd is, zijn door TNO opmerkingen gemaakt en aanbevelingen gedaan.

Aangegeven is door Royal HaskoningDHV dat deze in een later stadium afdoende worden geadresseerd.

Totdat zulks anders is gebleken zullen, in het kader van deze vergunning aanvraag, windbelastingen in het kader van de constructieve documenten conform eurocode NEN EN 1991-1-4 worden bepaald.

Daarnaast zal er nog een aanvullende robuustheidsbeschouwing van de primaire ligger en de tweede draagweg worden uitgevoerd door RHDHV voordat de dakconstructie verder wordt uitgewerkt. Deze beschouwing wordt uiteraard ook meegenomen in de nadere windbelasting overwegingen als hierboven beschreven.