

**Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan)
(Ontwerpfase)**

Ten behoeve van: nieuwbouw 20 woningen in de Heilig Hart Kerk aan de Baronielaan te Breda

Werknummer: 07.02

concept

Architecten H MV
Burg. Guljélaan 6
4837 CZ BREDA
Tel (076) 5144 644

Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)
(ontwerpfase)

Nieuwbouw 20 woningen in de Heilig Hart Kerk aan de Baronielaan te Breda

Versie: 0
Datum: 24 februari 2020
Vastgesteld:
CO: Architecten HMM
Lijnverantwoordelijk: De Bonth van Hulten
Nieuwkuijksestraat 43-45
5253 AD NIEUWKUIJK
T: 073-5119022

Inhoud:

1. Inleiding
2. Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk
3. Bij de totstandkoming betrokken partijen
 - 3.1. Opdrachtgever
 - 3.2. Ontwerpbureau
 - 3.3. Toezicht en directie/bouwmanagement
 - 3.4. Aannemer
4. Coördinatie voor de ontwerpfase
5. Coördinatie voor de uitvoering
6. Inventarisatie van (bijzondere) risico's
 - 6.1. V&G-risico's die voortvloeien uit het ontwerp
 - 6.2. V&G-risico's die voortvloeien uit de omgeving van de bouwplaats
 - 6.3. Toetsing
7. Vastlegging preventieve maatregelen
8. Uitwerking van het V&G-plan

Bijlage 1: V&G-dossier
Bijlage 2: Kennisgeving

1. Inleiding

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan).

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de arbeidsongevallen op de bouwplaats te wijten is aan onzorgvuldige bouwkundige en organisatorische keuzen of een slechte planning tijdens de opzet van een bouwproject. De BNA vindt daarom dat de zorg voor de arbeidsomstandigheden tot de vanzelfsprekende taken van de architect moet behoren, dit wordt verwezenlijkt in het bouwbesluitproces.

Het doel van het bouwbesluitproces is het creëren van een keten van verantwoordelijkheden die moet leiden tot een planmatige aanpak van de arbeidsomstandigheden op het niveau van bouwprojecten. Deze keten strekt zich uit over het gehele traject van het bouwproces, van initiatief tot en met de oplevering. Uitgangspunten hierbij zijn een preventieve aanpak en de coördinatie tussen de verschillende partijen zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoeringsfase. De rode draad hierbij is dat te allen tijde rekening gehouden moet worden met de arbeidsomstandigheden van de werknemers die het werk uitvoeren.

In het bouwprocesbesluit worden ten bate van de gezondheid van de werknemers verplichtingen opgelegd aan de opdrachtgevers, ontwerpers, constructeurs en de uitvoerende partijen. Doel hiervan is al in de ontwerpfase de mogelijke arbeidsrisico's te inventariseren en die zoveel mogelijk te vermijden zo niet deze tijdig te kunnen signaleren. Deze niet te vermijden risico's worden vastgelegd in het Veiligheids- en Gezondheidsplan.

In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan wordt als eerste in hoofdstuk 3 het desbetreffende project omschreven. In hoofdstuk 3 zijn de tot op heden bekende partijen vermeld. Overeenkomstig de wens van het bouwbesluitproces om de coördinatie in de ontwerpfase en de uitvoeringsfase te scheiden zijn in hoofdstuk 4 de partijen vermeld die betrokken zijn bij de ontwerpfase alsmede de afspraken die ze gemaakt hebben. Dit gebeurt tevens in hoofdstuk 5 voor de uitvoeringsfase.

In hoofdstuk 6 vindt een inventarisatie plaats van de Veiligheids- en gezondheidsrisico's die voortvloeien uit de omgeving van de bouwplaats, tevens voortvloeiend uit het ontwerp. Tot slot vindt in hoofdstuk 8 de overdracht naar de uitvoeringsfase plaats, zodat in de volgende fase dit document verder kan worden uitgewerkt.

Gegevens regionaal I-SZW

Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionaal directeur I-SZW van de regio waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

Naam:

Correspondentieadres:

Postcode en plaats:

Telefoon:

Telefax:

Contactpersoon:

E-mail:

Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: **nog niet bekend**

Geplande bouwtijd (in dagen): **nog niet bekend**

Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: **nog niet bekend**

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: **nog niet bekend**

Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

Datum van kennisgeving:

Handtekening opdrachtgever:

2. Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk

Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige, civieltechnische, werktuigbouwkundige, installatietechnische en elektrotechnische werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk:

Nieuwbouw 20 woningen in de Heilig Hart Kerk aan de Baronielaan te Breda

De werkzaamheden zijn aangegeven op de volgende tekeningen:

Tek.nr.	Omschrijving	Datum	Wijz. A
0702 PLG 01 BES	Souterrain bestaand	31-01-20	10-2-2020
0702 PLG 02 BES	Begane grond bestaand	31-01-20	
0702 DRS 01 BES	Doorsnede B-B bestaand	31-01-20	
0702 DRS 02 BES	Doorsnede C-C bestaand	31-01-20	
0702 DRS 03 BES	Doorsnede D-D, E-E bestaand	31-01-20	
0702 DRS 04 BES	Doorsnede F-F, G-G bestaand	31-01-20	
0702 GVL 01 BES	Voorgevel, achtergevel bestaand	31-01-20	
0702 GVL 02 BES	Rechtergevel bestaand	31-01-20	
0702 GVL 03 BES	Linkergevel bestaand	31-01-20	
0702 SIT 01	Situatie	31-01-20	
0702 PLG 01	Souterrain	31-01-20	
0702 PLG 02	Begane grond	31-01-20	
0702 PLG 03	1e verdieping	31-01-20	
0702 PLG 04	2e verdieping	31-01-20	
0702 PLG 05	3e verdieping	31-01-20	
0702 DRS 01	Doorsnede A-A	31-01-20	
0702 DRS 02	Doorsnede B-B	31-01-20	
0702 DRS 03	Doorsnede C-C	31-01-20	
0702 DRS 04	Doorsnede D-D, E-E	31-01-20	
0702 DRS 05	Doorsnede F-F, G-G	31-01-20	

Tek.nr.	Omschrijving	Datum	Wijz. A
0702 GVL 01	Voorgevel, achtergevel	31-01-20	
0702 GVL 02	Rechtergevel	31-01-20	
0702 GVL 03	Linkergevel	31-01-20	
0702 DIV 01	Buitenbergingen	31-01-20	
0702 DET 00	Principedetails	31-01-20	
0702 GO 01	Souterrain GBO	31-01-20	
0702 GO 02	Begane grond GBO	31-01-20	
0702 GO 03	1e verdieping GBO	31-01-20	
0702 GO 04	2e verdieping GBO	31-01-20	
0702 GO 05	3e verdieping GBO	31-01-20	

3. Bij de totstandkoming betrokken partijen

3.1 Opdrachtgever

Naam:	Stichting Woonzorg Nederland
Adres:	Professor E.M. Meijerslaan 3
Postcode en plaats:	1183 AV AMSTELVEEN
Telefoon:	T: 020-6662666
Contactpersoon:	de heer P.Lubbers
E-mail:	p.lubbers@woonzorg.nl

3.2 Ontwerpbureau('s)

Architect:	Architecten H MV
Adres:	Burgemeester Guljélaan 6
Postcode en plaats:	4837 CZ Breda
Telefoon:	076-5144644
Contactpersoon:	de heer G. Vermeulen
E-mail:	gerhard@architecten-hmv.nl

Constructeur:	Van Boxsel Engineering
Adres:	Beneluxweg 13
Postcode en plaats:	4904 SJ OOTERHOUT
Telefoon:	0162-451280
Contactpersoon:	de heer E. Sparidans
E-mail:	es@vanboxsel.nl

Adviseur E-installatie:

Adres:	
Postcode en plaats:	
Telefoon:	
Contactpersoon:	
E-mail:	

Adviseur W-installatie:

Adres:	
Postcode en plaats:	
Telefoon:	
Contactpersoon:	
E-mail:	

3.3 Toezicht en directie

Bouwkundig aannemer:	De Bonth van Hulten
Adres:	Nieuwkuijksestraat 43-45
Postcode en plaats:	5253 AD NIEUWKUIJK
Telefoon:	073-5119022
Contactpersoon:	
E-mail:	

3.4 Aannemer(s)

Bouwkundig aannemer:	De Bonth van Hulten
Adres:	Nieuwkuijksestraat 43-45
Postcode en plaats:	5253 AD NIEUWKUIJK
Telefoon:	073-5119022
Contactpersoon:	
E-mail:	

Adviseur E-installatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Contactpersoon:
E-mail:

Adviseur W-installatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Contactpersoon:
E-mail:

De directie zal de aannemer die belast zal worden met de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren over aan wie de diverse onderdelen van het bouwwerk zullen worden opgedragen.

4. Coördinatie voor de ontwerpfase

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Architecten H MV
Burgemeester Guljélaan 6
4837 CZ Breda
T. 076-5144644
de heer G. Vermeulen
E. gerhard@architecten-hmv.nl

5. Coördinatie voor de uitvoering

De coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.34 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van het bestek:

De Bonth van Hulten
Nieuwkuijksestraat 43-45
5253 AD NIEUWKUIJK
T. 073-5119022

.....
.....

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

Voor het uitvoeringstijdschema wordt verwezen naar de uitvoeringsplanning van de aannemer.

6. Inventarisatie van (bijzondere) risico's

6.1 V&G-risico's die voortvloeien uit het ontwerp

BOUWFASE	V&G-RISICO	BESTEK	ACTIVITEIT	RISICO-OORZAAK	SUGGESTIES
Bouwplaatsvoor- zieningen / inrichting	Vallend materiaal	00	Plaatsen keten	Hijswerk	Afzetten
	Obstakels	05	Afvalcontainers	Aan- en afvoer	Veilige locatie zoeken
	Wegzakken		Bouwwegen	Wateroverlast	Goed onderhouden
	Stroomstoot/electroc utie		Elektrakasten	Kabels	Aarding/aardpen slaan verplicht
Stut- en sloopwerk	Instorting	10	Zaagwerk in beton	Breekwerk	Controles opzichter
	Bedolven raken		Verwijderen wanden	Werken boven macht	Verhoogd werken
	Inademen stof		Verwijderen asbest	Zagen	Inschakelen specialist
	Elektrocucie		Verwijderen leidingen	Verplaatsen gebouw	Hulpmiddelen gebruiken
	Lichamelijk letsel		Tillen	Rest gebouw in gebruik	Tijdelijk ontruimen
	Explosiegevaar		Alle bouwactiviteiten		
Grondwerk	Instorten taluds	12	Bouwput ontgraven	Grondwaterstand	Bemaling (stand by)
	Vallen	14	Riolering en drainage	Beperkte werkruimte	Afzetten
	Lichamelijk letsel door machines	15	Bestratingen	Verplaatsen materiaal	
Fundering / ruwbouw	Vallend materiaal	21	Bekisten	Hijswerk	Afzetten
	Lichamelijk letsel		Vlechtwerk wapening	Tillen	Hulpmiddelen gebruiken
	Vallen		Storten beton	Lopen over moeilijk werkoppervlak	Persoonlijke bescherming Loopplanken voorzien
Dak / gevel	Vallen	22	Steigerbouw	Aanvoer en opbouw	Persoonlijke bescherming
	Vallend materiaal	23	Stelwerk	Tillen	Hulpmiddelen gebruiken
	Lichamelijk letsel	24	Metselwerk	Verhitten dakbedekking	Afzetten
	Brandwonden	25	Isoleren	Werken op hoogte	Georganiseerde aan- en afvoer materialen
	Allergieën	30	Plaatsen lateien	Werken met vluchtige materialen	
		31	Voegwerk		
		33	Plaatsen kozijnen		
		34	Aanbrengen dakbedekking		
Inbouw	Irritatie door stof	32	Zagen	Gebruik	Opruimen
	Vallen	35	Plaatsen	(hand)gereedschap	Hulpmiddelen
	Vallend materiaal	36	scheidingswanden	Onvoldoende opruimen	Persoonlijke bescherming
	Lichamelijk letsel	37	Monteren	Tillen	Bron kwarts afzuiging op boormachine verplicht
	Snijwonden	40	systeemplafonds		
	Allergieën	41	Dichten sparingen		
		42	Plaatsen vaste		
		43	apparatuur		
		44	Boren sparingen		
			Afplakken en kitwerk		
Installaties	Vallen	50	Aanbrengen leidingen en kanalen	Werken op ladders en/of rolsteigers	Persoonlijke bescherming
	Vallend materiaal	51			Opruimen
	Benauwdheid	52	Plaatsen toestellen	Werken in kruipruimten	Goed ventileren
	Kortsluiting	53	Plaatsen verlichting	Spanning op kabels	Testmomenten afspreken
	Stroomstoot	54	Aansluiten bekabeling	Leidingen gevuld met gassen	Toezicht
	Inademen gassen	55	Aansluiten		Controle in overleg met gebruiker
	Lichamelijk letsel	60	wandcontactdozen		
		61	Aansluiten kabelgoten		
		70			
Afbouw / afwerking	Allergieën	45	Schilderwerk	Oplosmiddelen	Materiaalkeuze
	Duizeligheid	46	Lijmwerk	Irriterende materialen	Persoonlijke bescherming
	Stankoverlast	48	Spuutwerk		Ventilatie
Overig	Vallend materiaal	-	Transporten	Gebruik gereedschap	Afzetten
	Aanrijdingen		Hijswerk	Werken bij in gebruik zijnd gebouw	Keuze tijdstip uitvoering
	Vallen		Opslag aanvoer	Weersinvloeden	Afscherming
			Opslag afvoer	Hijswerk over gebouw(deel)	Toezicht en controle
			Verhardingen		

Opgesteld door: Architecten HMV
 Versie: 0
 Datum: 24.02.20

6.2 V&G-risico's die voortvloeien uit de omgeving van de bouwplaats

OMGEVINGS-FACTOR	V&G-RISICO	BESTEK	ACTIVITEIT	RISICO-OORZAAK	SUGGESTIES
Verkeerswegen	Begaanbaarheid Aanrijdingen Bereikbaarheid	-	Aan- en afvoer Laden en lossen	Kwaliteit bouwstraat Gebruikers kantoor	Laad- en losplaatsen aangeven Wegen aanleggen met voldoende ruimte voor groot transport Verkeersplan conform CROW 96B opstellen
Gas- en olieleidingen	Beschadigingen Explosiegevaar Lekkages	-	Graafwerkzaamheden Montagewerkzaamheden	Juistheid gegevens	Gegevens voldoende controleren en zonodig wijzigen / aanvullen KLIC tekeningen en vergunning aanvragen
Kabels en leidingen	Beschadigingen Stroomstoot	-	Graafwerkzaamheden Montagewerkzaamheden	Onvoldoende beveiliging	Plaatsen afrastering Plaatsen borden "geboden en verboden KLIC tekeningen en vergunning aanvragen"
Wegen	Onbegaanbaarheid	-	Bouwverkeer	Weersinvloeden Onvoldoende opruimen	Locatie aangeven Goed schoonhouden Aanvoerwegen schoonhouden en verkeersbegeleiding instellen tijdens spitsuren
Overig	Conflicten	-	Diverse	Diverse	Conflict oplossen

Opgesteld door: Architecten HNV
 Versie: 0
 Datum: 24.02.20

6.3 Toetsing

Getoetst ja/nee

Zo ja, door:

Doc.id. :

Datum:

Opmerkingen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Vastlegging preventieve maatregelen

V&G-risico	Maatregel	Maatregel doorgevoerd?			
		Nee, omdat (reden)	Ja, vastgelegd in:		
			document	datum	plaats actuele revisie
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

8. Uitwerking van het V&G-plan

Het V&G-plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces zijn. De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.

Bijlage 1: Veiligheids- en Gezondheidsdossier (V&G-dossier)
(ontwerpfase)

Nieuwbouw 20 woningen in de Heilig Hart Kerk aan de Baronielaan te Breda

Versie: **0**
Datum: **24.02.20**
Vastgesteld:
CO: **Architecten HVM**
Lijnverantwoordelijk: **De Bonth van Hulten**

Inhoud:

1. Inleiding
2. Beschrijving van het bouwwerk
3. Onderliggende documenten
4. Register van documenten

1. Inleiding

Voor het onderhavige project is door:

Architecten H MV

Burgemeester Guljélaan 6

4837 CZ Breda

T. 076-5144644

de heer G. Vermeulen

E: gerhard@architecten-hmv.nl

conform artikel 2.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de 0-versie van onderliggend veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier) opgesteld.

2. Beschrijving van het bouwwerk

Dit V&G-dossier is van toepassing op alle bouwkundige, civiel technische, werktuigbouwkundige, installatietechnische en elektrotechnische werken ten behoeve de realisatie van het bouwwerk:

Nieuwbouw 20 woningen in de Heilig Hart Kerk aan de Baronielaan te Breda

De werkzaamheden zijn aangegeven in de volgende tekeningen:

Tek.nr.	Omschrijving	Datum	Wijz. A
0702 PLG 01 BES	Souterrain bestaand	31-01-20	10-2-2020
0702 PLG 02 BES	Begane grond bestaand	31-01-20	
0702 DRS 01 BES	Doorsnede B-B bestaand	31-01-20	
0702 DRS 02 BES	Doorsnede C-C bestaand	31-01-20	
0702 DRS 03 BES	Doorsnede D-D, E-E bestaand	31-01-20	
0702 DRS 04 BES	Doorsnede F-F, G-G bestaand	31-01-20	
0702 GVL 01 BES	Voorgevel, achtergevel bestaand	31-01-20	
0702 GVL 02 BES	Rechtergevel bestaand	31-01-20	
0702 GVL 03 BES	Linkergevel bestaand	31-01-20	
0702 SIT 01	Situatie	31-01-20	
0702 PLG 01	Souterrain	31-01-20	
0702 PLG 02	Begane grond	31-01-20	
0702 PLG 03	1e verdieping	31-01-20	
0702 PLG 04	2e verdieping	31-01-20	
0702 PLG 05	3e verdieping	31-01-20	
0702 DRS 01	Doorsnede A-A	31-01-20	
0702 DRS 02	Doorsnede B-B	31-01-20	
0702 DRS 03	Doorsnede C-C	31-01-20	
0702 DRS 04	Doorsnede D-D, E-E	31-01-20	
0702 DRS 05	Doorsnede F-F, G-G	31-01-20	

Tek.nr.	Omschrijving	Datum	Wijz. A
0702 GVL 01	Voorgevel, achtergevel	31-01-20	
0702 GVL 02	Rechtergevel	31-01-20	
0702 GVL 03	Linkergevel	31-01-20	
0702 DIV 01	Buitenbergingen	31-01-20	
0702 DET 00	Principedetails	31-01-20	
0702 GO 01	Souterrain GBO	31-01-20	
0702 GO 02	Begane grond GBO	31-01-20	
0702 GO 03	1e verdieping GBO	31-01-20	
0702 GO 04	2e verdieping GBO	31-01-20	
0702 GO 05	3e verdieping GBO	31-01-20	

3. Onderliggende documenten

Doelstelling van het V&G-dossier is het vastleggen van de bouwkundige en technische kenmerken van het bouwwerk, alsmede de kenmerken betreffende de inrichting of outillage, waarmee bij het verrichten van latere werkzaamheden in verband met de veiligheid en gezondheid rekening dient te worden gehouden.

Deze kenmerken zijn tijdens de ontwerpfase door de ontwerpende partij vastgelegd in de op het werk betrekking hebbende bestekken, tekeningen en overige ontwerpdocumenten, die daarmee een integraal onderdeel uitmaken van dit V&G-dossier.

Voorname documenten zijn reeds in bezit van de opdrachtgever en vanwege besparing van grondstoffen niet standaard bij dit V&G-dossier gevoegd.

Het V&G-dossier zal gedurende het bouwproces door de CU verder worden aangevuld met voor de veiligheid en gezondheid relevante aspecten.

4. Register van documenten

Model van het register van V&G-documenten

Naam van het Document	Kenmerk	Datum	Verantwoordelijk bedrijf	Auteur	Toetsing onafh. instantie	Distributie *)	Plaats actuele revisie
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							

*)

A =

B =

C =

D =

E =

F =

G =

H =

Bijlage 2: Kennisgeving van het voornemen om een bouwwerk tot stand te brengen
(als bedoeld in artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit)

1. Projectomschrijving

1.1 Het bouwwerk bestaat uit het bouwen van:
20 woningen in de Heilig Hart Kerk

1.2 Adres/ligging van de bouwplaats:
Baronielaan te Breda

2. Namen en adressen van de betrokken partijen

2.1 Opdrachtgever	2.2 Ontwerpende partij	2.3 Uitvoerende partij
Stichting Woonzorg Nederland Professor E.M. Meijerslaan 3 1183 AV AMSTELVEEN T. 020-6662666 E. p.lubbers@woonzorg.nl	Architecten HVM Burgemeester Guljélaan 6 4837 CZ Breda T. 076-5144644 E. info@architecten-hmv.nl	De Bonth van Hulten Nieuwkuijksestraat 43-45 5253 AD NIEUWKUIJK T: 073-5119022 E: ...
	2.4 Coördinator ontwerpfase (zie 2.2)	2.5 Coördinator uitvoeringsfase (zie 2.3)

3. Planning en uitvoeringsgegevens

- 3.1** Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: **nog niet bekend**
- 3.2** Geplande bouwtijd: **nog niet bekend**
- 3.3** Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwplaats aanwezig zal zijn: **nog niet bekend**
- 3.4** Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: **nog niet bekend**
- 3.5** Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: **nog niet bekend**

4. Datum van kennisgeving

.....

5. Handtekening opdrachtgever

.....