

From: Marjan van Nunen <mvnunen@inpijn-blokpoel.com>
Sent on: donderdag 4 juni 2020 11:04:59
To: M Roks VAN BOXSEL ENGINEERING <mr@vanboxsel.nl>
Subject: RE: 02P004278- t/m 4 FW: Offerte 02OFF020461 - 13-10320, Transformatie Heilig Hart Kerk, Breda; Advisering geotechniek

Beste Maurits,

Naar aanleiding van ons telefonisch contact eerder vandaag stuur ik je hierbij een mail met betrekking tot de hart op hart afstanden tussen bestaande en nieuwe palen.

In de huidige situatie kan ons inziens een kortere afstand worden aangehouden dan 5 D of 2 m. Dit omdat de nieuwe palen geen grondverwijderende palen betreft. Geadviseerd wordt een minimale afstand van $4,5 D_{eq}$ aan te houden. $4,5 D_{eq}$ is de zone naast de paal waarin gronddeformaties plaats vinden door het grondverdringend inbrengen van de paal. Tevens wordt geadviseerd om tijdens het aanbrengen van de palen te monitoren of de bestaande kerk (zoals verwacht) geen verticale deformaties ondergaat. Dit kan heel eenvoudig door een waterpastoestel te plaatsen op enige afstand van het pand en een hoogtemerk gedurende het boorwerk in het visier te houden. Verder dienen de nieuwe palen in geen geval een schoorstand te hebben in de richting van de bestaande palen, maar een zuiver verticale stand of zo mogelijk een lichte schoorstand van de bestaande palen af.

Hopende je hiermee voldoende te hebben geholpen.

Met vriendelijke groet,

Marjan van Nunen



Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau
Ekkersrijt 2058
Postbus 94
5690 AB Son

T 0499-471792
T 0499-729922 (direct)
E mn@inpijn-blokpoel.com
I www.inpijn-blokpoel.com

Inzake het Coronavirus;

Wij doen er uiteraard alles aan om ervoor te zorgen dat uw projecten binnen de afgesproken planning worden opgepakt en uitgevoerd. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat wij door deze omstandigheden de met u gemaakte afspraken over de uitvoering en oplevering van onze diensten en adviezen niet geheel kunnen nakomen. We hopen in dat geval op uw begrip daarvoor.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vernenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren. In geen geval is Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van de handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurd informatie, ongeacht of die informatie is verstrekt in het kader van een aan Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau verstrekte opdracht.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden (A.L.U.W. 2015) alsmede de DNR 2005 van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via onze website <https://www.inpijn-blokpoel.com/>.

The information sent in this e-mail is exclusively for the recipient. It is forbidden for third parties to use this information. Publication, duplication, spreading and/or distribution is not allowed. You are requested to inform the sender immediately if the address is incorrect. In any

case, Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau is not responsible for any damage, of any sort, which is as a direct or indirect result of the actions and / or decisions which are (partly) based on the information sent in this e-mail, whether or not the information is sent within the framework of Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau assignment.

Our general terms and conditions (A.L.U.W. 2015) as well as the DNR 2005 apply to all our offers, agreements and activities. These conditions can be downloaded from our website <https://www.inpijn-blokpoel.com/>.

Van: M Roks VAN BOXSEL ENGINEERING <mr@vanboxsel.nl>

Verzonden: woensdag 3 juni 2020 08:55

Aan: Marjan van Nunen <mvnunen@inpijn-blokpoel.com>; Pim Mossou <pim@memoprojectontwikkeling.nl>

Onderwerp: RE: 02P004278- t/m 4 FW: Offerte 02OFF020461 - 13-10320, Transformatie Heilig Hart Kerk, Breda; Advisering geotechniek

Beste Marjan,

Vanuit de gemeente kregen we de opmerking dat de palen minimaal 2m of 5Deq van de bestaande palen af moeten staan. We passen hierbij echter een grondverdringende paal toe, dan lijkt me deze afstand wel erg fors?

Met vriendelijke groet,

Maurits Roks

VAN BOXSEL ENGINEERING

Beneluxweg 13

4904 SJ Oosterhout

T 0162451280

W www.vanboxsel.nl

E info@vanboxsel.nl

Van: Marjan van Nunen <mvnunen@inpijn-blokpoel.com>

Verzonden: maandag 20 april 2020 13:29

Aan: Pim Mossou <pim@memoprojectontwikkeling.nl>

CC: M Roks VAN BOXSEL ENGINEERING <mr@vanboxsel.nl>

Onderwerp: RE: 02P004278- t/m 4 FW: Offerte 02OFF020461 - 13-10320, Transformatie Heilig Hart Kerk, Breda; Advisering geotechniek

Beste Pim,

Hierbij de sonderingen die ten grondslag liggen aan de berekening van de casing draaipalen

Met vriendelijke groet,

Marjan van Nunen



Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau
Ekkersrijt 2058
Postbus 94

T 0499-471792
T 0499-729922 (direct)
E mnn@inpijn-blokpoel.com

5690 AB Son

| www.inpijn-blokpoel.com

Inzake het Coronavirus;

Wij doen er uiteraard alles aan om ervoor te zorgen dat uw projecten binnen de afgesproken planning worden opgepakt en uitgevoerd. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat wij door deze omstandigheden de met u gemaakte afspraken over de uitvoering en oplevering van onze diensten en adviezen niet geheel kunnen nakomen. We hopen in dat geval op uw begrip daarvoor.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren. In geen geval is Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van de handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurd informatie, ongeacht of die informatie is verstrekt in het kader van een aan Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau verstrekte opdracht.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden (A.L.U.W. 2015) alsmede de DNR 2005 van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via onze website <https://www.inpijn-blokpoel.com/>.

The information sent in this e-mail is exclusively for the recipient. It is forbidden for third parties to use this information. Publication, duplication, spreading and/or distribution is not allowed. You are requested to inform the sender immediately if the address is incorrect. In any case, Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau is not responsible for any damage, of any sort, which is as a direct or indirect result of the actions and / or decisions which are (partly) based on the information sent in this e-mail, whether or not the information is sent within the framework of Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau assignment.

Our general terms and conditions (A.L.U.W. 2015) as well as the DNR 2005 apply to all our offers, agreements and activities. These conditions can be downloaded from our website <https://www.inpijn-blokpoel.com/>.

Van: Pim Mossou <pim@memoprojectontwikkeling.nl>

Verzonden: maandag 20 april 2020 13:25

Aan: Marjan van Nunen <mvnunen@inpijn-blokpoel.com>

CC: mr@vanboxsel.nl

Onderwerp: RE: 02P004278- t/m 4 FW: Offerte 02OFF020461 - 13-10320, Transformatie Heilig Hart Kerk, Breda; Advisering geotechniek

Dag Marjan,

Bedankt voor de info.

Heb je ook nog de diagrammen van jullie basis funderingsadvies.

Mvg

Pim Mossou

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

----- Oorspronkelijk bericht -----

Van: Marjan van Nunen <mvnunen@inpijn-blokpoel.com>

Datum: 20-04-20 13:16 (GMT+01:00)

Aan: MR@VANBOXSEL.NL, Pim Mossou <pim@memoprojectontwikkeling.nl>

Cc: "'es@vanboxsel.nl'" <es@vanboxsel.nl>

Onderwerp: RE: 02P004278- t/m 4 FW: Offerte 02OFF020461 - 13-10320, Transformatie Heilig Hart Kerk, Breda; Advisering geotechniek

Beste Maurits en Pim,

Hierbij stuur ik jullie het draagvermogen van de bestaande casing draaipalen. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Marjan van Nunen



Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau
Ekkersrijt 2058
Postbus 94
5690 AB Son

T 0499-471792
T 0499-729922 (direct)
E mnn@inpijn-blokpoel.com
I www.inpijn-blokpoel.com

Inzake het Coronavirus;

Wij doen er uiteraard alles aan om ervoor te zorgen dat uw projecten binnen de afgesproken planning worden opgepakt en uitgevoerd. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat wij door deze omstandigheden de met u gemaakte afspraken over de uitvoering en oplevering van onze diensten en adviezen niet geheel kunnen nakomen. We hopen in dat geval op uw begrip daarvoor.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren. In geen geval is Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van de handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurd informatie, ongeacht of die informatie is verstrekt in het kader van een aan Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau verstrekte opdracht.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden (A.L.U.W. 2015) alsmede de DNR 2005 van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via onze website <https://www.inpijn-blokpoel.com/>.

The information sent in this e-mail is exclusively for the recipient. It is forbidden for third parties to use this information. Publication, duplication, spreading and/or distribution is not allowed. You are requested to inform the sender immediately if the address is incorrect. In any case, Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau is not responsible for any damage, of any sort, which is as a direct or indirect result of the actions and / or decisions which are (partly) based on the information sent in this e-mail, whether or not the information is sent within the framework of Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau assignment.

Our general terms and conditions (A.L.U.W. 2015) as well as the DNR 2005 apply to all our offers, agreements and activities. These conditions can be downloaded from our website <https://www.inpijn-blokpoel.com/>.

Van: Pim Mossou <pim@memoprojectontwikkeling.nl>

Verzonden: vrijdag 17 april 2020 16:24

Aan: Marjan van Nunen <mvnunen@inpijn-blokpoel.com>

CC: MR@VANBOXSEL.NL

Onderwerp: FW: 02P004278- t/m 4 FW: Offerte 02OFF020461 - 13-10320, Transformatie Heilig Hart Kerk, Breda; Advisering geotechniek

Dag Marjan,

Zou je mij de diagrammen ook kunnen mailen. Maurits is afwezig en dan kan ik ze meteen doorsturen naar de aannemer.

Met vriendelijke groet,

Pim Mossou

MEMO Projectontwikkeling B.V.

T. 06 299 77 423

E. pim@memoprojectontwikkeling.nl

W. memoprojectontwikkeling.nl



De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. MEMO Projectontwikkeling B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. Voorts zijn op al onze diensten en werkzaamheden onze algemene voorwaarden van toepassing.

Van: M Roks VAN BOXSEL ENGINEERING <mr@vanboxsel.nl>

Datum: donderdag 16 april 2020 om 10:02

Aan: Marjan van Nunen <mvnunen@inpijn-blokpoel.com>, Pim Mossou <pim@memoprojectontwikkeling.nl>

CC: E Sparidans VAN BOXSEL ENGINEERING <es@vanboxsel.nl>

Onderwerp: RE: 02P004278- t/m 4 FW: Offerte 02OFF020461 - 13-10320, Transformatie Heilig Hart Kerk, Breda; Advisering geotechniek

Beste Marjan,

Heel fijn, dankjewel. Dan wachten we jullie resultaten even af.

Met vriendelijke groet,

Maurits Roks

VAN BOXSEL ENGINEERING

Beneluxweg 13
4904 SJ Oosterhout
T 0162451280
W www.vanboxsel.nl
E info@vanboxsel.nl

Van: Marjan van Nunen <mvnunen@inpijn-blokpoel.com>

Verzonden: donderdag 16 april 2020 08:18

Aan: M Roks VAN BOXSEL ENGINEERING <mr@vanboxsel.nl>; Pim Mossou
<pim@memoprojectontwikkeling.nl>

CC: E Sparidans VAN BOXSEL ENGINEERING <es@vanboxsel.nl>


Onderwerp: RE: 02P004278- t/m 4 FW: Offerte 02OFF020461 - 13-10320, Transformatie Heilig Hart Kerk, Breda; Advisering geotechniek

Beste Maurice,

Zoals gisteren telefonisch besproken zal ik hier mee aan de gang gaan. Ik had nog even gekeken en deze werkzaamheden kunnen nog wel binnen de eerder opgestelde offerte worden uitgevoerd, er zullen dus geen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

Met vriendelijke groet,

Marjan van Nunen



Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau T 0499-471792
Ekkersrijt 2058 T 0499-729922 (direct)
Postbus 94 E mnn@inpijn-blokpoel.com
5690 AB Son I www.inpijn-blokpoel.com

Inzake het Coronavirus;

Wij doen er uiteraard alles aan om ervoor te zorgen dat uw projecten binnen de afgesproken planning worden opgepakt en uitgevoerd. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat wij door deze omstandigheden de met u gemaakte afspraken over de uitvoering en oplevering van onze diensten en adviezen niet geheel kunnen nakomen. We hopen in dat geval op uw begrip daarvoor.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren. In geen geval is Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van de handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurd informatie, ongeacht of die informatie is verstrekt in het kader van een aan Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau verstrekte opdracht.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden (A.L.U.W. 2015) alsmede de DNR 2005 van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via onze website <https://www.inpijn-blokpoel.com/>.

The information sent in this e-mail is exclusively for the recipient. It is forbidden for third parties to use this information. Publication, duplication, spreading and/or distribution is not allowed. You are requested to inform the sender immediately if the address is incorrect. In any case, Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau is not responsible for any damage, of any sort, which is as a direct or indirect result of the actions and / or decisions which are (partly) based on the information sent in this e-mail, whether or not the information is sent within the framework of Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau assignment.

Our general terms and conditions (A.L.U.W. 2015) as well as the DNR 2005 apply to all our offers, agreements and activities. These conditions can be downloaded from our website <https://www.inpijn-blokpoel.com/>.

Van: M Roks VAN BOXSEL ENGINEERING <mr@vanboxsel.nl>

Verzonden: woensdag 15 april 2020 13:37

Aan: Marjan van Nunen <mvnunen@inpijn-blokpoel.com>; Pim Mossou<
pim@memoprojectontwikkeling.nl>

CC: E Sparidans VAN BOXSEL ENGINEERING <es@vanboxsel.nl>

Onderwerp: RE: 02P004278- t/m 4 FW: Offerte 02OFF020461 - 13-10320, Transformatie Heilig Hart Kerk, Breda; Advisering geotechniek

Beste Marjan,

Voor de transformatie van de Heilig Hart Kerk zijn we de mogelijkheden aan het bekijken om bestaande palen te hergebruiken. In de bijlage zend ik je het bestaande palenplan. Zouden jullie op basis van de

omliggende sonderingen en deze gegevens het draagvermogen van de palen kunnen bepalen? Zou dit op korte termijn weer mogelijk zijn? De offerte m.b.t. deze werkzaamheden mogen weer richting Memo Projectontwikkeling t.a.v. dhr. Pim Mossou (met ons graag in de CC). Ik krijg je telefonisch helaas niet te pakken, mocht je nog vragen hebben dan kunnen we hier weer even over bellen.

Met vriendelijke groet,

Maurits Roks

VAN BOXSEL ENGINEERING

Beneluxweg 13
4904 SJ Oosterhout
T 0162451280
W www.vanboxsel.nl
E info@vanboxsel.nl

Van: Marjan van Nunen <mvnunen@inpijn-blokpoel.com>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 13:59

Aan: Pim Mossou <pim@memoprojectontwikkeling.nl>

CC: E Sparidans VAN BOXSEL ENGINEERING <es@vanboxsel.nl>; M Roks VAN BOXSEL ENGINEERING <mr@vanboxsel.nl>; ddank@debonthvanhulten.nl


Onderwerp: RE: 02P004278- t/m 4 FW: Offerte 02OFF020461 - 13-10320, Transformatie Heilig Hart Kerk, Breda; Advisering geotechniek

Beste Pim,

Komende dinsdag wordt misschien een beetje krap, maar ik zal ervoor zorgen dat het rapport zo snel mogelijk wordt verstuurd.

Met vriendelijke groet,

Marjan van Nunen



Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau T 0499-471792
Ekkersrijt 2058 T 0499-729922 (direct)
Postbus 94 E mnn@inpijn-blokpoel.com
5690 AB Son I www.inpijn-blokpoel.com

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren. In geen geval is Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van de handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurd informatie, ongeacht of die informatie is verstrekt in het kader van een aan Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau verstrekte opdracht.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden (A.L.U.W. 2015) alsmede de DNR 2005 van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via onze website <https://www.inpijn-blokpoel.com/>.

The information sent in this e-mail is exclusively for the recipient. It is forbidden for third parties to use this information. Publication, duplication, spreading and/or distribution is not allowed. You are requested to inform the sender immediately if the address is incorrect. In any case, Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau is not responsible for any damage, of any sort, which is as a direct or indirect result of the actions and / or decisions which are (partly) based on the information sent in this e-mail, whether or not the information is sent within the framework of Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau assignment.

Our general terms and conditions (A.L.U.W. 2015) as well as the DNR 2005 apply to all our offers, agreements and activities. These conditions can be downloaded from our website <https://www.inpijn-blokpoel.com/>.

Van: Pim Mossou <pim@memoprojectontwikkeling.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 13:56

Aan: Marjan van Nunen <mvnunen@inpijn-blokpoel.com>

CC: es@vanboxsel.nl; 'Boxsel Van (Maurits Roks)' <mr@vanboxsel.nl>; ddank@debonthvanhulten.nl

Onderwerp: Re: 02P004278- t/m 4 FW: Offerte 02OFF020461 - 13-10320, Transformatie Heilig Hart Kerk, Breda; Advisering geotechniek

Dag Marjan,

Wij hebben nog geen rapport ontvangen van bovengenoemd project. Kunnen we dit uiterlijk komende dinsdag ontvangen?

Ik verneem graag van u.

Met vriendelijke groet,

Pim Mossou

MEMO Projectontwikkeling B.V.

T. 06 299 77 423

E. pim@memoprojectontwikkeling.nl

W. memoprojectontwikkeling.nl



De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. MEMO Projectontwikkeling B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. Voorts zijn op al onze diensten en werkzaamheden onze algemene voorwaarden van toepassing.

Van: Marjan van Nunen <mvnunen@inpijn-blokpoel.com>

Datum: donderdag 10 oktober 2019 om 14:48

Aan: "es@vanboxsel.nl" <es@vanboxsel.nl>, "'Boxsel Van (Maurits Roks)'" <mr@vanboxsel.nl>

CC: Pim Mossou <pim@memoprojectontwikkeling.nl>

Onderwerp: RE: 02P004278- t/m 4 FW: Offerte 02OFF020461 - 13-10320, Transformatie Heilig Hart Kerk, Breda; Advisering geotechniek

Beste Maurits en Ernst,

Hierbij stuur ik jullie de eerste rekenresultaten van de schroefinjectiepalen voor de Heilig Hart Kerk Breda.

Vooralsnog heb ik het draagvermogen uitgerekend voor zowel een hoge als een lage ap paalklasse factor.


De hoge factor geldt onder de voorwaarde dat de paal schroevend op diepte wordt gebracht zonder dat het schroefblad op en neer wordt gehaald over de laatste 8 x de paaldiameter. Bovendien moet de paal na het op diepte komen onder verhoogde druk worden afgeperst en vastgedraaid. Indien om uitvoeringstechnische redenen niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan dient rekening gehouden te worden met een lagere paalklasse factor ap van 0,35 en dus een lager paal draagvermogen.

Verder heb ik het draagvermogen bepaald voor zowel ter plaatse van het niet onderkelderde deel als ter plaatse van de kelder (uitgaande van ok keldervloer = ca. 0,65 m + NAP).

Op het moment dat jullie wat meer gegevens hebben omtrent de plannen en de paalbelasting dan hoor ik het graag. Mogelijk kunnen we de berekening dan iets verder toespitsen. Op dat moment zullen we ook de rapportage verder opstellen.

Mochten jullie vragen hebben of aanvullende informatie nodig hebben dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,

Marjan van Nunen



Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau	T 0499-471792
Ekkersrijt 2058	T 0499-729922 (direct)
Postbus 94	E mnv@inpijn-blokpoel.com
5690 AB Son	I www.inpijn-blokpoel.com

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren. In geen geval is Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van de handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurd informatie, ongeacht of die informatie is verstrekt in het kader van een aan Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau verstrekte opdracht.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden (A.L.U.W. 2015) alsmede de DNR 2005 van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via onze website <https://www.inpijn-blokpoel.com/>.

The information sent in this e-mail is exclusively for the recipient. It is forbidden for third parties to use this information. Publication, duplication, spreading and/or distribution is not allowed. You are requested to inform the sender immediately if the address is incorrect. In any case, Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau is not responsible for any damage, of any sort, which is as a direct or indirect result of the actions and / or decisions which are (partly) based on the information sent in this e-mail, whether or not the information is sent within the framework of Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau assignment.

Our general terms and conditions (A.L.U.W. 2015) as well as the DNR 2005 apply to all our offers, agreements and activities. These conditions can be downloaded from our website <https://www.inpijn-blokpoel.com/>.

Van: Pim Mossou <pim@memoprojectontwikkeling.nl>

Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 8:46

Aan: Marjan van Nunen <mvnunen@inpijn-blokpoel.com>; es@vanboxsel.nl

CC: 'Boxsel Van (Maurits Roks)' <mr@vanboxsel.nl>

Onderwerp: Re: 02P004278- t/m 4 FW: Offerte 02OFF020461 - 13-10320, Transformatie Heilig Hart Kerk, Breda; Advisering geotechniek

Geachte mevrouw van Nunen,

Uw offerte ligt bij de opdrachtgever Stichting Woonzorg Nederland om de opdracht te verstrekken.

Vooruitlopend hierop geef ik hierbij reeds akkoord op deze offerte zodat u het advies kunt afgeven aan Van Boxsel Engineering.

Mvg

Pim Mossou

MEMO Projectontwikkeling B.V

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

----- Oorspronkelijk bericht -----

Van: Marjan van Nunen <mvnunen@inpijn-blokpoel.com>

Datum: 03-10-19 10:47 (GMT+01:00)

Aan: Pim Mossou <pim@memoprojectontwikkeling.nl>, es@vanboxsel.nl

Cc: "'Boxsel Van (Maurits Roks)'" <mr@vanboxsel.nl>


Onderwerp: RE: 02P004278- t/m 4 FW: Offerte 02OFF020461 - 13-10320, Transformatie Heilig Hart Kerk, Breda; Advisering geotechniek

Geachte heer Mossou en beste Ernst,

Hierbij stuur ik jullie vrijblijvend de gevraagde offerte met betrekking tot de Heilig Hart Kerk in Breda. Indien er naar aanleiding van deze aanbieding nog vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Marjan van Nunen



Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau

Ekkersrijt 2058

Postbus 94

5690 AB Son

T 0499-471792

T 0499-729922 (direct)

E mnn@inpijn-blokpoel.com

I www.inpijn-blokpoel.com

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren. In geen geval is Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van de handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurd informatie, ongeacht of die informatie is verstrekt in het kader van een aan Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau verstrekte opdracht.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden (A.L.U.W. 2015) alsmede de DNR 2005 van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via onze website <https://www.inpijn-blokpoel.com/>.

The information sent in this e-mail is exclusively for the recipient. It is forbidden for third parties to use this information. Publication, duplication, spreading and/or distribution is not allowed. You are requested to inform the sender immediately if the address is incorrect. In any case, Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau is not responsible for any damage, of any sort, which is as a direct or indirect result of the actions and / or decisions which are (partly) based on the information sent in this e-mail, whether or not the information is sent within the framework of Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau assignment.

Our general terms and conditions (A.L.U.W. 2015) as well as the DNR 2005 apply to all our offers, agreements and activities. These conditions can be downloaded from our website <https://www.inpijn-blokpoel.com/>.

Van: E Sparidans VAN BOXSEL ENGINEERING <es@vanboxsel.nl>

Verzonden: donderdag 26 september 2019 15:33

Aan: Jos Duitsman <jduitsman@inpijn-blokpoel.com>

CC: Mossou, Pim <pim@memoprojectontwikkeling.nl>

Onderwerp: 13-10320, Transformatie Heilig Hart Kerk, Breda; Advisering geotechniek

s.v.p. al uw E-mail verzenden naar info@vanboxsel.nl o.v.v. projectnaam

Beste Jos,

Betreffende jullie eerdere opdracht 02P004278.

Zoals zojuist besproken wil ik jullie, namens onze opdrachtgever, De Bonth van Hulten, vragen een opgave van kosten te maken voor de advisering van de funderingsconstructie (schroef-injectiepalen o.g.) in de bestaande kerk t.b.v. een inbouw met woningen / appartementen. Hierbij dient zorgvuldig rekening te worden gehouden met de aanwezige funderingen van de kerk (deels op staal en deels op houten palen). Het eerdere advies is niet meer toereikend.

Contactpersoon namens de opdrachtgever is Pim Mossou van Memo projectontwikkeling (zie cc).

Graag hebben wij op korte termijn overleg met een adviseur om de (on)mogelijkheden te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Ernst Sparidans
VAN BOXSEL ENGINEERING

Beneluxweg 13
4904 SJ Oosterhout
T 0162-451280
F 0162-423572
W www.vanboxsel.nl
E info@vanboxsel.nl