



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF
2 oktober 2020
UW KENMERK
2018-010960
ZAAKNUMMER
2020-022133
DOCUMENTNUMMER
D2020-10-005435
DELFT
22 oktober 2020

ONDERWERP
Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Waalpartners civil engineering

Datum aanvraag: 2 oktober 2020

Te wijzigen besluit: 2018-010960

Betreft: wijzigen watervergunning 2018-010960, aanleg nieuwe rotonde Monster N211

Overwegingen

Uitvoeringstermijn

Er zijn geen veranderingen opgetreden in regelgeving en beleid voor deze werken na de vaststelling van de watervergunning. Ook de waterstaatkundige situatie is ter plaatse niet gewijzigd. Daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Inhoudelijk

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Indien water of stoffen op een zuiveringstechnisch werk worden gebracht als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, van de Waterwet omvat het toetsingskader mede het belang van de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van maart 2019;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

BIJLAGE(N) 0
CONTACT T (015) 260 81 08 • E loket@hhdelfland.nl
AFDELING Regulering en Planadvisering
POSTADRES Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd. In de nieuwe situatie wordt er extra oppervlaktewater gegraven, waardoor er een overschot van 674 m² ontstaat. Daarnaast zijn er aan de werkzaamheden voor het verlengen van de duiker extra eisen gesteld, waardoor de waterafvoer wordt gewaarborgd.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning 2018-010960/D2018-07-000246 d.d. 3 juli 2018 als volgt te wijzigen:

1. Het onderdeel 2 Overwegingen, Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie wordt vervangen door:

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit:

- dat het werk een afname betekent van het verhard oppervlak waardoor hemelwater minder snel wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater;
- dat er een overschot van 674 m² oppervlaktewater wordt gegraven;
- dat het doorstroomprofiel van het primaire oppervlaktewater van de boezem niet wordt belemmerd omdat de te verlengen duiker wordt uitgevoerd met een gelijke afmeting aan de bestaande duiker. De weerstand neemt minimaal toe.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

2. Voorschrift 3.1.2 Uitvoeringstermijn in hoofdstuk 3 wordt vervangen door:

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

3. Voorschrift 3.2.2 Graven en dempen, onderdelen 3 en 4, in hoofdstuk 3 worden vervangen door:
 3. Er moet ten minste 686 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 12 m² oppervlaktewater worden gedempt.
 4. Het surplus van 674 m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
4. De volgende onderdelen worden toegevoegd aan voorschrift 3.2.3 Verlengen dam met duiker in hoofdstuk 3:
 8. De tijdelijke dam met duiker van Ø 0,5 m (ten behoeve van het verlengen van de bestaande duiker) mag niet langer dan drie weken worden geplaatst.
 9. Voordat wordt gestart met de werkzaamheden voor het verlengen van de bestaande duiker moet contact worden opgenomen met de afdeling Onderhoud en Besturing Watersystemen van Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08.
 10. Als maatregel moet er een pomp aanwezig zijn voor minimaal de duur van en gelijktijdig met de tijdelijke dam met duiker.
 11. De pomp dient een capaciteit te hebben van minimaal 25m³/min. De pomprichting is van west naar oost om de waterafvoer te waarborgen. De pomp moet direct inzetbaar zijn.
 12. De intake van de aanzuigleiding moet niet direct achter de tijdelijke dam met duiker worden geplaatst, maar een stuk verderop (waar het water breder wordt) om de toestroming naar de duiker niet te verstoren.

13. De pomp moet, door middel van voelers, automatisch worden ingeschakeld bij NAP - 0,37 m.

5. Onderdeel a van het besluit wordt vervangen door:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Provincie Zuid-Holland, voor het:
- graven van 686 m² primair oppervlaktewater van de boezem.
 - dempen van 12 m² primair oppervlaktewater van de boezem.
 - verlengen van de bestaande duiker in het primair oppervlaktewater van de boezem.

6. Onderdeel b van het besluit wordt vervangen door:

- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- tekening 'principedetail beschoeiing', nummer W18-10756-DO-19, wijz. nr. 0, d.d. 02-05-2018.
 - tekening 'Ronde N211-N465 te Monster, watervergunning', tekeningnummer W18-10756-DO-18, wijzigingsnummer 1, d.d. 14 september 2020.
 - tekening 'Ronde N211-N465 te Monster, aanpassing bestaande duiker', tekeningnummer W20-10756-VO-21, wijzigingsnummer 0, d.d. 17 juli 2020.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaardprocedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering



B.M. van Egmond