

Nummer: \*349361\*

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek ingekomen op 11 september 2020 geregistreerd onder zaaknummer 0652339316.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;  
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;  
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

#### OVERWEGINGEN:

##### **Aanvraag**

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 10UT006126.
2. Deze vergunning is verleend voor diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken plangebied de Neel West te Prinsenbeek.
3. Het verzoek betreft het verwijderen van een bestaande stuw (die onderdeel is van een retentievoorziening en vertraagd afvoert door middel van een knijpconstructie) en het plaatsen van een nieuwe stuw, waarbij zowel de hoogte van de knijpconstructie als de overstorthoogte worden aangepast.
4. De reden van de aanvraag voor de wijziging is dat er aanpassingen nodig zijn om de retentie zo efficiënt als mogelijk in te zetten.

##### **Wetgeving**

5. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
  - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
  - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
  - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
6. Volgens artikel 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning neerslag door toename van verhard oppervlak of door afkoppelen van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen.

##### **Algemene regels**

7. De volgende aangevraagde werkzaamheden vallen onder algemene regels behorende bij de keur:
  - verwijderen van een bestaande stuw, algemene regel 9;
  - en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning.
8. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

##### **Algemene toetsingskaders van het waterbeheer**

9. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
  - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
  - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
  - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
10. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

11. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
12. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen.
13. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
14. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

#### **Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater**

15. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel(s) 13 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
16. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

#### **Beleidsregel 13. Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak**

17. In de vergunning met besluitnummer 10UT006126 is de retentie-opgave al vergund.
18. Uit een nader hydrologisch onderzoek is echter gebleken dat de GHG ter plaatse niet op +2,40 meter ligt, maar 0,50 meter lager, namelijk op NAP +1,90 meter.
19. Om deze reden wordt er een nieuwe stuw gerealiseerd, waarbij zowel de knijpvoorziening als de overstorthoogte 0,50 meter worden verlaagd.
20. De nieuwe stuw wordt enkele meters westelijk verplaatst.
21. Door het verplaatsen van de stuw neemt de benodigde bergingscapaciteit niet af.
22. Het verplaatsen van de stuw heeft ook een positief effect op de onderhoudssituatie.

#### **B E S L U I T:**

De vergunning met besluitnummer 10UT006126 verleend aan  
rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

en zijn

### **I Overwegingen**

#### Onderstaande overweging (16) vervalt:

- Overwegende dat de nieuw te plaatsen stuw in het categorie A oppervlaktewater (watergang) noodzakelijk is in verband met het landbouwkundig lozen op oppervlaktewater vanuit de retentie (vijver en watergang).

#### En wordt vervangen door onderstaande overweging:

- Overwegende dat de nieuw te plaatsen stuw in het categorie B oppervlaktewater (watergang) noodzakelijk is in verband met het landbouwkundig lozen op oppervlaktewater vanuit de retentie (vijver en watergang).

### **II Algemene voorschriften**

#### Onderstaand algemeen voorschrift (1.4) toe te voegen:

- De stuw met knijpvoorziening moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze ontheffing/vergunning behorende gewaarmerkte tekening met nummer 313378.

### **III Bijzondere voorschriften**

#### Onderstaande bijzondere voorschriften (13.3 en 13.4) vervallen:

- Voor het gereduceerd lozen van water dient een knijpconstructie te worden geplaatst zoals aangegeven is op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 251552 en 253561. In de constructie tussen de retentie en de leggerwatergang wordt op 2,40 meter +NAP een opening opgenomen (maximale doorlaat 2,88 l/sec/ha). De maximale overstorthoogte ligt op 3,05 meter +NAP.
- Bij een bui T=100 zal ten opzichte van de GHG een maximale peilstijging van 0,65 meter in de retentie optreden voordat wordt overgestort naar de leggerwatergang. De maximale overstorthoogte van de stuw dient op 3,20 meter +NAP te liggen. De opening van de knijpconstructie dient op 2,40 meter +NAP te worden aangelegd (maximale doorlaat 2,88 l/sec/ha).

En worden vervangen door onderstaande bijzondere voorschriften:

- Voor het gereduceerd lozen van water dient een knijpconstructie te worden geplaatst zoals aangegeven is op de gewaarmerkte tekening met nummer 313378. In de constructie tussen de retentie en de leggerwatergang wordt op 1,90 meter +NAP een opening opgenomen (maximale doorlaat 2,88 l/sec/ha). De maximale overstorthoogte ligt op 2,55 meter +NAP.
- Bij een bui T=100 zal ten opzichte van de GHG een maximale peilstijging van 0,65 meter in de retentie optreden voordat wordt overgestort naar de leggerwatergang. De maximale overstorthoogte van de stuw dient op 2,55 meter +NAP te liggen. De opening van de knijpconstructie dient op 1,90 meter +NAP te worden aangelegd (maximale doorlaat 2,88 l/sec/ha).

Breda, 21 oktober 2020  
Namens het dagelijks bestuur,  
Teammanager vergunningen

# Mededelingenblad

## Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

## Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

## Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

## Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

## **9. Peilregulerende werken**

### **1. Criteria**

Vrijstelling wordt verleend voor het verbod, bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een peilregulerend werk in een oppervlaktewaterlichaam voor zover:

1. Het peilregulerend werk wordt aangelegd of behouden in b-wateren, en
  - a. het peilregulerend werk wordt verwijderd uit een b water in overig gebied, en
2. Het peilregulerend werk in overeenstemming met belanghebbenden wordt aangelegd, beheerd of verwijderd.

### **2. Voorschriften**

het watersysteem blijft binnen peilbesluitgebieden aan de geldende peilen uit het peilbesluit voldoen, en degene die een peilregulerend werk aanlegt, behoudt of verwijderd als bedoeld in artikel 1 zorgt ervoor dat de aan- en afvoer van water bij een hoge belasting van het watersysteem wordt gewaarborgd.

### **3. Toelichting**

Overig gebied: gebied niet aangewezen als beschermd op de Keurkaarten.

### **Motivering**

Het plaatsen en behouden van een peilregulerend werk betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudige en veel voorkomende activiteit in een oppervlaktewaterlichaam. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.