

**Notitie /  
Memo**

Aan: Eneco Windpark Maasvlakte 2 project  
Van: [REDACTED]  
Datum: 16-7-2020  
Kopie:  
Gecontroleerd door: [REDACTED]  
door:  
Ons kenmerk: BG8375-RHD-ZZ-XX-NT-S-0015 v2  
Classificatie: Projectgerelateerd  
Goedgekeurd door: [REDACTED]

**Onderwerp: Verzoek toepassing CC2**

---

Voor het klantstation verzoeken we om constructieklasse CC2 toe te mogen passen. Het klantstation betreft een industriegebouw met twee bouwlagen namelijk een laag met technische ruimtes en daaronder een laag met een kabelkelder. Voor dit industriegebouw is geen omgevingsvergunning voor het milieu noodzakelijk.

De door het Bouwbesluit aangestuurde norm voor constructies gaat uit van 3 gevolgklassen, afhankelijk van de gevolgen bij het bezwijken en of slecht functioneren van de constructie, te weten van CC1 (laag) tot CC3 (hoog).

- CC3: **Grote** gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, en/of **zeer grote** economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving.
- CC2: **Middelmatige** gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, en/of **aanzienlijke** economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving.
- CC1: **Geringe** gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, en/of **kleine** of **verwaarloosbare** economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving

**Verlies van mensenlevens:**

Bedoeld zijn situaties van openbare bouwwerken, waarin zich tegelijkertijd veel mensen kunnen ophouden en waarbij bij bezwijken van een essentieel onderdeel ineens een groot aantal mensen kan worden getroffen. Dit is hier niet het geval. Het klantstation is in principe onbemand.

**Economische en sociale gevolgen:**

Wanneer de constructie bezwijkt zijn de gevolgen voor de economie en sociale gevolgen beperkt. Het is wel mogelijk dat de Maasvlakteweg geblokkeerd raakt bij bezwijken van de constructie. Aangezien het verkeer omgeleid kan worden via de Maximaweg en we ervan uitgaan dat een blokkade zo snel mogelijk opgeheven wordt zijn de gevolgen ons inziens beperkt.

**Gevolgen voor de omgeving:**

Wanneer de constructie bezwijkt kunnen er geringe gevolgen zijn voor het milieu. Lekkages van installaties zullen opgevangen worden binnen de constructie in een bak of kelderconstructie. Hoeveelheden zijn in alle gevallen beperkt.

Gezien de geringe gevolgen verzoeken we om CC2 toe te mogen passen.

Deze indeling sluit ook aan bij de voorbeelden, zoals in de norm gegeven. Industriegebouwen met minder dan drie bouwlagen worden ingedeeld in CC2 als er geen omgevingsvergunning voor het milieu noodzakelijk is.